

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(その他自然現象)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
1	2021/11/25	NS2-基-007-1	基本設計方針	基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】	P.49他	自然現象の観測期間の記載について整理して説明すること。	今回回答	各自然現象の観測記録及び観測期間について追記しました。	NS2-添1-003-01改01「VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」VI-1-1-3-1-1のP.5.6(通し頁P.9,10) NS2-補-018-01改04「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書に係る補足説明資料」1.積雪荷重についてのP.2(通し頁P.5)	
2	2021/11/25	NS2-基-007-1	基本設計方針	基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】	P.51	「除じん装置」の記載を整理して説明すること。	今回回答	塵芥を除去する設備名称について、「除じん機」に修正しました。	NS2-基-007-1改01「基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】」P.34,51 NS2-添1-003-01改01「VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」VI-1-1-3-1-1のP.8(通し頁P.12)	
3	2021/11/25	NS2-基-007-1	基本設計方針	基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】	P.8他	青字箇所の記載を整理して説明すること。	今回回答	基本設計方針(後)及び設置変更許可申請書の記載を確認し、青字箇所の記載について修正しました。	NS2-基-007-1改01「基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】」P.2,8,23,25,27,30,32	
4	2021/11/25	NS2-添1-003-01	施設共通説明書(VI-1-1-3-1)	VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書	P.8他	重大事故等対処設備について、7条と54条での扱いを整理して説明すること。	今回回答	重大事故等対処設備については、技術基準規則第54条の要求を受ける設備ですが、外部からの衝撃に対する設計方針として、第7条に整理して記載しています。	-	
5	2021/11/25	NS2-添1-003-01(比)	比較表(VI-1-1-3-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)	P.14,24	備考欄における、先行電力の記載を引用している箇所について、記載を整理して説明すること。	今回回答	先行電力の記載を引用している箇所について、修正しました。	NS2-添1-003-01改01(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)」P.3,4,8,9,15,21,25,28,30	
6	2021/11/25	NS2-添1-003-01(比)	比較表(VI-1-1-3-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)	P.5	条文の並列関係について、記載を整理して説明すること。	今回回答	「技術基準規則第6条及び第51条(津波による損傷の防止)、第7条(外部からの衝撃による損傷の防止)並びにそれらの解釈に適合することを説明し～」に修正しました。	NS2-添1-003-01改01「VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」VI-1-1-3-1-1のP.1(通し頁P.5)	
7	2021/11/25	NS2-添1-003-01(比)	比較表(VI-1-1-3-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)	P.6	「防護措置その他、…」の記載について整理して説明すること。	今回回答	「防護措置又は対象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な措置を講じる」に修正しました。	NS2-基-007-1改01「基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】」P.5,45 NS2-添1-003-01改01「VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」VI-1-1-3-1-1のP.2(通し頁P.6)	
8	2021/11/25	NS2-添1-003-01(比)	比較表(VI-1-1-3-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)	P.7	「津波防護対象設備」について整理して説明すること。	今回回答	津波防護対策を講ずる設備について、記載を適正化しました。	NS2-添1-003-01改01「VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」VI-1-1-3-1-1のP.3,4(通し頁P.7,8)	

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
9	2021/11/25	NS2-添1-003-01(比)	比較表(VI-1-1-3-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)	P.8他	「設置(変更)許可を受けた9事象に津波を含め」の記載を整理して説明すること。	今回回答	「設計上考慮する自然現象(地震を除く。)は、設置(変更)許可申請書本文五号口(3)(i)a.「(a) 外部からの衝撃による損傷の防止」における9事象に津波を含め、10事象とする。」に修正しました。	NS2-添1-003-01改01「VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」VI-1-1-3-1-1のP.4,8(通し頁P.8,12)	
10	2021/11/25	NS2-添1-003-01(比)	比較表(VI-1-1-3-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)	P.12他	「工事計画認可申請時」の記載について整理して説明すること。	今回回答	「工事計画認可申請(補正)時」に修正しました。	NS2-基-007-1改01「基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】P.6,46 NS2-添1-003-01改01「VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書」VI-1-1-3-1-1のP.2,8(通し頁P.6,12) NS2-補-018-01改04「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書に係る補足説明資料」目次、2. 航空機落下確率評価についてP.1,3(通し頁P.2,8,10)	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(その他自然現象)

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添1-003-01	VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書	P.7,11,18,21	接続詞の「更に」を「さらに」に適正化しました。	2021/11/18	
2	NS2-基-007-1改01	基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】	様式-7全般	記載方針の見直しに伴い、工事計画認可申請書基本設計方針(前)における以下の記載を削除しました。 ・新規追加要求事項のため、記載なし。	2022/3/31	
3	NS2-基-007-1改01	基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】	P.15,47	資料内の表現の統一のため、記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)使用済燃料貯蔵槽(燃料プール) (新)燃料プール	2022/3/31	
4	NS2-基-007-1改01	基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】	P.5,16,18	記載方針の見直しに伴い、「②-4」等の記載箇所を修正しました。	2022/3/31	
5	NS2-基-007-1改01	基本設計方針に関する説明資料【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他自然現象)】	P.51	備考欄の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)【東海第二、柏崎7】 (新)【東海第二】	2022/3/31	
6	NS2-添1-003-01改01	VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書	P.7	資料内の表現の統一のため、記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)使用済燃料貯蔵槽(燃料プール) (新)燃料プール	2022/3/31	
7	NS2-添1-003-01改01(比)	先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)	P.10	備考欄に以下の記載を追加しました。 ・設計方針の相違 【柏崎7】 設置(変更)許可を受けた設計基準の相違	2022/3/31	
8	NS2-添1-003-01改01(比)	先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)	P.13	備考欄の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)【東海第二】 (新)【柏崎7】	2022/3/31	
9	NS2-添1-003-01改01(比)	先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書)	P.28	備考欄の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)島根2号機は、従荷重として建築基準法に定める荷重を設定 (新)島根2号機は、従荷重として建築基準法に定める荷重を設定	2022/3/31	