

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(人の不法侵入防止)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別, 目録番号	図書名称	該当頁					
1	2022/1/11	NS2-補-20	補足説明資料	工事計画に係る説明資料 (安全設備及び重大事故 等対処設備が使用される 条件の下における健全性 に関する説明書)	P.1	火災区域及び火災区画に設置する防護設 備の適切な系統分離対策を実施するとある が、系統分離対象を明確にして説明するこ と。	今回回答	火災区域及び火災区画に設置する防護設備との系統分離の対象が、安全施設 及び重大事故等対処設備であることを追記しました。	NS2-補-020 改08「工事計画に係る説明 資料(安全設備及び重大事故等対処設 備が使用される条件の下における健全性 に関する説明書)」資料No.3のP.1.6	
2	2022/1/11	NS2-補-20	補足説明資料	工事計画に係る説明資料 (安全設備及び重大事故 等対処設備が使用される 条件の下における健全性 に関する説明書)	P.2	防護設備の竜巻による波及的影響につい て、設計飛来物より小型の防護設備のサイ ズ、質量等を明確にした上で設計飛来物の 運動エネルギーに包含されることを説明す ること。また、設計飛来物より大型の防護設備に ついては、サイズ、質量等を明確にした上で 対策を説明すること。	今回回答	設計飛来物より小型の防護設備について、図2-1に外形図を示すとともに、外形 寸法及び重量を表2-1に記載し、設計飛来物の評価に包含されることを追記しま した。 また、設計飛来物より大型な防護設備について、図2-2～図2-4にその外形図を 示すとともに、その外形寸法及び重量を表2-1に追記しました。	NS2-補-020 改08「工事計画に係る説明 資料(安全設備及び重大事故等対処設 備が使用される条件の下における健全性 に関する説明書)」資料No.3のP2～5	