

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 3-010-09
提出年月日	2022年4月18日

VI-3-3-8-1-1-5-2 緊急時対策所用発電機付燃料タンクの強度計算書

2022年4月

中国電力株式会社

一般産業品の規格及び基準への適合性確認結果（非常用発電装置（可搬型））
(緊急時対策所用発電機付燃料タンク)

緊急時対策所用発電機付燃料タンクは、緊急時対策所用発電機の附属機器であり、一体構造品の完成品として一般産業品の規格及び基準により強度評価を実施している。VI-3-3-8-1-1-5-1「冷却水ポンプの強度計算書（緊急時対策所用発電機）」に示すとおり、緊急時対策所用発電機付燃料タンクは、一般産業品としてメーカー規格及び基準に適合し、重大事故等時における使用条件において要求される強度を有している。