

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:主排気ダクト)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添2-014-28	VI-2-11-2-7-13 主排気ダクトの耐震性についての計算書	P.2	概略構造図に「伸縮継手」「支持構造物(支持装置)」「支持構造物(支持構造物部材)」を追記しました。	2022/5/17	
2	NS2-添2-014-28	VI-2-11-2-7-13 主排気ダクトの耐震性についての計算書	P.5	座標軸に関する記載を削除しました。	2022/5/17	
3	NS2-添2-014-28	VI-2-11-2-7-13 主排気ダクトの耐震性についての計算書	P.7	荷重の組合せに関する記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)地震力は、主排気ダクト及び支持構造物に対して水平方向及び鉛直方向から個別に作用するものとし、作用する荷重の算出において組み合わせるものとする。 (新)水平方向及び鉛直方向の動的地震力による荷重の組合せには、SRSS法を適用する。	2022/5/17	