

第 1051 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
泊発電所 3 号炉に係る審議結果

2022 年 5 月 27 日

原子力規制委員会から、今後の審査の進め方として以下の事項を伝えた。事業者からは、審査の進め方を了解し、適切に対応していく旨、回答があった。

【基準津波の策定】

- ①次回会合をできるだけ早く実施し、基準津波策定までの検討方針について説明を行うこと。
また、今後実施するそれぞれの検討項目については、基準津波の策定の結果まで一度に説明するのではなく、検討項目毎に資料が整い次第説明を行うこと。

【震源を特定せず策定する地震動】

- ①今回の説明では、標準応答スペクトルに基づく模擬地震波を作成する際に、考慮する必要がある観測記録の有無についての具体的な判断指標等が整理できていない。今後、分析・整理結果を総合的に確認し、標準応答スペクトルを考慮した地震動が適切に選定されたか審議する。