

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添1-024改02(比)
提出年月日	2022年6月10日

先行審査プラントの記載との比較表

(VI-1-1-6 クラス1機器及び炉心支持構造物の応力腐食
割れ対策に関する説明書)

2022年6月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表
 (VI-1-1-6 クラス1 機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書)

実線・・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）
 波線・・・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■・・・前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所（2018. 10. 12 版）	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 （2020. 9. 25 版）	島根原子力発電所 2 号機	備考

比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。

相違No.	相違理由
①	島根 2 号機において RCPB 拡大範囲は建設時にクラス 1 機器として申請済みであり、クラス 1 機器としての設計・製作及びクラス 1 機器としての供用期間中検査を行っているが、原子炉浄化系の主配管において今回新たにクラス 1 機器及びクラス 1 支持構造物として申請する範囲がある

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>VI-1-1-6 クラス 1 機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書</p> <p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 概要 1</p> <p>2. 申請範囲 1</p> <p>3. 基本方針 1</p> <p>4. 適用基準, 適用規格 2</p> <p>5. 応力腐食割れ発生抑制策について 2</p> <p>5.1 応力腐食割れ発生前提条件について 2</p> <p>5.2 申請範囲における応力腐食割れ発生抑制策について 3</p>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二, 柏崎 7】</p> <p>島根 2 号機では使用している適用基準及び適用規格について明記している</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第 17 条, <u>第 18 条</u> 及びそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(以下「解釈」という。)に基づき, クラス 1 機器及びクラス 1 支持構造物並びに炉心支持構造物が応力腐食割れ発生の抑制を考慮した設計となっていることを説明する。</p> <p>2. 申請範囲</p> <p>今回の申請範囲は, <u>原子炉浄化系主配管「原子炉压力容器～原子炉压力容器ボトムドレンライン合流部」のうち, 今回新たにクラス 1 機器及びクラス 1 支持構造物として申請する電動弁 (MV213-2) を設置しているラインを対象とする。</u></p> <p><u>なお, 原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大に伴い, 新たに原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲となる弁 V222-7 (RHR 炉頂部冷却水逆止弁) から弁 MV222-14 (RHR 炉頂部冷却内側隔離弁) まで, 弁 AV222-3A, B (A, B-RHR 炉水戻り試験可能逆止弁) から弁 MV222-11A, B (A, B-RHR ポンプ炉水戻り弁) まで, 弁 MV222-6 (RHR 炉水入口内側隔離弁) から弁 MV222-7 (RHR 炉水入口外側隔離弁) までの主配管及び弁 (以下「RCPB 拡大範囲」という。)については, 建設時にクラス 1 機器として設計・製作し, クラス 1 機器として要求される検査を実施している。</u></p> <p><u>さらに, プラント建設時に工事計画の認可を受け, 使用前検査にも合格しており, 現在に至るまでクラス 1 機器として扱っているため, 今回の申請において変更は行わない。</u></p> <p><u>また, 新たにクラス 1 機器及びクラス 1 支持構造物として申請する原子炉浄化系主配管のうち電動弁 (MV213-2) を設置しているライン及び RCPB 拡大範囲以外のクラス 1 機器及びクラス 1 支持構造物並びに炉心支持構造物に関しては, 技術基準規則の要求事項に変更がないため, 今回の申請において変更は行わない。</u></p>	<p>・記載方針の相違 【柏崎 7】 島根 2 号機では技術基準規則第 18 条の要求を満足する設計となっていることを記載している</p> <p>・設備の相違 【東海第二, 柏崎 7】 島根 2 号機において RCPB 拡大範囲は建設時にクラス 1 機器として申請済みであり, クラス 1 機器としての設計・製作及びクラス 1 機器としての供用期間中検査を行っているが, 原子炉浄化系の主配管において今回新たにクラス 1 機器及びクラス 1 支持構造物として申請する範囲がある (以下, ①の相違)</p> <p>・設備の相違 【東海第二, 柏崎 7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号機において取替を行うクラス 1 弁はない (MV213-2 は原子炉冷却材圧力バウンダ</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>3. 基本方針</p> <p>今回の申請範囲の設備は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」(J S M E S N C 1 -2001) 及び (J S M E S N C 1 -2005) 【事例規格】 発電用原子力設備における「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」(N C - C C - 0 0 2) に基づき、応力腐食割れ発生環境下に対する適切な耐食性を有する材料の使用、運転中の引張応力を軽減する設計及び製作時の引張残留応力を低減させる工法や発生した引張残留応力の低減対策の実施並びに保安規定に基づく水質管理等の応力腐食割れ発生の抑制を考慮した設計とする。</p> <p>4. 適用基準、適用規格</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 (平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 1306194 号)</u> ・<u>【事例規格】 発電用原子力設備における応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮 (N C - C C - 0 0 2) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格</u> ・<u>実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈 (平成 26 年 8 月 6 日 原規技発第 1408063 号 原子力規制委員会)</u> 	<p>リの隔離弁ではなく自動信号もないことから、「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」にて定められる主要弁の定義に該当しないため申請対象外)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違【東海第二, 柏崎 7】①の相違 ・設備の相違【東海第二】島根 2 号機において取替を行うクラス 1 弁はない ・記載方針の相違【東海第二, 柏崎 7】島根 2 号機では使用している適用基準及び適用規格について明記している

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>5. 応力腐食割れ発生抑制策について</p> <p>5.1 応力腐食割れ発生前提条件について</p> <p>応力腐食割れ（SCC）は、材料が特定の環境条件と応力条件にさらされたときに割れを生じる現象であり、下図に示すとおり、材料・応力・環境の3要因が重畳した場合に発生する。</p> <div data-bbox="1893 491 2350 863" data-label="Diagram"> <p>The diagram consists of three overlapping circles. The top-left circle is labeled '材料' (Material), the top-right circle is labeled '応力' (Stress), and the bottom circle is labeled '環境' (Environment). The central area where all three circles overlap is shaded with diagonal lines and labeled 'SCC'.</p> </div> <p>一般的に応力腐食割れを抑制するためには、以下に示すように3要因のうちの1要因以上を取り除く必要がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 応力腐食割れ発生環境下において、応力腐食割れ発生の可能性が高い材料の選定を避ける。 b. 引張応力を軽減する設計と製作時の引張残留応力を低減させる工法や発生した引張残留応力の低減処理技術を採用する。 c. 応力腐食割れの発生に寄与する腐食環境を緩和する設計と水質管理技術を採用する。 	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>5.2 申請範囲における応力腐食割れ発生の抑制策について</p> <p><u>原子炉浄化系主配管「原子炉压力容器～原子炉压力容器ボトムドレンライン合流部」のうち、今回新たにクラス1機器及びクラス1支持構造物として申請する原子炉浄化系主配管のうち電動弁 (MV213-2) を設置しているラインは、以下を考慮することにより、応力腐食割れの発生を抑制している。</u></p> <p>(1) 配管及び弁</p> <p>a. 材料選定</p> <p><u>当該部の材料は、炭素含有量を制限(C≤0.020%)したSUS316TP、弁はSCS16Aであり、応力腐食割れの感受性が低く、これまでもBWRの原子炉冷却材高温環境下における応力腐食割れ対策材料として多く使用されている。</u></p> <p>b. 発生応力</p> <p>当該部は、運転中の引張応力が増大する設計及び製作時の引張残留応力が高くなる工法を極力避けて設計し、溶接施工に関しては、当時の法令に従い、技術的妥当性が確認された溶接施工法である。</p> <p>また、第三者機関にて認可された発電用原子炉施設の溶接士により施工されており、昭和45年通商産業省令第81号、<u>改正昭和60年10月31日通商産業省令第65号「電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令」</u>に基づき十分な品質管理を行っている。</p> <p><u>さらに、当該部は応力腐食割れの感受性が低い材料の選定、開先等の形状を不連続で特異な形状としないこと及び溶接施工時には著しい引張残留応力が発生しないように適切な溶接条件、溶接順序等を採用することにより、引張残留応力の低減を図っている。</u></p>	<p>・設備の相違 【東海第二，柏崎7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二，柏崎7】 使用材料の差異</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二，柏崎7】 島根2号機は施工時の改正も記載している</p> <p>・設備の相違 【東海第二，柏崎7】 J S M E N C - C C - 0 0 2により、使用しているオーステナイト系ステンレス鋼が応力腐食割れの感受性が低いことを確認していることから記載している</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>c. 環境</p> <p>定格出力運転時の原子炉冷却材中の溶存酸素及びその他の不純物濃度が十分低くなるよう水質管理を行う<u>ことに加え、塩化物イオン及び硫酸イオン混入防止対策を行い、塩化物イオン及び硫酸イオンに起因する応力腐食割れの発生を防止している。</u></p> <p><u>また、塩化物及びフッ化物混入防止対策を行い、塩化物及びフッ化物に起因する応力腐食割れの発生を防止している。</u></p> <p>(2) 支持構造物</p> <p><u>当該部の支持構造物については、原子炉冷却材高温環境に接液しないこと、塩化物及びフッ化物混入防止対策を行い、塩化物及びフッ化物に起因する応力腐食割れの発生を防止している。</u></p>	<p>・設計方針の相違 【柏崎 7】 応力腐食割れ発生抑制策が異なる</p> <p>・設計方針の相違 【東海第二】 応力腐食割れ発生抑制策が異なる</p> <p>・設備の相違 【柏崎 7】</p> <p>・設備の相違 【東海第二, 柏崎 7】 ①の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
			<p>・設備の相違 【柏崎 7】 ①の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号機では弁取替を行わない

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考