

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(強度計算書)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～No.63は、NS2-他-090改04で整理済みのため省略						
64	NS2-添3-016-01	VI-3-別添4-1 発電用火力設備の技術基準による強度評価の基本方針	P.3	記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)よって、上記規定のいずれかの方法により強度評価を行うことにするが、・・・ (新)よって、上記規定のいずれかの方法により強度評価を行うこととするが、・・・	2022/6/20	
65	NS2-添3-016-02	VI-3-別添4-2 発電用火力設備の技術基準による強度評価方法	P.3	水圧試験により評価を実施する対象に“緊急時対策所用燃料地下タンク”を追加しました。	2022/6/20	
66	NS2-添3-017-01	VI-3-別添5 非常用発電装置(可搬型)の強度に関する説明書	P.3	参照する図書名の変更を反映しました。(下線部参照) (旧) VI-3-3-8-1-1-3-1 冷却水ポンプの強度計算書 VI-3-3-8-1-1-5-1 冷却水ポンプの強度計算書 (新) VI-3-3-8-1-1-3-1 冷却水ポンプの強度計算書(高圧発電機車) VI-3-3-8-1-1-5-1 冷却水ポンプの強度計算書(緊急時対策所用発電機)	2022/6/20	