

1. 件 名 : 「リサイクル燃料貯蔵株式会社による使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の計画の認可申請に係るヒアリング(40)」

2. 日 時 : 令和4年7月12日(火) 15時15分~15時45分

3. 場 所 : 原子力規制庁 10階会議室

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部 審査グループ 核燃料施設審査部門
長谷川安全規制管理官、石井企画調査官、中野上席安全審査官、
羽場崎主任安全審査官、野村主任安全審査官、内海安全審査官、
青木安全審査専門職

リサイクル燃料貯蔵株式会社

貯蔵保全部 土木・建築担当 他1名

5. 要旨

(1) 原子力規制庁から、リサイクル燃料貯蔵株式会社(以下「RFS」という。)の設計及び工事の計画の認可申請書について、耐震設計における貯蔵建屋の構造健全性に係る評価において、荷重の組み合わせに係る具体的内容について確認した。

(2) RFS から、理解の通りで間違いがないという旨の発言があった。

6. 配布資料

なし