

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添1-049改03(比)
提出年月日	2022年7月1日

先行審査プラントの記載との比較表

(VI-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に
関する説明書)

2022年7月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

実線・・設備運用又は体制等の相違 (設計方針の相違)
 波線・・記載表現, 設備名称の相違 (実質的な相違なし)

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
比較表において, 相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については, 備考欄に相違理由を記載する。			
相違No.	相違理由		
①	評価対象はプラントユニークによる		

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>VI-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書</p> <p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 概要 1</p> <p>2. 評価範囲 1</p> <p>3. 基本方針 2</p> <p>4. 配管内円柱状構造物の流力振動評価 2</p> <p>5. 配管の高サイクル熱疲労に関する評価 2</p> <p>6. まとめ 3</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第 19 条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に基づき、原子炉冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁が、原子炉冷却材の循環、沸騰その他の挙動により生じる流体振動、又は温度差のある流体の混合その他の挙動により生じる温度変動により損傷を受けない設計となっていることを説明する。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>3. 基本方針</p> <p>原子炉冷却系統，原子炉冷却材浄化系及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に係る容器，管，ポンプ及び弁は，原子炉冷却材の循環，沸騰その他の原子炉冷却材の挙動により生じる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の原子炉冷却材の挙動により生じる温度変動により損傷を受けない設計とする。</p> <p>R C P B 拡大範囲及びその他の改造範囲の管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有するものに関する流体振動評価は，日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（J S M E S 0 1 2-1998）による規定に基づく手法及び評価フローに従った評価及び必要な措置を行う。</p> <p>温度差のある流体の混合等で生じる温度変動により発生する配管の高サイクル熱疲労による損傷防止は，日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」（J S M E S 0 1 7-2003）の規定に基づく手法及び評価フローに従って評価及び措置を実施する。</p> <p>4. 配管内円柱状構造物の流力振動評価</p> <p>配管内に円柱状構造物を設置している場合，流れによる流体力及び励起される振動による円柱状構造物への影響を評価するが，R C P B 拡大範囲及びその他の改造範囲には評価対象となる配管内円柱状構造物が設置されていないため，日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（J S M E S 0 1 2-1998）の「2. 適用範囲および対象」に該当せず，評価は不要である。</p> <p>5. 配管の高サイクル熱疲労に関する評価</p> <p>配管に高サイクル熱疲労を引き起こす熱流動現象が作用する場所として高低温水合流部及び閉塞分岐管が考えられるが，R C P B 拡大範囲及びその他の改造範囲には評価対象となる高低温水合流部がなく，また，R C P B 拡大範囲においては通常運転時流路の原子炉からみて第一隔離弁が閉弁で運用又は逆止弁であり，高温水の流入がなく，閉塞分岐管であるドレンライン，ベントラインが評価対象とならないこと及びその他の改造範囲については閉塞分岐管がないことから，日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」（J S M E S 0 1 7-2003）の「2. 疲労評価上考慮すべき熱流動現象 2.2 評価対象とする現象」に該当せず，評価は不要である。</p>	<p>・設備の相違 【東海第二，柏崎 7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二，柏崎 7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二，柏崎 7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二，柏崎 7】</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>6. まとめ</p> <p>R C P B 拡大範囲及びその他の改造範囲には、流体振動又は温度変動による損傷が懸念される部位はなく、流体振動又は温度変動による損傷を受けない設計となっている。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二，柏崎 7】</p> <p>①の相違</p>