

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(基本設計方針第4条,第49条,第10条)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別, 目録番号	図書名称	該当頁					
1	2021/10/27	NS2-基-004	耐震(基本方針) 基本設計方針	基本設計方針に関する説明資料【第4条 設計基準対象施設の地盤】【第49条 重大事故等対処施設の地盤】【第10条 急傾斜地の崩壊の防止】	—	設置変更許可申請書に設定方針を示した改良地盤の解析用物性値について、基本設計方針及び地盤の支持性能に係る基本方針への反映を検討すること。	今回回答	設置変更許可申請書に設定方針を示した改良地盤の解析用物性値について、室内配合試験及び施工時の品質管理で確保できていることを確認する旨を基本設計方針に反映しました。	NS2-基-004改01「基本設計方針に関する説明資料【第4条 設計基準対象施設の地盤】【第49条 重大事故等対処施設の地盤】【第10条 急傾斜地の崩壊の防止】」P.3,4,8,9,15,31	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(基本設計方針第4条,第49条,第10条)

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-基-004改01	基本設計方針に関する説明資料 【第4条 設計基準対象施設の地盤】 【第49条 重大事故等対象施設の地盤】 【第10条 急傾斜地の崩壊の防止】	P.2～5	様式7(4条)については、工事計画認可申請基本設計方針(後)に記載する内容は、設置許可申請書本文または添付資料八の記載を引用して記載する方針であり、引用可能な部分に下線を追加および引用番号と紐づけし、基本設計方針(後)の青字の部分を黒字に修正しました。	2022/7/11	
2	NS2-基-004改01	基本設計方針に関する説明資料 【第4条 設計基準対象施設の地盤】 【第49条 重大事故等対象施設の地盤】 【第10条 急傾斜地の崩壊の防止】	P.2	・様式7(4条)の工事計画認可申請書基本方針(後)に、兼用キャスクを保有していないことを記載していますが、関連する施設として、備考欄に「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 2. 燃料貯蔵設備」を記載しました。	2022/7/11	
3	NS2-基-004改01	基本設計方針に関する説明資料 【第4条 設計基準対象施設の地盤】 【第49条 重大事故等対象施設の地盤】 【第10条 急傾斜地の崩壊の防止】	P.29	第10条の様式7の設置許可、基本設計方針及び技術基準との対比について、設置許可と基本設計方針(後)の記載を明確にするため、以下の記載を追記しました。 ・技術基準規則の要求事項に対する基本設計方針を記載	2022/7/11	
4	NS2-基-004改01	基本設計方針に関する説明資料 【第4条 設計基準対象施設の地盤】 【第49条 重大事故等対象施設の地盤】 【第10条 急傾斜地の崩壊の防止】	P.33	対象としているのが、施設ではなく、施設の地盤であることを明確にするため記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)設計基準対象施設のうち、Bクラス及びCクラスの施設、・・・ (新)設計基準対象施設のうち、Bクラス及びCクラスの施設の地盤、・・・	2022/7/11	
5	NS2-基-004改01	基本設計方針に関する説明資料 【第4条 設計基準対象施設の地盤】 【第49条 重大事故等対象施設の地盤】 【第10条 急傾斜地の崩壊の防止】	P.34	第10条に関する先行プラントとの比較表について、比較の内容を明確にするため、柏崎刈羽の記載を追加しました。	2022/7/11	
6	NS2-基-004改01	基本設計方針に関する説明資料 【第4条 設計基準対象施設の地盤】 【第49条 重大事故等対象施設の地盤】 【第10条 急傾斜地の崩壊の防止】	P.35	・兼用キャスクに係る基本設計方針との対応を明確に説明するため、先行プラントとの比較表に、「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針」の兼用キャスクに関する記載部分の抜粋を頁として追加しました。	2022/7/11	