

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添3-001-05改03(比)
提出年月日	2022年7月25日

## 先行審査プラントの記載との比較表

(VI-3-1-5 重大事故等クラス2機器及び重大事故等  
クラス2支持構造物の強度計算の基本方針)

2022年7月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

実線・・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）  
波線・・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
    ・・・前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-1-5 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針）

東海第二発電所（2018. 10. 12 版）	柏崎刈羽原子力発電所7号機（2020. 9. 25 版）	島根原子力発電所 2号機	備考
<p>比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。</p>			
相違No.	相違理由		
①	島根2号機では昭和55年の告示第501号を適用している		
②	島根2号機の原子炉格納容器は鋼製の格納容器であり，告示第501号と設計・建設規格による評価に相違がないことからVI-1-8-1 「原子炉格納施設的设计条件に関する説明書」における強度評価と同様に設計・建設規格を用いて原子炉格納容器の強度評価を実施している		
③	告示の適用年度による機器のクラス分類の相違		
④	島根2号機では代表例を記載している		

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>VI-3-1-5 重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の強度計算の基本方針</p> <p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要 ..... 1</p> <p>2. 重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の強度計算の基本方針 ..... 1</p> <p>2.1 重大事故等クラス 2 機器 (クラス 1 機器及び原子炉格納容器を除く。) 並びに重大事故等クラス 2 支持構造物 (クラス 1 支持構造物を除く。) の構造及び強度 ..... 3</p> <p>2.1.1 クラス 2 機器の規定に基づく評価 ..... 6</p> <p>2.1.2 クラス 2 機器の規定によらない場合の評価 ..... 10</p> <p>2.2 重大事故等クラス 2 機器であってクラス 1 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物であってクラス 1 支持構造物の構造及び強度 ..... 20</p> <p>2.3 重大事故等クラス 2 機器であって原子炉格納容器の構造及び強度 ..... 21</p> <p>2.4 設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号における材料の規定によらない場合の評価 ..... 22</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1. 概要</p> <p>重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の材料及び構造については、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(平成25年6月28日 原子力規制委員会規則第六号)(以下「技術基準規則」という。)第55条第1項第2号及び第5号に規定されており、適切な材料を使用し、十分な構造及び強度を有することが要求されている。</p> <p>本資料は、重大事故等クラス2機器である容器、管、ポンプ及び弁並びに重大事故等クラス2支持構造物であって、重大事故等クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2機器に損壊を生じさせるおそれがある支持構造物(以下「重大事故等クラス2支持構造物」という。)が十分な強度を有することを確認するための強度評価の基本方針について説明するものである。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>2. 重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の強度計算の基本方針</p> <p>重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の材料及び構造については、技術基準規則第 55 条（材料及び構造）に規定されており、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 1306194 号）（以下「技術基準規則の解釈」という。）に従い、設計基準対象施設の規定を準用する。</p> <p>また、技術基準規則の解釈第 17 条 11 において「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。））＜第 1 編軽水炉規格＞ J S M E S N C 1 - 2 0 0 5 / 2 0 0 7」（日本機械学会）又は「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012 年版）＜第 1 編軽水炉規格＞ J S M E S N C 1 - 2 0 1 2」（日本機械学会）によることとされているが、技術基準規則の施行の際現に施設し、又は着手した設計基準対象施設については、施設時に適用された規格によることと規定されている。同解釈において規定される J S M E S N C 1 - 2 0 0 5 / 2 0 0 7 及び J S M E S N C 1 - 2 0 1 2 は、いずれも技術基準規則を満たす仕様規定として相違がない。</p> <p>よって、重大事故等クラス 2 機器（クラス 1 機器及び原子炉格納容器を除く。）及び重大事故等クラス 2 支持構造物（クラス 1 支持構造物を除く。）の評価は、基本的に <u>J S M E S N C 1 - 2 0 0 5 / 2 0 0 7</u>（以下「設計・建設規格」という。）による評価とする。ただし、施設時の規格が「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和 55 年 10 月 30 日 通商産業省告示第 5 0 1 号）（以下「告示第 5 0 1 号」という。）の場合は、今回の設計時において技術基準規則を満たす仕様規定とされている設計・建設規格と告示第 5 0 1 号の比較を行い、いずれか安全側の規格による評価を実施する。</p>	<p>・申請年度の相違 【東海第二，柏崎 7】 技術基準規則解釈の改正により項番が変更となっている</p> <p>・適用規格の相違 【東海第二】 島根 2 号機では昭和 55 年の告示第 5 0 1 号を適用している（以下、①の相違）</p> <p>・適用規格の相違 【東海第二】 ①の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>クラス 2 機器又はクラス 2 支持構造物を同位クラスである重大事故等クラス 2 機器又は重大事故等クラス 2 支持構造物として兼用し、重大事故等の使用条件が設計基準の使用条件に包絡され、クラス 2 機器又はクラス 2 支持構造物の既に認可された工事計画の添付資料（以下「既工認」という。）における評価結果がある場合は、材料、構造及び強度の要求は同じであることから、その評価の適用性を確認し、既工認の確認による評価を実施する。</p> <p>重大事故等クラス 2 機器であってクラス 1 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物であってクラス 1 支持構造物の評価は、重大事故等時の使用条件が設計基準の使用条件に包絡され、既工認における評価結果がある場合は、その評価の適用性を確認し、既工認の確認による評価を実施する。</p> <p>また、上述の評価条件がない場合は、<u>設計・建設規格と告示第 5 0 1 号の比較を行い、いずれか安全側の規格による評価を実施する。</u></p>	<p>・設計方針の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根 2 号機では安全側の規格による評価を実施している</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p><u>重大事故等クラス2機器であって原子炉格納容器の評価は、原子炉格納容器の既工事計画書の実績において重大事故等時の評価ができるものにあつては、その評価結果を用いた評価ができることを確認し、評価結果の確認による評価を実施する。また、VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」において重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能評価として、重大事故等時の使用条件に十分余裕をもった評価条件に対して設計・建設規格を準用して実施された結果があるものについては、それら評価結果を用いた評価ができることを確認し、それら評価結果の確認による評価を実施する。上記を除いたものについては、設計・建設規格に基づき評価を実施する。</u></p>	<p>・炉型の相違 【柏崎 7】</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二, 柏崎 7】 島根 2号機では既工認及び「原子炉格納容器の設計条件に関する説明書」の引用について本資料で示す</p> <p>・評価方針の相違 【柏崎 7】 島根 2号機の原子炉格納容器は鋼製の格納容器であり, 告示第501号と設計・建設規格による評価に相違がないことからVI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」における強度評価と同様に設計・建設規格を用いて原子炉格納容器の強度評価を実施している(以下, ②の相違)</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>重大事故等クラス 2 機器であって非常用炉心冷却設備に係るろ過装置 (ストレーナ) の評価は、技術基準規則の解釈第 17 条 4 に記載される「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について (内規)」(平成 20・02・12 原院第 5 号 (平成 20 年 2 月 27 日原子力安全・保安院制定)) の評価方針を考慮し、重大事故等クラス 2 機器としての評価を実施する。</p> <p>重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の材料については、技術基準第 55 条において材料は「使用前に適用されるものとする。」と規定されていることから、<u>重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の材料については、技術基準規則施行前に工事に着手又は完成したものであって設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号における材料の規定によらない場合は、使用条件に対して適切であることを確認した材料を使用する設計とする。</u></p>	<p>・炉型の相違 【柏崎 7】</p> <p>・炉型の相違 【柏崎 7】</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>2.1 重大事故等クラス 2 機器 (クラス 1 機器及び原子炉格納容器を除く。) 並びに重大事故等クラス 2 支持構造物 (クラス 1 支持構造物を除く。) の構造及び強度</p> <p>重大事故等クラス 2 機器 (クラス 1 機器及び原子炉格納容器を除く。) 並びに重大事故等クラス 2 支持構造物 (クラス 1 支持構造物を除く。) の評価における適用規格, 評価方法の考え方を図 2-1 に示す。重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物において, 施設時の技術基準に対象とする施設の規定がある機器又は支持構造物で, クラスアップ又は条件アップ*1 されておらず, 既工認における評価結果がある場合は, その評価結果の確認による評価を実施する (評価区分①)。</p> <p><u>なお, クラスアップされる機器であっても既に施設されている機器であって, 既工認において検定水圧試験を用いた評価結果がある場合は, 既工認での試験条件とクラス 2 機器の規定で要求される試験条件が同じであることから, その評価の適用性を確認し, 既工認の確認による評価を実施する。</u></p> <p>施設時の技術基準に対象とする施設の規定がない機器及び支持構造物については, 設計・建設規格による評価を実施する (評価区分②)。</p> <p>施設時の技術基準に対象とする施設の規定がある機器又は支持構造物でクラスアップ又は条件アップされており, 施設時の適用規格が告示第 5 0 1 号である機器又は支持構造物については, 設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号の<u>いずれか安全側の規格</u>による評価を実施する。</p> <p>また, クラスアップ又は条件アップされておらず, 既工認における評価結果がない場合で, 施設時の適用規格が告示第 5 0 1 号である機器又は支持構造物については同じく設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号の<u>いずれか安全側の規格</u>による評価を実施する (評価区分③)。</p> <p>上述する機器又は支持構造物以外については, 設計・建設規格による評価を実施する (評価区分④)。</p> <p>設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号に評価式*2 が規定されていない場合, 同等性を示す評価方法により評価を実施する。<u>より精緻な評価が必要な場合は, クラス 1 容器の規定を準用した評価方法により十分な強度を有することを確認する。</u></p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 7】</p> <p>島根 2 号機では検定水圧試験を用いた評価を実施している設備がある</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>技術基準規則において、重大事故等クラス2機器の強度評価については、延性破断、疲労破壊（各機器に属する伸縮継手及び伸縮継手を除く管に限る。）及び座屈（容器及び管に限る。）による破壊の防止が求められており、重大事故等クラス2支持構造物の強度評価については、延性破断及び座屈による破壊の防止が求められている。</p> <p>ただし、重大事故等クラス2管の疲労評価については、重大事故等時は運転状態IVを超える事象であり、発生回数が少なく疲労に顕著な影響を及ぼす繰返し応力は発生しないこと、また、設計基準対象施設と機能を兼用している設備については、設計基準対象施設に対する要求事項に基づき疲労評価を実施していることから、評価を省略する。</p> <p>注記*1：クラスアップする機器とは、クラス1機器又はクラス2機器に属さない機器のうち、重大事故等クラス2機器となるものをいう。条件アップする機器とは、設計基準対象施設としての使用時における最高使用圧力及び最高使用温度に、重大事故等時における使用圧力及び使用温度が包絡されないものをいう。</p> <p>*2：評価式とは設計・建設規格にて評価する場合、<u>クラス2機器の評価式</u>、告示第501号にて評価する場合、<u>第3種機器</u>の評価式を示す。</p>	<p>・適用規格の相違 【東海第二】 告示の適用年度による機器のクラス分類の相違（以下、③の相違）</p>




図 2-1 評価区分の整理フロー

・設備の相違  
**【柏崎 7】**  
 島根 2 号機では検定水圧試験を用いた評価を実施している設備がある  
 ・設備の相違  
**【東海第二, 柏崎 7】**  
 島根 2 号機では「既の実施された評価結果」の確認を行う機器はない

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>2. 1. 1 クラス 2 機器の規定に基づく評価</p> <p>(1) 強度計算における適用規格の選定</p> <p>ここでは、<u>重大事故等</u>クラス 2 機器のうち図 2-1 において、「③設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号のいずれか安全側の規格による評価」に区分された機器の適用規格について説明する。当該機器の施設時の適用規格は告示第 5 0 1 号であるため、設計・建設規格と告示第 5 0 1 号との比較を行い、いずれか安全側の規格による評価を実施する。</p> <p>安全側の規格の選定は、両規格において公式による評価手法と解析による評価手法が規定されていることから、以下「a. 公式による評価の比較」及び「b. 解析による評価の比較」に示す手法ごとに比較を行い実施する。</p> <p>a. 公式による評価の比較</p> <p>公式による評価において評価結果に影響を与えるものとしては、評価式、評価式に用いる許容値及び係数並びに材料の物性値がある。このうち係数については評価式を構成するものであることから評価式として扱う。材料の物性値については、物性値を割下げ率で除して許容値が設定されていることからその影響は許容値に含まれることになる。よって、評価式と許容値の 2 つの項目について比較する。</p> <p>評価式及び許容値の比較は、評価対象部位ごとに実施する。許容値の比較は、許容値が小さい方を安全側とする。ただし、許容値の SI 単位化による誤差は、単位換算によるものであり工学的な意味合いはなく、評価結果に影響を与えないため、ここでは相違するものとは見なさない。</p> <p>上記 2 つの項目における比較において安全側の規格が容易に判断できる場合は、安全側の規格として選定した設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号のいずれかにて評価を実施する。</p> <p>また、<u>安全側の規格が容易に判断できない</u>場合は設計・建設規格及び告示第 5 0 1 号の両規格により評価を実施する。両規格に相違がない場合は、設計・建設規格に基づき評価を実施する。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>b. 解析による評価の比較</p> <p><u>解析による評価において安全側の規格が容易に判断できない場合は、設計・建設規格及び告示第 5 0 1 号の両規格により評価を実施する。</u></p> <p>(2) 規格の相違</p> <p>施設時の適用規格が告示第 5 0 1 号である場合の設計・建設規格及び告示第 5 0 1 号による評価について、評価式及び許容値の 2 つの項目について比較を実施し、<u>安全側の規格を整理した。</u></p> <p>以下に、両規格に相違が認められた評価項目例を示す。なお、本項に記載の告示第 5 0 1 号の評価式は、両規格の比較を行うため、SI 単位系に換算したものをを用いる。</p>	<p>・適用規格の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>①の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>島根 2 号機ではクラスアップ又は条件アップに伴い評価を実施している機器がある</p>

a. 評価式

(a) 容器\*1

評価項目	設計・建設規格	告示第 5 0 1 号	適用する規格	備考
平板の板厚計算における係数	[PVC-3310] 取付方法 (i) の場合 K=0.33 (参考) $t = d \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$	[第 34 条第 1 項] 取付方法 (i) の場合 K=0.50 (参考) $t = d \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$	告示第 5 0 1 号	*2

注記\*1: 評価式に記載の記号は, VI-3-2-7「重大事故等クラス2容器の強度計算方法」による。

\*2: t (必要肉厚) は告示第 5 0 1 号の方が大きくなり安全側が明確であるため, 告示第 5 0 1 号の評価式を適用する。

(b) ポンプ\*1

評価項目	設計・建設規格	告示第 5 0 1 号	適用する規格	備考
うず巻ポンプ, ターボポンプ又は往復ポンプのケーシング各部形状の規定	[PMC-3340(3)] 分流壁がケーシング壁面に交わる部分のすみの丸みの半径は, 式 PMC-3 により計算した値の 0.1 倍の値又は 6mm のうちいずれか大きい値以上であること。	[第 77 条第 7 項 3] 分流壁がケーシング壁面に交わる部分のすみの丸みの半径は, 第二項の計算式により計算した値の 0.1 倍の値又は 7mm のうちいずれか大きい値以上であること。	告示第 5 0 1 号	*2
うず巻ポンプ, ターボポンプ又は往復ポンプのケーシングカバーの厚さ計算における係数 (平板形)	[PMC-3410] 取付方法 (a) の場合 K=0.17 取付方法 (その他) の場合 K=0.50 (参考) $t = d \left( \frac{K \cdot P}{S} \right)^{0.5}$	[第 77 条第 5 項] 取付方法 (a) の場合 K=0.20 取付方法 (その他) の場合 K=0.75 (参考) $t = d \left( \frac{K \cdot P}{S} \right)^{0.5}$	告示第 5 0 1 号	*2

注記\*1: 評価式に記載の記号は, VI-3-2-8「重大事故等クラス2ポンプの強度計算方法」による。

\*2: すみの丸みの半径及びケーシングカバー厚さは告示第 5 0 1 号の方が大きくなり安全側が明確であるため, 告示第 5 0 1 号の評価式を適用する。

・設備の相違

【東海第二】

島根 2 号機で強度評価を行う重大事故等クラス 2 容器において設計・建設規格と告示第 5 0 1 号の間で相違している評価式は「平板の板厚計算における係数」のみである

・設備の相違

【東海第二】

島根 2 号機で強度評価を行う重大事故等クラス 2 管において設計・建設規格と告示第 5 0 1 号の間で相違している評価式はない

・設備の相違

【柏崎 7】

島根 2 号機で強度評価を行う重大事故等クラス 2 ポンプにおいて設計・建設規格と告示第 5 0 1 号の間で相違している評価式は「うず巻ポンプ, ターボポンプ又は往復ポンプのケーシング各部形状の規定」及び「うず巻ポンプ, ターボポンプ又は往復ポンプのケーシングカバーの厚さ計算における係数 (平板形)」のみである

b. 許容値

(a) 弁\*1

評価項目	許容 圧力 P <sub>1</sub> (MPa)	許容 圧力 P <sub>2</sub> (MPa)	P <sub>1</sub> , P <sub>2</sub> に基づく 最小厚さ(mm)*2				弁箱又は弁ふたの 厚さ t		適用する 規格
			設計・ 建設規格		告示第 501号		設計・ 建設規格	告示第 501号	
			t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>			
弁箱又は弁ふたの厚さ (mm)  $t = t_1 + \frac{(P - P_1)(t_2 - t_1)}{(P_2 - P_1)}$ (制御棒駆動水圧系 AV212-126)	14.63	24.38	6.3	7.2	6.4	7.2	6.4	6.5	告示第 501号

注記\*1: 評価式に記載の記号は, VI-3-2-10「重大事故等クラス2弁の強度計算方法」による。

\*2: 設計・建設規格 別表3及び告示501号 別表15による。

・記載方針の相違  
**【東海第二】**  
 島根2号機では代表例を記載している(以下, ④の相違)  
 ・記載方針の相違  
**【柏崎7】**  
 島根2号機では代表として「制御棒駆動水圧系」の計算結果について記載している

・記載方針の相違  
**【東海第二】**  
 ④の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>(3) 選定規格</p> <p>施設時の適用規格が告示第 5 0 1 号である場合の設計・建設規格及び告示第 5 0 1 号の比較において、確認された安全側の規格により評価を実施し、強度計算書に評価結果を記載する。</p> <p>なお、設計・建設規格及び告示第 5 0 1 号の両規格による評価を実施したものにおいては、両規格による評価結果を計算書に記載する。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2.1.2 クラス2機器の規定によらない場合の評価</p> <p>ここでは、設計・建設規格又は告示第501号に評価式*1が規定されていない場合、又は、より精緻な評価を実施する必要がある場合の評価方法について説明する。</p> <p>設計・建設規格及び告示第501号に評価式が規定されていない場合、同等性を示す評価式により評価を実施する。より精緻な評価が必要な場合は、クラス1容器の規定を準用した評価により十分な強度を有することを確認する。</p> <p>図2-2に重大事故等クラス2機器の技術基準規則適合性確認フローを示す。今回の申請対象設備である重大事故等クラス2機器の評価のうち、フローに基づき抽出された同等性評価方法を以下に示す。</p> <p>a. 評価式が規定されていない場合</p> <p>(a) 長方形板の大たわみ式*2を用いた評価</p> <p>(b) クラス3ポンプの規定を準用した評価</p> <p>(c) ねじ山のせん断破壊式*3を用いた評価</p> <p>b. 精緻な評価を実施する必要がある場合</p> <p>(a) クラス1容器(第1種容器)の規定を準用した評価</p> <p>注記 *1: 評価式とは設計・建設規格にて評価する場合は、クラス2機器の評価式、告示第501号にて評価する場合は、<u>第3種機器</u>の評価式を示す。</p> <p>*2: 機械工学便覧に記載されている4辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受ける場合の長方形板の大たわみ式</p> <p>*3: <u>機械工学便覧に記載されているねじ山のせん断破壊荷重評価式</u></p>	<p>・適用規格の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>③の相違</p>




図2-2 重大事故等クラス2機器の技術基準規則適合性確認フロ

二

・適用規格の相違  
【東海第二】  
③の相違

(1) 長方形板の大たわみ式を用いた矩形ダクトの評価

重大事故等クラス 2 管のうち矩形ダクトについては、形状が円形でないことから、設計・建設規格に規定されているクラス 2 管の円形を前提とした評価式を適用することができない。このため、矩形ダクトの強度評価については、以下に示すとおり重大事故等クラス 2 管の評価手法として妥当性を確認した機械工学便覧に記載されている長方形板の大たわみ式及び判断基準を用いた評価を実施する。

a. 評価式

クラス 2 管の評価式を適用できない矩形ダクトについて、矩形ダクトの任意のダクト鋼板面のうち 2 辺は他の 2 つの側面のダクト鋼板で支持されており、残りの 2 辺は補強部材 (及び接続材) で支持された、4 辺単純支持長方形板と見なすことができる。実際の使用条件では、この鋼板面に圧力と自重の等分布荷重である面外荷重が作用する。鋼板面は、この面外荷重により薄い平板が板厚の半分以上大きくたわみ、膜引張応力状態で応力の釣合いが保たれ、鋼板中心部で最大応力が発生する。このように、薄い平板が板厚の半分以上の比較的大きなたわみを生じる挙動を示す場合の応力評価には、機械工学便覧記載の長方形板の大たわみの式 (次項に示す 2 つの式) が適していることから、矩形ダクトの強度評価には、機械工学便覧記載の 4 辺単純支持長方形板の大たわみ式を用いる。

図 2-3 に矩形ダクトの概要図を示す。




図 2-3 矩形ダクト概要図

計算に使う記号

記号	単位	定義
t	mm	ダクトの厚さ
a	mm	ダクト長辺寸法
b	mm	ダクト短辺寸法
c	mm	ダクト接続材・補強材の接続ピッチ
P	MPa	最高使用圧力
g	m/s <sup>2</sup>	重力加速度
D <sub>p</sub>	kg/mm <sup>2</sup>	単位面積当たりのダクト鋼板の質量
E	MPa	ヤング率
ν	—	ポアソン比
δ <sub>max</sub>	mm	面外荷重によるダクト鋼板の最大変位量
σ <sub>max</sub>	MPa	面外荷重による一次応力

計算式

$$\frac{256(1-\nu^2)}{\pi^6 E \cdot t^4} (P + g \cdot D_p) = \frac{4}{3} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right)^2 \frac{\delta_{max}}{t} + \left\{ \frac{4\nu}{a^2 \cdot c^2} + (3-\nu^2) \left( \frac{1}{a^4} + \frac{1}{c^4} \right) \right\} \left( \frac{\delta_{max}}{t} \right)^3$$

$$\sigma_{max} = \frac{\pi^2 E \cdot \delta_{max}}{8(1-\nu^2)} \left\{ \frac{(2-\nu^2)\delta_{max} + 4t}{a^2} + \frac{\nu(\delta_{max} + 4t)}{c^2} \right\}$$

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>b. 判断基準</p> <p>矩形ダクトの強度評価では、設計・建設規格のクラス 2 管に規定のある厚さ計算及び応力計算を参考とし、機械工学便覧記載のたわみの式を適用した評価を実施する。また、判断基準については以下のとおりとし、裕度については設計・建設規格のクラス 2 管の規定における許容引張応力 S 値を適用する。</p> <p>(a) 厚さ計算</p> <p>最小板厚を求める場合は、面外荷重による一次応力 <math>\sigma_{max}</math> を許容引張応力 S 値に置換えて、2 式を解き、両辺を満足する <math>\delta_{max}</math> 及び t を求める。この時の t を矩形ダクトの計算上必要な厚さと定義し、ダクトの実際使用厚さが計算上必要な厚さを満足することを確認する。</p> <p>(b) 応力計算</p> <p>一次応力を求める場合は、ダクトの公称値を用いて、2 式を解き、両辺を満足する <math>\delta_{max}</math> 及び <math>\sigma_{max}</math> を求める。この時の <math>\sigma_{max}</math> を矩形ダクトの一次応力と定義し、一次応力が許容引張応力 S 値の 1.5 倍以下であることを確認する。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>(2) <u>クラス 3 ポンプの規定を準用した立形ポンプの評価</u>            重大事故等クラス 2 ポンプのうち立形ポンプについては、設計・建設規格におけるクラス 2 ポンプに評価式が規定されていないため、立形ポンプの強度評価については、以下に示すとおり重大事故等クラス 2 ポンプの評価手法として妥当性を確認した設計・建設規格に規定されているクラス 3 ポンプの評価式及び判断基準を用いた評価を実施する。</p> <p>a. 評価式            クラス 2 ポンプ及びクラス 3 ポンプのケーシングの強度評価式を表 2-1 に示す。            ケーシングの厚さの評価式については、一般的な材料力学における内圧を受ける薄肉円筒の式又は内圧を受ける円筒の応力式である Lamé の修正式に基づいており、横形ポンプにおいては、クラス 2 ポンプとクラス 3 ポンプの考え方は同一であり、技術的に同一の強度を有することが要求されている。この考え方については、クラス 2 管とクラス 3 管の厚さ計算についても同様であることから、クラス 2 ポンプに評価式が規定されていない重大事故等クラス 2 ポンプのうち立形ポンプのケーシングの強度評価については、クラス 3 ポンプに規定されている立形ポンプの評価式を用いる。</p>	

表 2-1 設計・建設規格 ケーシングの強度評価式

ポンプ型式	設計・建設規格 強度評価式		備考
	クラス 2	クラス 3	
横形ポンプ	$t = \frac{P \cdot A}{2S}$	$t = \frac{P \cdot A}{2S}$	・同じ式である。 ・内圧を受ける薄肉円筒の式に基づく。
立形ポンプ	—	$t = \frac{P \cdot D_o}{2(S \cdot \eta + P \cdot y)}$	・内圧を受ける円筒の応力式である Lane の修正式に基づく。
配管 (参考)	$t = \frac{P \cdot D_o}{2S \cdot \eta + 0.8P}$	$t = \frac{P \cdot D_o}{2S \cdot \eta + 0.8P}$	・同じ式である。 ・内圧を受ける円筒の応力式である Lane の修正式に基づく。

t : ケーシング及び吐出エルボ, 揚水管又はボウルの計算上必要な厚さ (mm)  
 P : 最高使用圧力 (MPa)  
 A : 設計・建設規格 図 PMC-3320-1 から図 PMC-3320-6 又は設計・建設規格 図 PMD-3320-1 から図 PMD-3320-6 までに示す寸法 (mm)  
 S : 最高使用温度における設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 5 に規定する材料の許容引張応力 (MPa)  
 D<sub>o</sub> : 設計・建設規格 図 PMD-3310-7 に示す吐出エルボの外径寸法, 揚水管の外形寸法, 個々のボウルの吸込み側の最大外径寸法 (mm)  
 η : 長手継手の効率で, 設計・建設規格 PVD-3110 に定めるところによる  
 y : 0.4 (D<sub>o</sub> / t ≥ 6.0 の場合)  
 d / (d + D<sub>o</sub>) (D<sub>o</sub> / t < 6.0 の場合)

b. 判断基準

立形ポンプのケーシングの強度評価は, クラス 3 ポンプに規定されている立形ポンプの評価式を用いた評価を実施し, 評価式に用いる許容引張応力 S 値については設計・建設規格付録材料図表 Part5 表 5 に規定する材料の許容引張応力 S 値を適用する。

・記載方針の相違  
【東海第二】  
島根 2 号機では判断基準について記載している

(3) ねじ山のせん断破壊式を用いたねじ込み継手の評価

重大事故等クラス2管のうちねじ込み継手については端部がねじ部であるため設計・建設規格に規定されているクラス2管の評価式を適用することができない。このため、ねじ部の強度評価については、以下に示す機械工学便覧に記載されているねじ部のせん断破壊評価式を準用した評価を実施する。

a. 評価式

クラス2管の評価式を適用できないねじ部のせん断応力評価について、使用するねじはJIS B 8246 (2004) 「高圧ガス容器用弁」におけるガス充てん口ねじに適合したものを使用することから、ねじ部の強度評価に用いられる機械工学便覧記載のねじ山のせん断破壊式を用いて評価する。また、継手部の厚さ計算については設計・建設規格に規定されている計算上必要な厚さの規定を用いる。

図2-4にねじ込み継手の概要図を示す。




図2-4 ねじ込み継手概要図

計算に使う記号

記号	単位	定義
AB	mm	おねじのせん断長さ
P	mm	ピッチ
d <sub>p</sub>	mm	おねじの有効径
D <sub>c</sub>	mm	めねじの内径
α	°	ねじ角度
W <sub>B</sub>	N	おねじのねじ山の許容軸方向荷重
z	—	負荷能力があるとみなされる、ねじ山の数 $z = (L - 0.5P) / P$
τ <sub>B</sub>	MPa	おねじ材料の許容せん断応力
L	mm	ねじの基準長さ
F <sub>B</sub>	MPa	おねじの耐圧力
F <sub>t</sub>	N	ねじ締付トルクによる引抜荷重
A	mm <sup>2</sup>	内圧評価断面積

計算式

$$AB = (P/2) + (d_p - D_c) \tan \alpha$$

$$W_B = \pi D_c (AB) z \tau_B$$

$$F_B = (W_B - F_t) / A$$

b. 許容値

ねじ部のせん断評価は、機械工学便覧記載のせん断破壊式を準用した評価を実施するが、ねじ込み継手は管と管とを接続する継手であることから、許容値については設計・建設規格クラス 2 管の規定における許容引張応力 S を基に求めた許容せん断応力  $S/\sqrt{3}$  を適用する。

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(4) クラス 1 容器の規定を準用又は参考とした評価</p> <p>重大事故等クラス 2 機器の評価において、公式による評価を満足しない部位については、より精緻な評価を実施する必要があるため、設計・建設規格にて規定されている準用規定に基づき、クラス 1 容器の規定を準用し、解析による評価を実施する。そのため機器によっては、公式による評価と解析による評価を<u>組合せ</u>、その健全性を確認する方針とする。</p> <p><u>クラス 1 容器の規定を満足しない場合は、重大事故等時に求められる機能を発揮できるよう、クラス 1 容器の規定を参考とした評価を実施する。</u></p> <p>a. 公式による評価と解析による評価の組合せ</p> <p>設計・建設規格のクラス 2 機器の評価は公式による評価が基本となるが、公式による評価を満足しない部位を含む機器は、公式による評価と解析による評価を<u>組合せた</u>評価を実施する。</p> <p>(a) クラス 2 機器の公式による評価</p> <p>設計・建設規格クラス 2 機器の評価については、設計・建設規格 PVC-3000 (クラス 2 容器の設計)、PPC-3000 (管の設計)、PMC-3000 (クラス 2 ポンプの設計) の各機器の規定において、胴、管、ケーシング等の一般部の板厚評価式、開口部に対する補強及びフランジの簡易評価式等、強度評価式が種々に与えられているが、構造不連続部等の局所に着目した強度評価手法については明確にされていない。</p> <p>設計・建設規格のクラス 2 機器であっても、構造不連続部等の局所的に応力が高い部位も存在すると考えられるが、各機器の規定されている強度評価は、一般部に対し、許容値を低く設定 (許容引張応力 S) して裕度のある評価を行うことで、局所の健全性も担保している。</p> <p>(b) 解析による評価</p> <p>評価対象部位のうち公式による評価を満足しない部位については、より精緻な評価としてクラス 1 容器の規定を準用し、解析による評価を実施する。解析による評価は、構造不連続部等の局所的に応力が高い部位を模擬した詳細な解析に応じた許容値 (設計応力強さ <math>S_m</math>) を設定し、より精緻な評価を行うことで、局所の健全性を確認している。</p>	<p>・記載方針の相違</p> <p>【柏崎 7】</p> <p>島根 2 号機では対象設備がないものの基本方針を示す資料として記載している</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(c) 評価対象部位間の相互影響</p> <p>前述の(b)項に記載の機器は、評価対象部位ごとに公式と解析による評価が混在する機器であり、以下に示すとおり部位間の相互影響を適切に考慮することで、機器としての健全性を確認する。</p> <p>イ. 一体構造体</p> <p>主管に設けられた管台等の一体構造体中に存在する構造不連続部等の局所では、一般部に比べ発生応力が大きくなり、その局部応力により局所周辺も発生応力が引き上げられると考えられる。そのため、局部応力が隣接する部位に及ぼす影響の有無を適切に評価する必要がある。</p> <p>局部応力が隣接する部位に及ぼす影響については、設計・建設規格解説にその考え方が示されており、設計・建設規格解説 PVB-3513 (補強面積の設置条件) 及び設計・建設規格解説 PVB-3530 (補強をしない穴の適合条件) では、殻理論に基づく軸対称殻上の局所が及ぼす影響範囲について示されている。設計・建設規格 解説 PVB-3513 には「<math>0.5\sqrt{R \cdot t}</math> 内に局部応力のほとんどが収まる」と示されている。</p> <p>以上のことから、主配管に設けられた管台等の一体構造体内に存在する構造不連続部等の局所の評価について、局部応力が及ぼす影響範囲 <math>0.5\sqrt{R \cdot t}</math> を網羅するように適切にモデル化することで、<u>一体構造体</u>として評価を実施する。</p> <p>ロ. 一体でない構造体</p> <p>フランジとボルト等の一体でない異なる構造体中に存在する評価対象部位間では、荷重・変位伝達等を個別に設定することで、独立した部位として個々に評価を実施する。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2.2 重大事故等クラス2機器であってクラス1機器及び重大事故等クラス2支持構造物であってクラス1支持構造物の構造及び強度</p> <p>重大事故等クラス2機器は、技術基準規則第55条において、「設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること」が要求されている。</p> <p>クラス1機器については、重大事故等時に流路としての機能が要求され、重大事故等クラス2機器となることから、設計上定める条件として重大事故等時の使用圧力、使用温度、事故時荷重等が付加された状態を想定し、全体的な変形を弾性域に抑えることについては、それと同等以上の性能を有していることを確認する。</p> <p>重大事故等クラス2機器であってクラス1機器の強度評価に当たっては、既に施設された設備であることから、<u>設計・建設規格と告示第501号の比較を行い、いずれか安全側の規格による評価を基本とし、設計上定める条件である重大事故等時における使用圧力、使用温度及び事故時荷重に対して、供用状態Dの許容応力*を目安とした十分な裕度を有する設計とし、その評価条件においても塑性変形が小さなレベルに留まって延性破断に対して十分な余裕を有し、流路としての十分な機能が保持できることを確認する。</u>なお、上述の評価条件及び判断基準を満たす既に実施された評価がある場合は、その評価結果の確認を実施する。</p> <p>また、重大事故等クラス2支持構造物は、技術基準規則第55条において、「重大事故等クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものにあつては、設計上定める条件において、延性破断及び座屈が生じないこと」が要求されていることから、重大事故等クラス2機器であってクラス1機器に溶接により取り付けられている支持構造物については、重大事故等クラス2機器であってクラス1機器と同様に、設計上定める条件である重大事故等時における使用圧力、使用温度及び自重に対して、供用状態Dの許容応力*を目安とした十分な裕度を有する設計とする。</p> <p><u>なお、上述の評価条件及び判断基準を満たす既に実施された評価結果がある場合は、その評価結果の確認を実施する。</u></p>	<p>・評価条件の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号機ではより保守的な評価として設計・建設規格と告示第501号のうち安全側の規格による評価としている</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>注記* : 供用状態Dの許容応力は、設計・建設規格 解説 PVB-3111 において、鋼材の究極的な強さを基に、弾性計算により塑性不安定現象の評価を行うことへの理論的安全裕度を考慮して定めたものであり、一次一般膜応力 (<math>P_m</math>) は <math>2/3 S_u</math>、一次局部膜応力 (<math>P_L</math>) + 一次曲げ応力 (<math>P_b</math>) は <math>1.5 \times 2/3 S_u (= S_u)</math> と規定されている。前者は、膜応力であり断面の応力が <math>S_u</math> に到達すると直ちに破損に至るため割下げ率 1.5 を考慮して規定されているが、後者は、断面表面が <math>S_u</math> に到達しても断面内部は更なる耐荷能力があり直ちに破損には至らないため割下げ率は 1.0 としている。設計・建設規格に規定されている供用状態Dの許容応力は、耐圧機能維持の観点から、安全評価上の仮定に保証を与えるものであり、それを適用することについては、材料の究極的な強さに対して適切かつ十分な裕度を持った設計となる。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>2.3 重大事故等クラス 2 機器であって原子炉格納容器の構造及び強度</p> <p>重大事故等クラス 2 機器は、技術基準規則第 55 条において、「設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること」が要求されている。</p> <p>原子炉格納容器については、重大事故等時に放射性物質の閉じ込め機能が要求され、重大事故等クラス 2 機器となることから、設計上定める条件として重大事故等時の使用圧力、使用温度等が付加された状態を想定し、全体的な変形を弾性域に抑えることについては、それと同等以上の性能を有していることを確認する。</p> <p>重大事故等クラス 2 機器であって原子炉格納容器の強度評価に当たっては、<u>VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」</u>において重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能評価においても用いた設計・建設規格による評価を基本とし、設計上定める条件である重大事故等時における使用圧力及び使用温度を上回る原子炉格納容器の健全性評価の評価条件に対して、<u>供用状態 D の許容応力*</u>を目安とした、十分な裕度を有する設計とし、その評価条件においても塑性変形が小さなレベルに留まって延性破断に対して十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込め機能としての十分な機能を保持できることを確認する。<u>なお、上述の評価条件及び判断基準を満たす既に実施された評価がある場合は、その評価結果の確認を実施する。</u></p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・炉型の相違 【柏崎 7】</li>   <li>・炉型の相違 【柏崎 7】</li> <li>・適用規格の相違 【東海第二，柏崎 7】 ②の相違</li> <li>・評価方針の相違 【柏崎 7】</li> <li>島根 2 号機では使用圧力及び使用温度を上回る条件に対して評価を実施している</li> <li>・適用規格の相違 【柏崎 7】 ②の相違</li> </ul>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			・炉型の相違 【柏崎 7】

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>注記*: 供用状態Dの許容応力は、<u>設計・建設規格 解説 PVB-3111</u>において、鋼材の究極的な強さを基に、弾性計算により塑性不安定現象の評価を行うことへの理論的安全裕度を考慮して定めたものであり、一次一般膜応力 (<math>P_m</math>) は <math>2/3 S_u</math>、一次局部膜応力 (<math>P_L</math>) + 一次曲げ応力 (<math>P_b</math>) は <math>1.5 \times 2/3 S_u (= S_u)</math> と規定されている。前者は、膜応力であり断面の応力が <math>S_u</math> に到達すると直ちに破損に至るため割下げ率 1.5 を考慮して規定されているが、後者は、断面表面が <math>S_u</math> に到達しても断面内部は更なる耐荷能力があり直ちに破損には至らないため割下げ率は 1.0 としている。</p> <p><u>設計・建設規格</u>に規定されている供用状態Dの許容応力は、耐圧機能維持の観点から、安全評価上の仮定に保証を与えるものであり、それを適用することについては、材料の究極的な強さに対して適切かつ十分な裕度を有した設計となる。</p>	<p>・適用規格の相違 【柏崎 7】 ②の相違</p> <p>・設計方針の相違 【柏崎 7】 島根 2号機においては原子炉格納容器が供用状態Dの許容応力を目安とした十分な裕度を有する設計としている</p> <p>・適用規格の相違 【柏崎 7】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 7】 島根 2号機では左記の評価を行う設備はない</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7 号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2 号機	備考
		<p>2.4 設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号における材料の規定によらない場合の評価</p> <p>重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の材料について、技術基準規則施行前に工事に着手又は完成したものであって設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号における材料の規定によらない場合の評価については、以下の方針に従って、重大事故等対処設備として使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な材料であることを確認する。</p> <p>(1) 機械的強度及び化学的成分</p> <p>設計・建設規格又は告示第 5 0 1 号に使用可能な材料として規定されていない材料を使用している場合は、機械的強度及び化学的成分について、使用材料とクラス 2 機器に使用可能な材料として規定されている材料との比較又は求められる機能を考慮し、使用材料が重大事故等対処設備として使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切であることを確認する。</p> <p>a. 機械的強度</p> <p>(a) 評価項目の選定</p> <p>機械的強度については、使用材料と比較対象となるクラス 2 機器に使用可能な材料として規定されている材料の材料規格である日本産業規格（以下「J I S」という。）等に規定されている機械的性質のうち機械的強度の評価について必要な項目の選定を行う。選定結果を表 2-2「<u>機械的強度における評価項目の選定結果</u>」に示す。</p>	

表 2-2 機械的強度における評価項目の選定結果

機械的性質*	選定結果	選定理由
引張強さ 降伏点 又は耐力	○	引張強さ、降伏点又は耐力については、強度評価に用いる設計許容応力を算出するために必要であるため確認を実施する。
伸び	×	伸びについては、材料の延性の評価に用いる値であるが、重大事故等クラス 2 機器の強度評価においては、全体的な変形を弾性域に抑えることが要求されていることから今回評価を省略する。また、一般的に伸びが大きいほど塑性加工の際の加工量を大きくとれるものの、対象となる重大事故等クラス 2 機器は既に施設された設備であるため、今回評価を省略する。
絞り	×	絞りについては、材料の延性の評価に用いる値であるが、重大事故等クラス 2 機器については、塑性変形する領域では使用しないことから今回評価を省略する。また、一般的に絞りが大きいほど深しぼり加工などの成型性がよくなるものの、対象となる重大事故等クラス 2 機器は既に施設された設備であるため、今回評価を省略する。
曲げ性	×	曲げ性については、材料の加工性を示す値であるが、一般的に曲げ性が大きいほど曲げ加工等の成型性がよくなるものの、対象となる重大事故等クラス 2 機器は既に施設された設備であるため、今回評価を省略する。
シャルピー衝撃値	×	シャルピー衝撃値については、材料のじん性の評価に用いられる値であるが、じん性については「(2) 破壊じん性」において確認を実施するため、今回評価を省略する。
硬さ	×	硬さについては、耐摩耗性を示す値であり、硬いほど耐摩耗性が強くなるが、引張強さと相関関係がある値であり、引張強さについて確認を実施するため、今回評価を省略する。

注記\* : J I S 等に機械的性質として規定されている項目を示す。

(b) 機械的強度の適切性の確認

評価項目として選定された引張強さ及び降伏点又は耐力について、使用材料と設計・建設規格においてクラス 2 機器に使用可能な材料として規定された材料との比較又は求められる機能を考慮し、使用条件に対して適切な機械的強度を有していることを確認する。

b. 化学的成分

(a) 評価項目の選定

化学的成分の評価項目は、使用材料と比較対象となるクラス 2 機器に使用可能な材料として規定されている材料の材料規格である J I S 等に記載されている化学的成分とする。

(b) 化学的成分の適切性の確認

評価項目として選定された化学的成分について、使用材料と設計・建設規格においてクラス 2 機器に使用可能な材料として規定されている材料との比較を行い、化学的成分規定値に差異があった場合は、化学的成分ごとの影響を確認し、使用条件において材料に悪影響を及ぼす差異でないことを確認する。あるいは、求められる機能を考慮し、使用条件に対して適切な材料であることを確認する。なお、各化学的成分の影響については、表 2-3「化学的成分が材料に及ぼす影響整理表」のとおり整理する。

表 2-3 化学的成分が材料に及ぼす影響整理表

	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	W	影響の確認方法
機械的強度	向上	向上	向上	向上	—	向上	向上	向上	向上	向上	向上	機械的強度に影響を及ぼす化学的成分に差異がある場合は、材料の機械的強度である引張強さ、降伏点又は耐力が同等であることを確認する。
高温強度	向上	—	—	—	—	—	—	—	向上	—	—	高温強度に影響を及ぼす化学的成分に差異がある場合は、高温域 (設計・建設規格 JIS B 3312) で使用されていないことを確認する。
溶解性	低下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	溶解性に影響を及ぼす化学的成分に差異がある場合は、溶解規格にて定められた数値 0.35% 以下であることを確認する。
じん性	低下	—	向上	低下	低下	—	向上	—	—	—	—	じん性については、「(2) 脆化 (じん性)」において確認する。なお、じん性に影響を及ぼす不純物である P, S の化学的成分に差異がある場合は、成分値が影響を与えるレベル以下であることを確認する。
耐食性	応力腐食割れ	低下	—	—	—	—	向上	向上	—	—	—	耐食性のうち、応力腐食割れに影響を与える化学的成分には C, Ni, Cr があるが、Ni, Cr については応力腐食割れを防ぐために添加されるものであり考慮は不要であることから、悪影響を与えるほどの含有量が過剰でないことを確認する。全面腐食に影響を与える成分に差異がある場合は、悪影響を与える差異がないことを確認する。なお、耐食性に関しては使用環境に対して適切な水質管理やライニング処理が行われていることも確認する。
	全面腐食	—	—	—	—	向上	向上	向上	向上	向上	—	

注記\* : 「発電用原子力設備規格 溶接規格 (2007 年版) J S M E S N B 1 - 2007」 (日本機械学会) を示す。なお、施設時の適用規格である電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令 (昭和 45 年通商産業省令第 81 号) も同様である。

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(2) 破壊じん性</p> <p>a. 破壊じん性試験不要となる材料の規定</p> <p>破壊じん性については、設計・建設規格に規定されている破壊じん性試験不要となる材料の規定に該当する材料であることを確認する。</p> <p>破壊じん性試験不要となる材料の規定*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さが 16mm 未満の材料</li> <li>・断面積が 625mm<sup>2</sup> 未満の棒の材料</li> <li>・呼び径が 25mm 未満のボルト等の材料</li> <li>・外径が 169mm 未満の管の材料</li> <li>・厚さが 16mm, 又は外径が 169mm 未満の管に接続されるフランジの材料及び管継手の材料</li> <li>・オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金</li> <li>・非鉄金属</li> </ul> <p>注記*：一例としてクラス 2 容器の除外規定（設計・建設規格 PCV-2310）を記載している。</p> <p>b. 破壊じん性の確認</p> <p>破壊じん性試験不要となる材料の規定に該当しない機器の破壊じん性については、施設時の要求を考慮し、以下のとおりとする。</p> <p>(a) 施設時に破壊じん性が要求されていた設備</p> <p>該当施設は、施設時の規格の要求に基づき十分な破壊じん性を有していることを確認している。また、材料の破壊じん性値は、一般的に温度が低くなるにつれて低下することから、脆性破壊に対して影響を与える最低使用温度について、重大事故等対処設備として使用される値が設計基準対象施設としての値を有意に下回らないこと又は使用条件を考慮して影響がないことを確認する。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(b) 施設時に破壊じん性が要求されていなかった設備</p> <p>対象設備は、機器クラスがクラス3機器（工学的安全施設を除く。）、クラス4管及びNonクラス*に該当する設備であり、施設時における破壊じん性に対する要求がないことから、材料のじん性は確認されていないが、設計基準の使用条件に応じた材料が選定されている。重大事故等対処設備としての使用条件と設計基準対象施設としての条件が大きく変わらないことを確認することで、使用条件下での脆性破壊に対するじん性は同じであるとみなせることから、脆性破壊に対して影響を与える最低使用温度について、重大事故等対処設備としての値が設計基準対象施設としての値を有意に下回らないこと又は使用条件を考慮して影響のないことを確認する。</p> <p>注記*：技術基準規則第2条第2項第28号、第32号、第33号、第34条及び第35号に規定する「原子炉格納容器」、「クラス1容器」、「クラス1管」、「クラス1ポンプ」、「クラス1弁」、「クラス2容器」、「クラス2管」、「クラス2ポンプ」、「クラス2弁」、及びこれらを支持する構造物、「クラス3容器」、「クラス3管」、「クラス4管」、炉心支持構造物並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用するもの以外の容器、管、ポンプ、弁又は支持構造物</p>	



東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(3) 非破壊試験</p> <p>a. 非破壊試験の実績確認</p> <p>重大事故等クラス2機器に属する鋳造品については、非破壊試験の実施の有無を確認する。</p> <p>b. 非破壊試験の実績の考慮</p> <p>強度計算に用いる許容値に、非破壊試験実施の有無による品質係数を適用することで、材料の品質を適切に考慮した強度評価を実施する。</p>	