

## 伊方発電所3号機 使用済樹脂貯蔵タンク増設 設置変更許可申請 コメントリスト

2022年8月29日

No.	受領日	資料	ご確認事項	補足説明	説明資料
1	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	樹脂移送ラインの系統について、分岐・合流箇所が分かるように補足説明資料で示すこと。	使用済樹脂移送ラインの概略系統について、補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 4. 使用済樹脂貯蔵タンクの系統構成および移送操作の概要について
2	2022.8.9 ヒアリング	概要説明資料 (PPT)	運開以降の樹脂を貯蔵している旨を申請概要説明資料(PPT)に追記すること。	使用済樹脂貯蔵タンクについて、運開以降の樹脂を貯蔵している旨を申請概要説明資料(PPT)に記載いたします。	概要説明資料「使用済樹脂貯蔵タンクの増設に係る申請の概要について」 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要
3	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料 概要説明資料 (PPT)	補足説明資料および申請概要説明資料(PPT)に既設A,Bとの違いが分かる形でタンクの構造、部屋への据付状況が分かる図を補足説明資料に追加すること。	タンクの構造、部屋への据付状況、既設A、Bタンクとの相違点について、補足説明資料および申請概要説明資料(PPT)に記載いたします。	概要説明資料「使用済樹脂貯蔵タンクの増設に係る申請の概要について」 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要  補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 1. 工事概要
4	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	タンク周辺の区画について、付属する配管、周辺の壁、貫通部、天井部の状況が分かるよう図等を用いて補足説明資料に記載すること。	タンク周辺の区画について、付属する配管、周辺の壁、貫通部、天井部の状況が分かる図を補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 1. 工事概要
5	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	具体的な樹脂移送時の操作内容について、補足説明資料に追加すること。	具体的な樹脂移送時の操作内容について、補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 4. 使用済樹脂貯蔵タンクの系統構成および移送操作の概要について
6	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	申請概要説明資料(PPT)の内容に今回のヒアでのコメントを追加した形で工事概要に関する説明を補足説明資料へ追記すること。また、補足説明資料の逐条整理について、適用条文としなかったものも含めて網羅的に理由を説明すること。	工事概要に関する説明および設置許可基準規則各条文への適用要否に関する説明について、補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 1. 工事概要 2. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事 設置許可基準規則各条文の整理表
7	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	既設A,Bの実績を踏まえて、新設Cタンクに対する保全について検討している内容を記載すること。	既設A,Bの状況を踏まえた、新設Cタンクに対する保全について、補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 3. 使用済樹脂貯蔵タンクの保守点検について
			以下余白		