

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(工事計画:補機駆動用燃料設備)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-本-013	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 補機駆動用燃料設備(本文)	P.8.6-1-8	主配管に, "ガスタービン発電機用軽油タンク~タンクローリ接続口"を追加しました。	2022/8/4	
2	NS2-添1-017-05-01	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 補機駆動用燃料設備(添付書類)	第9-5-1-1-1図 補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)輪谷貯槽槽(西1) (新)輪谷貯水槽(西1)	2022/8/4	
3	NS2-添1-017-05-01	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 補機駆動用燃料設備(添付書類)	第9-5-1-1-1図 補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)屋外EL約44000mmガスタービン軽油タンク近傍 (新)屋外EL約44000mmガスタービン発電機用軽油タンク近傍	2022/8/4	
4	NS2-添1-017-05-01	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 補機駆動用燃料設備(添付書類)	第9-5-1-2-1図 補機駆動用燃料設備系統図(燃料系統図) (重大事故等対処設備)	主配管に, "ガスタービン発電機用軽油タンク~タンクローリ接続口"を追加したことに伴い, 系統図にも当該箇所の記載を追加しました。	2022/8/4	
5	NS2-添1-017-05-01	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 補機駆動用燃料設備(添付書類)	第9-5-1-2-1図 補機駆動用燃料設備系統図(燃料系統図) (重大事故等対処設備)	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)タンクローリ給油用ホース20m, 7mホース タンクローリ給油用ホース7mホース タンクローリ送油用ホース20mホース (新)タンクローリ給油用20m, 7mホース タンクローリ給油用7mホース タンクローリ送油用20mホース	2022/8/4	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
6	NS2-本-013-A	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 補機駆動用燃料設備(設備リスト)	P.8.6-2-3	主配管に, "ガスタービン発電機用軽油タンク~タンクローリ接続口"を追加しました。	2022/8/4	