

島根原子力発電所第2号機 要目表4点セット差異リスト(工事計画:その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	差異内容	差異理由	備考
1	NS2-本-011-01	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備のうち火災区域構造物及び火災区画構造物(本文)	P.8.4-1-3, 5, 7	島根2号機では、材料のうち鋼板について、注記を記載している。	島根2号機では、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、発泡性耐火被覆材又は耐火被覆材を施工した鋼板があることから、この仕様を記載している。	
2	NS2-本-011-A	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備(設備リスト)	P.8.4-2-59	先行審査プラントでは、注記に「消火設備における消火系ポンプのうち、ポンプを示す。」及び「消火設備における消火系ポンプのうち、原動機を示す。」を記載しているが、島根2号機では記載していない。	当該注記は、ディーゼル駆動消火ポンプに関するものであるため、ディーゼル駆動消火ポンプを設置していない島根2号機では記載していない。	
3	NS2-本-011-A	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備(設備リスト)	P.8.4-2-59	先行審査プラントでは、注記に「常設耐震重要重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備又は常設重大事故防止設備を防護する消火設備。」等を記載しているが、島根2号機では記載していない。	水消火設備及びハロゲン化物消火設備(全域放出タイプ)は、火災防護上重要な機器及び重大事故等対処施設が設置されるエリアに対しての消火設備であり、特定の設備を防護するものではないため、島根2号機では注記を記載していない。	