

島根原子力発電所第2号機 要目表4点セット差異リスト(工事計画:その他発電用原子炉の附属施設 緊急時対策所)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	差異内容	差異理由	備考
1	NS2-本-016	島根原子力発電所第2号機 工事計画審査資料 その他発電用原子炉の附属施設 緊急時対策所(本文)	P.8.9-1-3,4	有毒ガス防護に係る対策と影響評価が異なる。	島根2号機は、可動源に対し、対象発生源として防護措置を実施することとしている。また、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤がある。	