

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 2-014-32改01
提出年月日	2022年 10月 25日

VI-2-11-2-7-17 廃棄物処理建物排気処理装置の耐震性  
についての計算書

2022年 10月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

## 目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 配置概要	1
2.2 構造計画	2
2.3 評価方針	3
2.4 適用規格・基準等	4
2.5 記号の説明	5
2.6 計算精度と数値の丸め方	6
3. 評価部位	7
4. 固有周期	8
4.1 固有周期の計算方法	8
4.2 固有周期の計算条件	9
4.3 固有周期の計算結果	9
5. 構造強度評価	10
5.1 構造強度評価方法	10
5.2 荷重の組合せ及び許容応力	10
5.3 設計用地震力	13
5.4 計算方法	14
5.5 計算条件	17
5.6 応力の評価	17
6. 評価結果	18
6.1 重大事故等対処設備としての評価結果	18

## 1. 概要

本計算書は、VI-2-11-1「波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の耐震評価方針に基づき、下位クラス施設であるC-廃棄物処理建物排気処理装置（Cクラス施設）が基準地震動 $S_s$ による地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認することで、隣接している上位クラス施設である高圧原子炉代替注水ポンプ用電路に対して、波及的影響を及ぼさないことを説明するものである。

## 2. 一般事項

### 2.1 配置概要

C-廃棄物処理建物排気処理装置は、廃棄物処理建物4階に設置されている。C-廃棄物処理建物排気処理装置は、図2-1の位置関係図に示すように、上位クラス施設である高圧原子炉代替注水ポンプ用電路に隣接していることから、地震時に本機器が転倒した場合は、高圧原子炉代替注水ポンプ用電路に対して波及的影響を及ぼすおそれがある。




図 2-1 C-廃棄物処理建物排気処理装置と上位クラス施設の位置関係図

2.2 構造計画

C-廃物処理建物排気処理装置の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
C-廃棄物処理建物排気処理装置は基礎ボルトで基礎に据え付ける。	粒子用高効率フィルタ（形鋼骨組及び鋼板外板による溶接構造）	<p>(全体図) (側面図)</p> <p>基礎 基礎ボルト</p> <p>(単位：mm)</p>

### 2.3 評価方針

C-廃棄物処理建物排気処理装置の応力評価は、VI-2-11-1「波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.2 構造計画」にて示す C-廃棄物処理建物排気処理装置の部位を踏まえ「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4. 固有周期」にて算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 評価結果」に示す。

C-廃棄物処理建物排気処理装置の耐震評価フローを図 2-2 に示す。




図 2-2 C-廃棄物処理建物排気処理装置の耐震評価フロー

## 2.4 適用規格・基準等

本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。

- ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984  
（（社）日本電気協会）
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987 （（社）日本電気協会）
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版（（社）日本電気協会）
- ・発電用原子力設備規格 設計・建設規格（（社）日本機械学会，2005/2007）（以下「設計・建設規格」という。）

2.5 記号の説明

記号	記号の説明	単位
A <sub>b</sub>	ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>e</sub>	有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>
A <sub>v</sub>	鉛直方向断面積	mm <sup>2</sup>
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—
C <sub>V</sub>	鉛直方向設計震度	—
d	ボルトの呼び径	mm
E	縦弾性係数	MPa
F <sup>*</sup>	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa
F	設計・建設規格 SSB-3133 に定める値	MPa
F <sub>b</sub>	ボルトに作用する引張力 (1本当たり)	N
f <sub>s b</sub>	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力	MPa
f <sub>t o</sub>	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力	MPa
f <sub>t s</sub>	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 (許容組合せ応力)	MPa
G	せん断弾性係数	MPa
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>
h	据付面から重心までの距離	mm
I	断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>
K <sub>H</sub>	水平方向ばね定数	N/m
K <sub>V</sub>	鉛直方向ばね定数	N/m
l <sub>1</sub>	重心とボルト間の水平方向距離 <sup>*1</sup>	mm
l <sub>2</sub>	重心とボルト間の水平方向距離 <sup>*1</sup>	mm
l <sub>1i</sub>	評価上引張力を受けるとして期待する、支点から i 番目のボルト間の距離 <sup>*2</sup>	mm
M <sub>f</sub>	各ボルトに作用する引張力と支点との距離から算出したモーメントの総和	N・m
M <sub>s</sub>	地震力によりボルトに作用する転倒モーメント	N・m
m	運転時質量	kg
n	ボルトの本数	—
n <sub>f i</sub>	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 <sup>*2</sup>	—
Q <sub>b</sub>	ボルトに作用するせん断力	N
S <sub>u</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa
S <sub>y</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa
S <sub>y</sub> (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値	MPa

記号	記号の説明	単位
$T_H$	水平方向固有周期	s
$T_V$	鉛直方向固有周期	s
$\pi$	円周率	—
$\sigma_b$	ボルトに生じる引張応力	MPa
$\tau_b$	ボルトに生じるせん断応力	MPa

注記\*1： $l_1 \leq l_2$

\*2： $l_{1i}$  及び  $n_{fi}$  の添字  $i$  の意味は、ボルト列番号とする。

## 2.6 計算精度と数値の丸め方

精度は、有効数字6桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表2-2に示すとおりである。

表2-2 表示する数値の丸め方

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位
温度	℃	—	—	整数位
質量	kg	—	—	整数位
長さ	mm	—	—	整数位*1
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位

注記\*1：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。

\*2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。

\*3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。

### 3. 評価部位

C-廃棄物処理建物排気処理装置の耐震評価は、「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる基礎ボルトについて実施する。C-廃棄物処理建物排気処理装置の耐震評価部位については、表2-1の概略構造図に示す。

4. 固有周期

4.1 固有周期の計算方法

C-廃棄物処理建物排気処理装置の固有周期の計算方法を以下に示す。

(1) 計算モデル

- a. C-廃棄物処理建物排気処理装置の質量は重心に集中するものとする。
- b. C-廃棄物処理建物排気処理装置は基礎ボルトで基礎に固定されており，固定端とする。
- c. 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。
- d. C-廃棄物処理建物排気処理装置は，図 4-1 に示す下端固定の 1 質点系振動モデルとして考える。




図 4-1 固有周期の計算モデル

(2) 水平方向固有周期

曲げ及びせん断変形によるばね定数 $K_H$ は次式で求める。

$$K_H = \frac{1000}{\frac{h^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{h}{G \cdot Ae}} \dots\dots\dots (4.1.1)$$

したがって，固有周期 $T_H$ は次式で求める。

$$T_H = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{K_H}} \dots\dots\dots (4.1.2)$$

(3) 鉛直方向固有周期

軸方向変形によるばね定数 $K_v$ は次式で求める。

$$K_v = \frac{1000}{\frac{h}{E \cdot A_v}} \dots\dots\dots (4.1.3)$$

したがって、固有周期 $T_v$ は次式で求める。

$$T_v = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{K_v}} \dots\dots\dots (4.1.4)$$

4.2 固有周期の計算条件

固有周期の計算に用いる計算条件は、本計算書の【C-廃棄物処理建物排気処理装置の耐震性についての計算結果】の機器要目に示す。

4.3 固有周期の計算結果

固有周期の計算結果を表4-1に示す。計算の結果、固有周期は0.05秒以下であり、剛構造であることを確認した。

表4-1 固有周期 (単位：s)

水平		
鉛直		

## 5. 構造強度評価

### 5.1 構造強度評価方法

4.1(1)項 a. ～d. のほか、次の条件で計算する。

- (1) 地震力はC-廃棄物処理建物排気処理装置に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。
- (2) 転倒方向は図5-1、図5-2における短辺方向及び長辺方向について検討し、計算書には計算結果の厳しい方（許容値／発生値の小さい方をいう。）を記載する。
- (3) 水平方向及び鉛直方向の動的地震力による荷重の組合せには、S R S S法を適用する。

### 5.2 荷重の組合せ及び許容応力

#### 5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

C-廃棄物処理建物排気処理装置の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表5-1に示す。

#### 5.2.2 許容応力

C-廃棄物処理建物排気処理装置の許容応力は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき表5-2のとおりとする。

#### 5.2.3 使用材料の許容応力評価条件

C-廃棄物処理建物排気処理装置の使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故等対処設備の評価に用いるものを表5-3に示す。

表 5-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分	機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
その他	C-廃棄物処理建物 排気処理装置	C	—*	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s$	VAS (VASとして IVASの許容限 界を用いる。)

注記\*：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

表 5-2 許容応力（重大事故等その他の支持構造物）

許容応力状態	許容限界*1, *2 (ボルト等)	
	一次応力	
	引張	せん断
V <sub>AS</sub> (V <sub>AS</sub> としてIV <sub>AS</sub> の許容限界を用いる。)	$1.5 \cdot f_t^*$	$1.5 \cdot f_s^*$

12 注記\*1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。

\*2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 5-3 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>y</sub> (RT) (MPa)
		基礎ボルト	SS41* (40mm<径≤100mm)	周囲環境温度	50	211

注記\*：SS400 相当

### 5.3 設計用地震力

評価に用いる設計用地震力を表5-4に示す。

「基準地震動 S<sub>s</sub>」による地震力は、VI-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき設定する。

表 5-4 設計用地震力（重大事故等対処設備）

据付場所 及び 床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
	水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度
廃棄物 処理建物 EL 32.0 (EL 37.5 <sup>*1</sup> )			—	—	C <sub>H</sub> =2.69 <sup>*2</sup>	C <sub>V</sub> =1.76 <sup>*2</sup>

注記\*1：基準床レベルを示す。

\*2：設計用震度Ⅱ（基準地震動 S<sub>s</sub>）

5.4 計算方法

5.4.1 応力の計算方法

ボルトの応力は地震による震度により作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。




図5-1 計算モデル（短辺方向転倒の場合）




図 5-2 計算モデル (長辺方向転倒の場合)

## (1) 引張応力

## 引張力

ボルトに対する引張力は、図5-1及び図5-2でボルト端列を支点とし、各ボルトに働く力は支点からの距離に比例するものとして、モーメントの釣り合い式より求める。

各ボルトの引張力により発生するモーメントの総和は、次式により求める。

$$M_f = \sum_{i=1}^N F_{1i} \cdot n_{fi} \cdot \ell_{1i} \cdots \cdots \cdots (5.4.1.1)$$

$$= \frac{F_{11}}{\ell_{11}} \cdot \sum_{i=1}^N \ell_{1i}^2 \cdot n_{fi} \cdots \cdots \cdots (5.4.1.2)$$

一方、図5-1及び図5-2から地震力により発生する転倒モーメントは次のようになる。

$$M_s = m \cdot g \cdot \sqrt{(C_H \cdot h)^2 + (C_V \cdot \ell_2)^2} - m \cdot g \cdot \ell_2 \cdots \cdots \cdots (5.4.1.3)$$

ボルトに発生する引張力は、転倒支点から最も遠いボルトの引張力 ( $F_{11}$ ) が最大となるため、当該ボルトを評価対象とする。この時、評価対象に発生するボルト1本当たりの引張力を  $F_{11} = F_b$  とし、 $F_b$  は次式により求める。

$$F_b = \frac{M_s \cdot \ell_{11}}{\sum_{i=1}^N \ell_{1i}^2 \cdot n_{fi}} \cdots \cdots \cdots (5.4.1.4)$$

## 引張応力

$$\sigma_b = \frac{F_b}{A_b} \cdots \cdots \cdots (5.4.1.5)$$

ここで、ボルトの軸断面積  $A_b$  は次式により求める。

$$A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdots \cdots \cdots (5.4.1.6)$$

ただし、 $F_b$  が負のときボルトには引張力が生じないので、引張応力の計算は行わない。

## (2) せん断応力

ボルトに対するせん断力はボルト全本数で受けるものとして計算する。

## せん断力

$$Q_b = C_H \cdot m \cdot g \cdots \cdots \cdots (5.4.1.7)$$

## せん断応力

$$\tau_b = \frac{Q_b}{n \cdot A_b} \cdots \cdots \cdots (5.4.1.8)$$

## 5.5 計算条件

### 5.5.1 ボルトの応力計算条件

ボルトの応力計算に用いる計算条件は、本計算書の【C-廃棄物処理建物排気処理装置の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。


## 5.6 応力の評価

### 5.6.1 ボルトの応力評価

5.4 項で求めたボルトの引張応力  $\sigma_b$  は次式より求めた許容組合せ応力  $f_{ts}$  以下であること。ただし、 $f_{to}$  は下表による。

$$f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}] \quad \dots\dots\dots (5.6.1.1)$$

せん断応力  $\tau_b$  はせん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力  $f_{sb}$  以下であること。ただし、 $f_{sb}$  は下表による。

	基準地震動 $S_s$ による荷重との 組合せの場合
許容引張応力 $f_{to}$	$\frac{F^*}{2} \cdot 1.5$
許容せん断応力 $f_{sb}$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$

## 6. 評価結果

### 6.1 重大事故等対処設備としての評価結果

C-廃棄物処理建物排気処理装置の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを確認した。

#### (1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

【C-廃棄物処理建物排気処理装置の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度 分類	据付場所及び 床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度		
C-廃棄物処理建物 排気処理装置	C	廃棄物処理建物 EL 32.0 (EL 37.5 <sup>*1</sup> )			—	—	C <sub>H</sub> =2.69 <sup>*2</sup>	C <sub>V</sub> =1.76 <sup>*2</sup>	—	50

注記\*1：基準床レベルを示す。

\*2：設計用震度Ⅱ（基準地震動 S<sub>s</sub>）

1.2 機器要目

部材	m (kg)	h (mm)	d (mm)	l <sub>1</sub> <sup>*1</sup> (mm)	l <sub>2</sub> <sup>*1</sup> (mm)	n
基礎ボルト						23

部材	l <sub>11</sub> <sup>*1</sup> (mm)	l <sub>12</sub> <sup>*1</sup> (mm)	l <sub>13</sub> <sup>*1</sup> (mm)	l <sub>14</sub> <sup>*1</sup> (mm)	l <sub>15</sub> <sup>*1</sup> (mm)	l <sub>16</sub> <sup>*1</sup> (mm)	l <sub>17</sub> <sup>*1</sup> (mm)	l <sub>18</sub> <sup>*1</sup> (mm)
基礎ボルト								

部材	n <sub>f1</sub> <sup>*1</sup>	n <sub>f2</sub> <sup>*1</sup>	n <sub>f3</sub> <sup>*1</sup>	n <sub>f4</sub> <sup>*1</sup>	n <sub>f5</sub> <sup>*1</sup>	n <sub>f6</sub> <sup>*1</sup>	n <sub>f7</sub> <sup>*1</sup>	n <sub>f8</sub> <sup>*1</sup>
基礎ボルト								

部材	A <sub>b</sub> (mm <sup>2</sup> )	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F <sup>*</sup> (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用 地震動 S <sub>d</sub> 又は 静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト		211 <sup>*2</sup> (40mm < 径 ≤ 100mm)	394 <sup>*2</sup> (40mm < 径 ≤ 100mm)	—	253	—	短辺

E (MPa)	G (MPa)	I (mm <sup>4</sup> )	A <sub>e</sub> (mm <sup>2</sup> )	A <sub>v</sub> (mm <sup>2</sup> )

注記\*1: ボルトにおける上段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

\*2: 周囲環境温度で算出

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位: N)

部材	F <sub>b</sub>		Q <sub>b</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト	—		—	

1.4 結論

1.4.1 固有周期

(単位: s)

方向	固有周期
水平方向	
鉛直方向	



1.4.2 ボルトの応力

(単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト	SS41	引張	—	—	σ <sub>b</sub> = 113	f <sub>ts</sub> = 130*
		せん断	—	—	τ <sub>b</sub> = 85	f <sub>sb</sub> = 146

すべて許容応力以下である。

注記\*: f<sub>ts</sub> = Min[1.4 · f<sub>to</sub> - 1.6 · τ<sub>b</sub>, f<sub>to</sub>]



A ~ A 矢視図