

島根原子力発電所 3号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（解析コード（LANCR/AETNA））

| No. | 審査会合<br>実施日 | コメント内容   | 回答状況 | 回答内容   |
|-----|-------------|--|------|--|
| 1   | 2022年9月29日  | 【コードが解析に必要なモデルを有すること】<br>重要度ランキングテーブル（PIRT）において、炉心体系に関する全ての物理現象が抽出されているかを確認するため、物理現象の抽出の考え方を整理すること。                      | 本日回答 | 重要度ランキングテーブル（PIRT）における物理現象の抽出の具体的なプロセスを記載するとともに、抽出の考え方を各PIRTごとに整理した。また、別の手法（階層構造分析）を用いて物理現象を整理し、PIRTに抽出した物理現象との対応を確認することで、PIRTに抽出した物理現象に漏れないことを示した。さらに、PIRT作成プロセスについて、日本原子力学会標準「統計的安全評価の実施基準：2021」附属書Fに示されるPIRT作成にかかるとのa)～g)の実施ステップとの対応を整理した。<br>(資料2-1 P.11～P.14,P.20)<br>(資料2-3 P.377～P.382,P.384) |
| 2   | 2022年9月29日  | 【コードが解析に必要なモデルを有すること】<br>上記物理現象に対する重要度ランク付けが適切になされているかを確認するため、重要度ランキングの決定の考え方を整理すること。                                    | 本日回答 | PIRTにおける重要度ランキングの考え方を記載するとともに、各PIRTで抽出した全ての物理現象の具体的なランク付けとその理由について整理した。<br>(資料2-1 P.18,P.19)<br>(資料2-3 P.378,P.385～P.422)  |
| 3   | 2022年9月29日  | 【コードが解析に必要なモデルを有すること】<br>上記2点の整理にあたっては、PIRT中の物理現象、評価指標及び重要度ランクと、C/B厚変更により影響を受けるパラメータ及び許認可解析の評価項目に関するパラメータとの関係も含めて整理すること。 | 本日回答 | ・PIRT中の物理現象、評価指標及び重要度ランクと、C/B厚変更により影響を受けるパラメータについて表に整理した。<br>(資料2-1 P.12)<br>(資料2-3 P.388,P.391,P.398,P.403,P.413,P.419,P.422)<br>・PIRTの評価指標は、LANCR/AETNAが対象とする許認可解析での評価内容を考慮して選定しており、選定した評価指標と原子炉設置変更許可申請書添付書類の炉心解析に係る記載項目との対応について表に整理した。<br>(資料2-1 P.15～P.17)<br>(資料2-3 P.378,P.383)               |

島根原子力発電所3号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（解析コード（LANCR/AETNA））

| No. | 審査会合<br>実施日 | コメント内容  | 回答状況 | 回答内容 |
|-----|-------------|---|------|------|
| 4   | 2022年9月29日  | 【試験等の妥当性確認によりコードの信頼性が確認されていること】<br>検証及び妥当性確認のプロセスが適切に実施されているかを<br>確認するため、当該プロセスの内容を整理すること。なお、<br>学協会基準等を参照した場合は、参照した基準等を示すこ<br>と。                   | 後日回答 |      |
| 5   | 2022年9月29日  | 【試験等の妥当性確認によりコードの信頼性が確認されてい<br>ること】<br>妥当性確認に採用している試験データ等について、解析結<br>果と比較するにあたって、想定している炉心状態を網羅して<br>いるか、信頼性のある試験データかなどを含め、試験データ<br>等の選定の考え方を整理すること。 | 後日回答 |      |
| 6   | 2022年9月29日  | 【試験等の妥当性確認によりコードの信頼性が確認されてい<br>ること】<br>試験データ等と比較した結果により、妥当と判断した考え方<br>（どういう観点から、何を満たしていればよいと考えるのか）を<br>整理すること。                                      | 後日回答 |      |
| 7   | 2022年9月29日  | 【島根3号炉許認可解析に必要な信頼性を達成しているこ<br>と】<br>安全解析コード等の入力となるLANCR/AETNAコードの出<br>力を整理し、必要に応じて当該出力から安全解析コード等<br>への入力のための処理プロセスも示すこと。                            | 後日回答 |      |
| 8   | 2022年9月29日  | 【島根3号炉許認可解析に必要な信頼性を達成しているこ<br>と】<br>妥当性確認プロセスから、どのように解析コードの不確かさの<br>値を算出しているのか整理すること。   | 後日回答 |      |

島根原子力発電所3号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（解析コード（LANCR/AETNA））

| No. | 審査会合<br>実施日 | コメント内容  | 回答状況 | 回答内容 |
|-----|-------------|---|------|------|
| 9   | 2022年9月29日  | 【島根3号炉許認可解析に必要な信頼性を達成していること】<br>解析コードの不確かさと設計における設定値との比較においては、解析コード以外の不確かさ（取替炉心段階に生じる不確かさ等）の値も示した上で、設計における設定値内であることを示すこと。 | 後日回答 |      |