

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(浸水防護施設(方針))

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～No.22は、NS2-他-239で整理済みのため省略。						
23	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	目-1,目-2	設計の進捗に伴い、詳細設計段階において、津波防護に関する施設として漂流防止装置(係船柱)を新規設置することとしたため、漂流防止装置に関する章を追加しました。	2022/11/24	
24	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	目-1,目-2	漂流防止装置の追記に伴い一部のページ番号を修正しました。	2022/11/24	
25	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.1	施設の分類に漂流防止装置の記載を追加しました。	2022/11/24	
26	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.3	強度評価の対象施設の一覧表に漂流防止装置を追加しました。	2022/11/24	
27	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.4	配置図に漂流防止装置の記載を追加しました。	2022/11/24	
28	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.9	漂流防止装置の構造強度の設計方針に係る記載を追加しました。	2022/11/24	
29	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.48	漂流防止装置の機能保持の方針に係る記載を追加しました。	2022/11/24	
30	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.49	漂流防止装置の構造計画に係る表を追加しました。	2022/11/24	
31	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.51,52	漂流防止装置に関する荷重の種類及び組合せに係る記載を追加しました。	2022/11/24	
32	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.59	注記*6の文末に句点を追加しました。	2022/11/24	
33	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.74,75	漂流防止装置の性能目標に係る記載を追加しました。	2022/11/24	
34	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.76～88	漂流防止装置の記載の追加に伴い、表番号を更新しました。	2022/11/24	
35	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.89	漂流防止装置の評価対象部位の許容限界に係る表を追加しました。	2022/11/24	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
36	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.101	漂流防止装置に関する評価式に係る記載を追加しました。	2022/11/24	
37	NS2-添3-015-01 改01	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.102	漂流防止装置の強度計算に係る適用規格・基準等を追加しました。	2022/11/24	