島根原子力発電所第2号機 審査資料				
資料番号	NS2-補-027-10-16 改 01			
提出年月日	2023 年 1 月 12 日			

# 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の

耐震性について

2023年1月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

1.	概要	1
2.	BOP閉止装置の全体構造図	1
3.	BOP閉止装置の構造	3
4.	評価部位	5
4.1	考慮する荷重	5
4.2	評価部位	5
5.	評価条件	6
5.1	荷重の組合せ及び許容応力	6
5.2	設計条件	7
5.3	各評価部位の許容応力	9
6.	評価1	0
6.1	BOP閉止装置の固有周期の計算方法1	0
6.2	応力計算方法 1	.4
7.	評価結果	0

添付1	加振試験により得られた加速度による評価用加速度の評価結果・・・・・・・・・・	<mark>31</mark>
<u>添付 2</u>	ボルトの応力算出過程について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38

# 目次

#### 1. 概要

本資料は、ブローアウトパネル関連設備のうち、ブローアウトパネル閉止装置(以下「BOP 閉止装置」という。)の耐震評価手法について説明するものである。

なお、本資料が関連する工認図書は以下のとおり。

・VI-2-9-4-5-1-4 ブローアウトパネル閉止装置の耐震性についての計算書

2. BOP閉止装置の全体構造図

BOP閉止装置は、原子炉建物原子炉棟に装置取付架台を介して、原子炉建物燃料取替階ブロ ーアウトパネル(以下「オペフロBOP」という。)の開口部1つに対し24台(2連ユニット6台、 3連ユニット4台)設置しており、BOP閉止装置のケーシングは取付ボルトにより装置取付架台に 固定される。BOP閉止装置の全体構造を図2-1に示す。BOP閉止装置と装置取付架台から構成さ れる全体構造の固有周期は0.05s以下であり、全体構造が剛構造であることを確認している。そ のため、全体構造におけるBOP閉止装置の振動特性とBOP閉止装置1台の振動特性に差異はない ため、以下ではBOP閉止装置1台に対する評価結果を代表として記載する。

# 図2-1 BOP閉止装置の全体構造

## 3. BOP閉止装置の構造

BOP閉止装置は、オペフロBOPが開放された状態で炉心損傷した場合において、羽根を電動機 又は手動により動作させ、オペフロBOP開口部を閉止する装置である。図3-1にBOP閉止装置の 構造を示す。



①羽根②シャフト③コネクタ④駆動部⑤軸受⑥軸受取付ボルト⑦駆動部取付ボルト⑧取付ボルト

図3-1 BOP閉止装置構造(2連ユニットを示す)

4. 評価部位

評価部位は、耐震評価上厳しくなる箇所を選定する。評価部位の選定に当たっては、BOP閉 止装置の構造が空調ダンパと同等であることから、JEAC4601-2008における空調ダ ンパの評価部位を参考として選定する。

以下に考慮する荷重及び評価部位を示す。

4.1 考慮する荷重

BOP閉止装置は、VI-1-1-3-1-1 「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」及び VI-1-1-6-別添4 「ブローアウトパネル関連設備の設計方針」に基づき、表4-1に示す荷重を考慮する。

				台風 竜巻					
状態	死荷重	差圧	地震	風 (30 m/s)	風 (92 m/s)	飛来物	津波	火山の 影響	積雪
開	$\bigcirc$	—	0	—	_	—	—	—	
閉	0	$\bigcirc$	0	0		_	_	_	_

表4-1 BOP閉止装置に考慮する荷重

4.2 評価部位

4.2.1 応力評価部位

耐震評価上厳しくなる箇所について実施する。評価部位は,BOP閉止装置の構造が空調ダンパと同等であることからJEAC4601-2008の空調ダンパの評価部位のうちBOP閉止装置において相当する部位を評価部位とする。加えて耐震評価上厳しくなるボルト類についても評価部位とする。

5. 評価条件

5.1 荷重の組合せ及び許容応力

各部位の許容応力の考え方を以下に示す。BOP閉止装置に作用する荷重は,死荷重,地震荷 重,圧力荷重及び風荷重による機械的荷重が主であることから,一次応力について評価を実 施する。

5.1.1 シャフト及びコネクタ

BOP閉止装置のうち、シャフト及びコネクタは、重大事故等対処施設(耐震クラス: -)としてその他の支持構造物の許容応力を適用する。耐震評価のための荷重の組合せ及 び許容応力は、VI-2-1-9 「機能維持の基本方針」に基づき、表5-1に示すとおりとす る。

5.1.2 ボルト等

BOP閉止装置のうち、ボルト等は、重大事故等対処施設(耐震クラス:-)としてその 他の支持構造物の許容応力を適用する。耐震評価のための荷重の組合せ及び許容応力は、 VI-2-1-9 「機能維持の基本方針」に基づき、表5-1に示すとおりとする。

状態 荷重の組合せ	荷重の組合せ	許容応力	(;	許容応力 ボルト等以タ	許容応力 (ボルト等)		
		状態	引張	せん断	組合せ	引張*2	せん断
開	$D + P_D + M_D + S_s$	$IV_A S$	1.5 • f t*	1.5•fs*	1.5 • f t *	1.5•f t*	1.5 • f s*
閉	$D + P_{SAD} + M_{SAD} + S s$	$V_AS{}^{\ast_1}$	1.5 • f t*	1.5•fs*	1.5 • f t*	1.5 • f t*	1.5 • f s*

表5-1 BOP閉止装置の荷重の組合せ及び許容応力

注:

D : 死荷重

- PD :地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ(運転状態Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合はこれを含む。)又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重(BOP閉止装置では開状態において圧力荷重は作用しないため考慮しない。)
- MD :地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ(運転状態Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場合はこれを含む。)又は当該設備に設計上定められた機械荷重(BOP閉止装置では風荷重を考慮する。)
- Ss : 基準地震動 Ssにより定まる地震力

- P s A D : 重大事故等時の状態(運転状態V)における運転状態を考慮して当該設備に設計上定 められた設計圧力による荷重(BOP閉止装置では内外差圧とする。)
- MsAD : 重大事故等時の状態(運転状態V)における運転状態等を考慮して当該設備に設計上 定められた機械的荷重(BOP閉止装置では風荷重を考慮する。)
- ⅣAS :発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005年版(2007年追補版含む。)) J S M
   E S NC1-2005/2007) (日本機械学会 2007年9月)の供用状態D相当の許容応 力を基準として、それに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許 容応力状態
- VAS: :運転状態V相当の応力評価を行う許容応力状態を基本として,それに地震により生じ る応力に対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態
- f t\* :許容応力状態IVAS及びVASでの許容引張応力
- fs\* :許容応力状態IVAS及びVASでの許容せん断応力

注記\*1: VASとしてIVASの許容限界を用いる。

\*2: せん断応力と引張応力を同時に受けるボルトの許容引張応力 f tsは,以下から算出する。

f ts=min(1.4・ft-1.6・τ, ft) ここで、

τ:せん断応力

- 5.2 設計条件
  - 5.2.1 温度条件

評価する際の温度条件(許容値算出条件)は以下とする。

開状態:100℃

閉状態:100℃

5.2.2 死荷重

死荷重(D)として考慮するシャフトの単位質量は kg/mである,駆動部を含めたダンパユニット単体の質量は kgである。

5.2.3 圧力荷重

閉状態において,非常用ガス処理系による原子炉建物内外差圧である63Pa(負圧)を圧 力荷重(PsAD)として考慮する。 5.2.4 機械的荷重

機械的荷重(M<sub>D</sub>及びM<sub>SAD</sub>)として,風荷重を考慮する。風荷重は, VI-1-1-3-1-1 「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき 30m/sとする。

5.2.5 地震荷重

地震荷重(基準地震動Ss)は、VI-2-1-9 「機能維持の基本方針」のうち「2. 機能 維持の確認に用いる設計用地震力」に基づく設計用地震力によりBOP閉止装置に作用する 震度を用いて算定する。地震荷重の算出の際に考慮する質量は「5.2.2 死荷重」で示す 数値と同一のものを使用する。

(1) 固有周期

取付架台を含めた固有周期の計算結果を表5-3に示す。固有周期の計算方法は「6.1 BOP閉止装置の固有周期の計算方法」に示す。

 表5-3
 固有周期
 (単位:s)

 加
 水平方向
 鉛直方向

 回
 0.019
 0.008

注:加振試験によりBOP閉止装置自体が剛構造であることを確認し

ている。固有周期は取付架台を含めた値である。

(2) 評価用震度

評価用震度を表5-4に示す。

表5-4	評価用震度	(設計震度)
10 1		

機器名称	据付場所及び 床面高さ (m)	地震動	水平方向*2	鉛直方向*2
BOP閉止装置	原子炉建物 EL42.800 (EL63.500 <sup>*1</sup> )	S s	4.97	2.66

注記\*1:基準床レベルを示す。

\*2:設計用震度Ⅱ(基準地震動Ss)

5.3 各評価部位の許容応力

各評価部位の許容応力は、各部位の材質及び設計・建設規格 付録図表 Part5に規定 される各温度の設計降伏点(Sy)及び設計引張強さ(Su)から設定する。材料及び許容 応力を表5-5 に示す。

亚研究会	***!	温度	許容	S y	S <sub>y</sub> S <sub>u</sub>		許容限界		
<u>+</u> +,Ⅲ□17.	19 14	(°C)	状態	(MPa)	(MPa)	(MPa)	1.5f t*	1.5f s*	
シャフト	*1	100	IV A S			_		_	
コネクタ	*1	100	IV A S			_	_		
軸受取付 ボルト	*2	100	IV A S						
駆動部取付 ボルト	*3	100	IV A S						
取付ボルト	*3	100	IV A S						
<mark>基礎ボルト</mark>		<mark>100</mark>	IV A S			-			
注記 * 1 : DIN規格材料。JSME規格材料では相当									
*2 : DII	*2: <mark>DIN規格材料。JSME規格材料では</mark> 相当								
*3: <mark>DI</mark>	*3: <mark>DIN規格材料。JSME規格材料では</mark> 相当								

表5-5 許容応力

#### 6. 評価

- 6.1 BOP閉止装置の固有周期の計算方法
  - 6.1.1 解析モデル

固有周期は,解析コード「NX Nastran」を使用し,有限要素法(FEM)解析により 図6-1に示す解析モデルにて算出する。取付架台の部材要素を表6-1に示し,解析モデ ルの概要は以下に示す。

- (1) BOP閉止装置の取付架台をはり要素で,BOP閉止装置自体は取付架台への付加質量として質点でモデル化した有限要素法モデルによって固有周期を求める。
- (2) 2連及び3連の各ユニットの質量は,重心位置に集中する。また,取付架台の質量は, 梁要素の密度として模擬する。
- (3) 2連及び3連ユニットの重心位置は、公称位置とする。
- (4) 拘束条件は,BOP閉止装置取付ボルト部をピン拘束とする。なお,基礎ボルト部は完 全固定として評価する。
- (5) 2連ユニット及び3連ユニット自体は、加振試験により剛構造であることを確認して いる。
- (6) 解析に使用した機器諸元を表6-2に示す。

部材	サポート1	サポート2	フレーム1	フレーム2
部材名	$B200 \times 200 \times 12$	$B175 \times 175 \times 6$	$\mathrm{H200}\!\times\!\mathrm{200}\!\times\!8$	$C200 \times 90 \times 8$
材料	SS400/ STKR400	SS400/ STKR400	SS400	SS400
断面積(cm <sup>2</sup> )	86.53	39.63	63.53	38.65
断面二次モーメント x軸(cm⁴)	4980	1860	4720	2490
断面二次モーメント y軸(cm⁴)	4980	1860	1600	277
断面係数 x軸(cm³)	498	213	472	249
断面係数 y軸 (cm <sup>3</sup> )	498	213 160		44.2
断面形状	y 200×200×12	y 175×175×6	y y x 200×200×8	y x 200×90×8

### 表6-1 解析モデル図 部材要素

図6-1 解析モデル

項目	記号	単位	入力値
材料 <mark>(取付架台)</mark>	_	_	
質量(2連ユニット)	$m_{\mathrm{BOS2}}$	kg	
質量(3連ユニット)	$m_{\mathrm{BOS3}}$	kg	
質量(取付架台)	m s p	kg	
温度条件(周囲環境温度)	Т	°C	100
縦弾性係数	E	MPa	198000
ポアソン比	ν	_	0.3
要素数	_	個	
節点数	_	個	

表6-<mark>2</mark> 機器諸元

# 6.1.2 固有周期の算出結果

固有周期の解析結果を表6-<mark>3,振動モード図を図6-2</mark>に示す。

		表6- <mark>3</mark> 固 <sup>;</sup>	有周期
モ	ード	固有周期 (s)	卓越方向
1	次	0.019	_



図6-2 振動モード図(1次)

6.2 応力計算方法

4.2項で述べた評価部位に対し、それぞれの荷重条件における応力を算出する。ここで、 後述する応力計算の詳細においては、開状態と閉状態で条件が同じものについては統一す ることとし、開状態もしくは閉状態のみで用いる条件については、その旨をのべることと する。

6.2.1 シャフトの応力計算

a. 計算モデル

シャフトに作用する荷重によるせん断力及び曲げモーメントを算出し、シャフトに 生じる応力を計算する。計算モデルは図6-3に示すとおり、等分布荷重がシャフト全 体に作用する両端支持梁モデルとする。



図6-3 シャフトの計算モデル

b. 応力計算

(a) せん断応力

設計震度により作用するせん断力は次式により求める。

$$Q_{s} = (m_{s} \cdot \sqrt{C_{H}^{2} + (1 + C_{V})^{2}} \cdot g + F_{b} \frac{g}{g} + F_{w} \frac{g}{g} + F_{w}$$

ここで、 ms:シャフト及び羽根の質量 CH:水平方向の設計震度 Cv:鉛直方向の設計震度 FbBos:差圧による荷重=Bb(羽根の幅)・Hb(羽根の高さ) ・P(差圧による圧力)

(b) 曲げ応力

設計震度により作用するモーメントは次式により求める。

$$M_{s} = (W_{s} \cdot L_{s}^{2} \cdot \sqrt{C_{H}^{2} + (1 + C_{V})^{2}} \cdot g + W_{b} \cdot L_{s}^{2} + W_{W} \cdot L_{s}^{2}) / 8 \cdot \cdots \cdot \cdots \cdot (6.2.1.3)$$
  
ここで、  
$$W_{s} : \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7}$$

設計震度により作用する曲げ応力は次式により求める。

6.2.2 コネクタの応力計算

a. 計算モデル

コネクタに作用する荷重によるせん断力を算出し、コネクタに生じる応力を計 算する。計算モデルは図6-4 に示すとおりとする。



図6-4 コネクタの計算モデル

b. 応力計算

(a) せん断応力

設計震度により作用するせん断力は次式により求める。

 $Q_{CO} = m_{BOS} \cdot \sqrt{C} + (1+C) v^{2} \cdot g \qquad (6.2.2.1)$ 

ここで,

mbos:BOP閉止装置の質量

CH:水平方向の設計震度

Cv:鉛直方向の設計震度

設計震度によるせん断応力は次式により求める。

 $\tau co = Qco / Aco$  · · · · · · · · (6.2.2.2) ここで, Aco:コネクタの断面積= ( $Dco^2 - dco^2$ ) ·  $\pi / 4$ Dco:コネクタの外径

d co:コネクタの内径

- 6.2.3 軸受取付ボルトの応力計算
  - a. 計算モデル

軸受取付ボルトに作用する荷重による引張力とせん断力を算出し、軸受取付ボルトに生じる応力を計算する。計算モデルは図6-5 に示すとおりとする。



図6-5 軸受取付ボルトの計算モデル

- b. 応力計算
  - (a)引張応力

軸受取付ボルトに対する引張力は,シャフト片端の軸受取付ボルト全本数で 受けるものとして計算する。

設計震度により作用する引張力は次式により求める。

 F b1=m1・CH・g/n1
 ・・・・・・・(6.2.3.1)

 ここで、
 m1:軸受取付ボルトに加わる質量

 CH:水平方向の設計震度
 Cv:鉛直方向の設計震度

 n1:軸受取付ボルトの本数
 1

設計震度による引張応力は次式により求める。

(b) せん断応力

軸受取付ボルトに対するせん断力は、シャフト両端の軸受取付ボルト全本数 で受けるものとして計算する。

設計震度により作用するせん断力は次式により求める。

Q b 1 = (m 1 · √C +H<sup>2</sup>(1+C) · vg<sup>2</sup>+F b Bos+F wBos) / (2 · n 1) · · · · · · · · (6.2.3.3) ここで, m 1 : 軸受取付ボルトに加わる質量 F b Bos : 差圧による荷重=B b · H b · P F wBos : 風による荷重=B b · H b · Pw C H : 水平方向の設計震度 C v : 鉛直方向の設計震度 n 1 : 軸受取付ボルトの本数 設計震度によるせん断応力は次式により求める。

τ b1=Qb1/Ab1 ···· (6.2.3.4)
ここで,
Ab1:軸受取付ボルトの断面積=d1<sup>2</sup>・π/4
d1:軸受取付ボルトの呼び径

6.2.4 駆動部取付ボルトの応力計算

a. 計算モデル

駆動部取付ボルトに作用する荷重による引張力とせん断力を算出し,駆動部取付 ボルトに生じる応力を計算する。計算モデルは図6-6及び図6-7に示すとおりとす る。





図6-7 駆動部取付ボルトの計算モデル(側面方向転倒)

- b. 応力計算
  - (a) 引張応力

駆動部取付ボルトに対する引張力は,転倒支点から正比例した力が作用する ものとし,最も厳しい条件として転倒支点から最も離れたボルトについて計算 する。

設計震度により作用する引張力は次式により求める。 F b 2 -1 = (8 · m 2 · g) / (3 · n + 2 ·  $\ell_{V2} - 2$ ) · (C H · ( $\ell_{V2} - 2/2 - \ell_{H2} - 2$ ) + C H ·  $\ell_{H2} - 1$ ) · · · · · · · · · · (6. 2. 4. 1) F b 2 -2 = (8 · m 2 · g) / (3 · n + 2 ·  $\ell_{V2} - 2$ ) · (C H · ( $\ell_{V2} - 2/2 + \ell_{H2} - 2$ ) + C H ·  $\ell_{H2} - 1$ ) · · · · · · · · · (6. 2. 4. 2) F b 2 -3 = (8 · m 2 · g) / (3 · n + 2 ·  $\ell_{V2} - 2$ ) · ((1 + C v) ·  $\ell_{H2} - 1$  + C H · ( $\ell_{V2} - 1 - \ell_{V2} - 2/2$ ) · ((1 + C v) ·  $\ell_{H2} - 1$  + C H · ( $\ell_{V2} - 1 - \ell_{V2} - 2/2$ ) · ((C v - 1) ·  $\ell_{H2} - 1$  + C H · ( $\ell_{V2} - 1 + \ell_{V2} - 2/2$ ) · ((C v - 1) ·  $\ell_{H2} - 1$  + C H · ( $\ell_{V2} - 1 + \ell_{V2} - 2/2$ ) · · · · · · · · · (6. 2. 4. 4)  $F_{b2} = Max$  ( $F_{b2} = -1$ ,  $F_{b2} = -2$ ,  $F_{b2} = -3$ ,  $F_{b2} = -4$ )

 $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots (6.2.4.5)$ 

ここで,

m2:駆動部取付ボルトに加わる質量

Сн:水平方向の設計震度

Cv: 鉛直方向の設計震度

PCD:軸受取付ボルトのピッチ直径

n t 2:評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数

ℓH2-1,ℓH2-2:重心と駆動部取付ボルトの水平方向距離

ℓv2-1:重心と駆動部取付ボルトの鉛直方向距離

 $\ell_{V2}_{-2} = cos(\pi/4) \cdot PCD$ 

:駆動部取付ボルトのボルトピッチ

設計震度により作用する引張応力は次式により求める。

(b) せん断応力

駆動部取付ボルトに対するせん断力は,駆動部取付ボルト全本数で受けるも のとして計算する。

設計震度により作用するせん断力は次式により求める。

ここで,

- m2:駆動部取付ボルトに加わる質量
- CH:水平方向の設計震度
- Cv: 鉛直方向の設計震度
- n 2: 軸受取付ボルトの本数

設計震度によるせん断応力

設計震度により作用するせん断応力は次式により求める。

 $\tau_{b2} = Q_{b2} / A_{b2}$  · · · · · · · · · (6.2.4.8) ここで,  $A_{b2}: 駆動部取付ボルトの断面積= d_{2}^{2} \cdot \pi / 4$ 

d 2: 駆動部取付ボルトの呼び径

## 6.2.5 取付ボルトの応力計算

a. 計算モデル

取付ボルトに作用する荷重による引張力とせん断力を算出し,取付ボルトに生じる応力を計算する。計算モデルは図6-8及び図6-9に示すとおりとする。



図6-8 取付ボルトの計算モデル(正面方向転倒)



図6-9 取付ボルトの計算モデル(側面方向転倒)

b. 応力計算

(a) 引張応力

取付ボルトに対する引張力は、片側のボルト列を支点とする転倒を考え、こ れを逆側の最外列の取付ボルトで受けるものとして計算する。

設計震度により作用する引張力は次式により求める。 F<sub>b3</sub>-1= (m<sub>3</sub> · (1+C<sub>V</sub>) ·  $\ell_{H3}$ -3 · g) / (n<sub>V3</sub> · ( $\ell_{V3}$ -1+ $\ell_{V3}$ -2)) + (m<sub>3</sub> · C<sub>H</sub> ·  $\ell_{H3}$ -3 · g) / (n<sub>H3</sub> · ( $\ell_{H3}$ -1+ $\ell_{H3}$ -2)) + (F<sub>b</sub>BOS+F<sub>W</sub>BOS) / n<sub>3</sub> · · · · · · (6.2.5.1) F<sub>b3</sub>-2= (m<sub>3</sub> · (1+C<sub>V</sub>) ·  $\ell_{H3}$ -3 · g+m<sub>3</sub> · C<sub>H</sub> ·  $\ell_{V3}$ -2 · g) / (n<sub>V3</sub> · ( $\ell_{V3}$ -1+ $\ell_{V3}$ -2)) + (F<sub>b</sub>BOS+F<sub>W</sub>BOS) / n<sub>3</sub> · · · · · · (6.2.5.3) F<sub>b3</sub>=Ma x (F<sub>b3</sub>-1, F<sub>b3</sub>-2) · · · · · · (6.2.5.4) ここで, m<sub>3</sub>: 取付ボルトに加わる質量 F<sub>b</sub>BOS: 差圧による荷重=B<sub>b</sub> · H<sub>b</sub> · P F<sub>W</sub>BOS: 風による荷重=B<sub>b</sub> · H<sub>b</sub> · P<sub>W</sub> CH:水平方向の設計震度

Cv: 鉛直方向の設計震度

n H3:水平方向の引張力を受ける取付ボルトの本数

n v3:鉛直方向の引張力を受ける取付ボルトの本数

ℓH3-1, ℓH3-2, ℓH3-3:重心と取付ボルトの水平方向距離

ℓv<sub>3</sub>-1, ℓv<sub>3</sub>-2:重心と取付ボルトの鉛直方向距離

設計震度により作用する引張応力は次式により求める。 σ<sub>b3</sub>=F<sub>b3</sub>/A<sub>b3</sub> · · · · · · (6.2.5.5) ここで, A<sub>b3</sub>:取付ボルトの断面積=d<sub>3</sub><sup>2</sup>·π/4 d<sub>3</sub>:取付ボルトの呼び径

設計震度により作用するせん断力は次式により求める。

Q<sub>b3</sub>= (m<sub>3</sub> · √C +<sub>H</sub> (1+C) v<sup>2</sup>g/n<sub>3</sub> · · · · (6.2.5.6) ここで, m<sub>3</sub>: 取付ボルトに加わる質量 C<sub>H</sub>: 水平方向の設計震度 Cv: 鉛直方向の設計震度 n<sub>3</sub>: 取付ボルトの本数

設計震度により作用するせん断応力は次式により求める。

 $\tau b 3 = Q b 3 / A b 3$  .... (6.2.5.7)

 $A_{b3}: 取付ボルトの断面積= d_{3}<sup>2</sup>・\pi/4$ 

d 3:取付ボルトの呼び径

# 6.2.6 基礎ボルトの応力計算

a. 計算モデル

基礎ボルトに作用する荷重による引張力とせん断力を算出し,基礎ボルトに生じる応力を計算する。計算モデルは図6-10及び図6-11に示すとおりとする。

図6-10 基礎ボルトの計算モデル(側面方向転倒)

図6-11 基礎ボルトの計算モデル(側面方向転倒)

b. 応力計算

基礎ボルトに作用する荷重によるせん断力及び引張力を算出し、基礎ボルトに生じ る応力を計算する。重心は、前後方向はフレームの中心に、左右方向はフレームの中 心にまた鉛直方向は下端から5900mmとする。

荷重には差圧及び風による荷重も考慮する。差圧及び風による圧力荷重は、方向を 考慮して引張荷重として地震荷重と組合わせる。荷重は転倒支点からの距離に比例し て配分し、計算結果は最も厳しいものを記載する。

また,ボルトに作用する荷重を考慮する際に,架台の側面転倒時に引張力を受ける ボルトを正面ボルト,せん断力を受けるボルトを側面ボルトと分けて考えた場合,そ れぞれのボルトが受ける応力は以下の通りになる。ボルトごとに各応力を合計し評価 する。

- 正面ボルト:側面方向の転倒モーメントによる引張応力σ<sub>b4-1</sub>,水平方向の地震力に よるせん断応力τ<sub>b4-2</sub>,自重によるせん断応力τ<sub>b4-3</sub>
- 側面ボルト:水平方向の地震力による引張応力σь4-2,側面方向の転倒モーメントに よるせん断応力τь4-1,自重によるせん断応力τь4-3

(1) 引張応力

正面ボルトにかかる引張応力

鉛直方向の転倒モーメントが働いた場合に、転倒支点を除くk段目の正面の基礎ボルト1本あたりの引張力と支点からの距離には次の関係が成り立つ。

$$F_{b4-k} = \frac{\ell_{V4-k}}{\ell_{V4-1}} \cdot F_{b4-1} \cdot (6.2, 6.1)$$

$$M = \Sigma (n_{bt4-k} \cdot F_{b4-k} \cdot \ell_{V4-k}) = \Sigma (n_{bt4-k} \cdot \frac{\ell_{V4-k}^{2}}{\ell_{V4-1}} \cdot F_{b4-1})$$

$$F_{b 4-1} = \frac{M}{\sum (n_{b t 4-k} \cdot \frac{\ell_{V 4-k}^{2}}{\ell_{V 4-1}})} \cdot \cdot (6.2.6.3)$$

側面ボルトにかかる引張応力

水平方向の地震力が働いた場合の,側面ボルトにかかる引張応力は

以上より

$$\sigma_{b4} = Ma x (\sigma_{b4-1}, \sigma_{b4-2}) \cdot \cdot \cdot (6.2.6.9)$$

(2) せん断応力

側面ボルトにかかるせん断応力

鉛直方向の転倒モーメントが働いた場合に、転倒支点を除くk段目の側面の基礎ボルト1本あたりの引張力と支点からの距離には次の関係が成り立つ。

また、基礎ボルトの配置上、側面ボルトの最上段は2段目となる。

$$Q_{b\,4-2} = \frac{M}{\sum (n_{b\,s\,4-k} \cdot \frac{L_{V\,4-k}^2}{L_{V\,4-2}})} \cdot \cdot (6.2.6.12)$$

ここで、鉛直方向の転倒モーメントは  $M = m_4 \cdot (1+C_V) \cdot g \cdot \ell_{H4} + m_4 \cdot C_H \cdot g \cdot \ell_{V4} + (F_{bSP}+F_{wSP}) \cdot \ell_{VSP}$ · · · · (6.2.6.13)

また, 差圧及び風圧による荷重は

よって, せん断応力は

$$\tau_{b 4-1} = \frac{Q_{b 4-2}}{A_{b 4}} \qquad (6. 2. 6. 16)$$

正面ボルトにかかるせん断応力

水平方向の地震力が働いた場合の、正面ボルトにかかるせん断応力は

全ボルトにかかる自重及び鉛直方向の地震力によるせん断応力

ボルト全本数により荷重を受けるものとし,自重及び鉛直方向の地震力によるせん 断応力は

$$\tau_{b\,4-4} = \frac{\mathbf{m}_{\,4} \cdot (1 + C_{\,V}) \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{\,4} \cdot \mathbf{A}_{\,b\,4}} \cdot \cdot \cdot (6.2.6.18)$$

以上より

$$\tau b_4 = Max (\tau b_{4-1} + \tau b_{4-3}, \tau b_{4-2} + \tau b_{4-3}) \cdot \cdot \cdot (6.2.6.19)$$

# 7. 評価結果

BOP閉止装置の基準地震動Ssによる応力評価結果を表7-1に示す。発生値は評価基準値を満 足しており、耐震性を有することを確認した。

評価対 象設備	評価部位	開閉 状態	応力	算出応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度*
		羽根開	組合せ	75	305	4.06
	ンヤノト	羽根閉	組合せ	89	305	3.42
	コネクタ	_	せん断	5	176	35.20
		<u> 11 18 18</u>	引張	7	153	21.85
	抽画版件ギルト	初侬用	せん断	5	118	23.60
BOP閉止 装置	軸交取付ホルト	<u> 11 18 19</u>	引張	7	153	21.85
		初依闭	せん断	5	118	23.60
	駆動部取付ボルト	_	引張	30	153	5.10
			せん断	4	118	29.50
	時代がれる	羽根開	引張	18	153	8.50
			せん断	11	118	10.72
		고고 나며 티티	引張	19	153	8.05
		771次171	せん断	11	118	10.72
		<u> 11 18 18</u>	引張	46	116	2.52
		初化时	せん断	61	117	1.91
	本碇小/レト	<b>JJ 7日 日日</b>	引張	46	104	2.26
		羽根闭	せん断	69	117	1.69

表 7-1 応力評価結果(基準地震動Ss)

注記\*:裕度=(許容応力)/(応力値)

#### 加振試験により得られた加速度による評価用加速度の評価結果

1. 概要

本資料は、BOP閉止装置の加振試験の結果から得られた荷重に対する強度評価結果について纏 めたものである。

加振試験による荷重の算出については,BOP閉止装置の羽根に取り付けた加速度計の計測値 から算出した荷重をBOP閉止装置の慣性力として設定する方法を採用した。なお,加振試験方 法及び結果については「VI-1-1-7-別添4 ブローアウトパネル関連設備の設計方針」の補足説 明資料「補足4-18 ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験要領について」及び「補足4-19 ブローアウトパネル閉止装置の機能確認試験結果について」に示す。

# 2. 加速度計設置位置

羽根に設置する加速度計は、BOP閉止装置の羽根各部に配置した。各加速度計の設置位置について表2-1に示す。

試験体	羽根慣性力	加速度計設置位置
2 連ユニット	羽根の慣性力は以下の式により震度に 換算する。 水平: Max [ $\frac{A13X+A21X+A18X+A24X+A19X}{5 \cdot g}$ , $\frac{A13Y+A21Y+A18Y+A24Y+A19Y}{5 \cdot g}$ ] 鉛直: $\frac{A13Z+A21Z+A18Z+A24Z+A19Z}{5 \cdot g}$	
3 連 ユ ニ ッ ト	羽根の慣性力は以下の式により震度に 換算する。 水平: Max [ <u>A13X+A21X+A18X+A24X+A19X+A27X+A20X</u> <u>7·g</u> <u>A13Y+A21Y+A18Y+A24Y+A19Y+A27Y+A20Y</u> <u>7·g</u> 鉛直: <u>A13Z+A21Z+A18Z+A24Z+A19Z+A27Z+A20Z</u> <u>7·g</u>	

表2-1 加速度計設置位置

3. 羽根の慣性力の算出

加振試験において、羽根に取付けた加速度計による計測結果(最大加速度)から、羽根に作用した慣性力を算出する。

3.1 計測データによる最大加速度

加振試験で計測された羽根各部の最大加速度を表3-1及び表3-2に示す。

	<u>表3-1</u>	羽根の最大加速度一覧(2週	<b>車ユニット</b> )		(単位:m/s <sup>2</sup> )
	+6	計測位署	<u>≑⊐</u> ₽.	$\alpha \times S s 加振$	
<b></b>	」 <b>万</b> 回	計例12. 直	記万	羽根開	羽根閉
		ギアボックス	A13X		
		Aダンパパネル中央	A21X		
	水平X(NS) (1.15倍加振)	パネル軸継手(A-B)	A18X		
		Bダンパパネル中央	A24X		
		パネル回転軸端	A19X		
	水平Y (EW)       ボアボックス         ハト       ハマンパパネル中:         パネル軸継手 (A-1)       パネル回転軸端         パネル回転軸端       ギアボックス         公       インパパネル中:         パネル回転軸端       ギアボックス         日本       インパパネル中:         パネル回転軸端       ギアボックス         日本       インパパネル中:         パネル回転軸端       ボアボックス         日本       インパパネル中:         パネル回転軸端       パネル回転軸端	ギアボックス	A13Y		
		Aダンパパネル中央	A21Y		
2連 ユニット		パネル軸継手(A-B)	A18Y		
		Bダンパパネル中央	A24Y		
		パネル回転軸端	A19Y		
		ギアボックス	A13Z		
		Aダンパパネル中央	A21Z		
		パネル軸継手(A-B)	A18Z		
		 Bダンパパネル中央	A24Z		
		パネル回転軸端	A19Z		

	<mark>表3-2</mark>	羽根の最大加速度一覧(3)	車ユニット)		(単位:m/s <sup>2</sup> )	
⇒+∞/+	-+	⇒1.301/古里		$\alpha \times S$	$\alpha \times S s 加振$	
武 厥 14	<u>力</u> 问	可假心正	記万	羽根開	羽根閉	
		ギアボックス	A13X			
		Aダンパパネル中央	A21X			
		パネル軸継手 (A-C)	A18X			
	水平X (NS) (1.15倍加振)	Cダンパパネル中央	A24X			
	S 162	パネル軸継手 (C-B)	A19X			
		Bダンパパネル中央	A27X			
		パネル回転軸端	A20X			
		ギアボックス	A13Y			
	水平Y (EW) ト (1.20倍加振)	Aダンパパネル中央	A21Y			
		パネル軸継手 (A-C)	A18Y			
3連 ユニット		Cダンパパネル中央	A24Y			
		パネル軸継手 (C-B)	A19Y			
		Bダンパパネル中央	A27Y			
		パネル回転軸端	A20Y			
		ギアボックス	A13Z			
		Aダンパパネル中央	A21Z			
		パネル軸継手 (A-C)	A18Z			
	鉛直Z(UD) (1.25倍加振)	Cダンパパネル中央	A24Z			
		パネル軸継手 (C-B)	A19Z			
		Bダンパパネル中央	A27Z			
		パネル回転軸端	A20Z			

3.2 羽根の相当震度

羽根の慣性力は以下のように,羽根全体応答として平均的な応答加速度を求め,震度に換算 する。

以下の式により,羽根両端軸受部,コネクタ部及び羽根中央部の補正加速度から平均的な加 速度(震度)を求める。水平方向については,X方向,Y方向のうち大きい方を選定する。

①2連ユニット 水平方向
a = Max [ (A13X+A21X+A18X+A24X+A19X) /5/g, (A13Y+A21Y+A18Y+A24Y+ A19Y) /5/g]
鉛直方向
a = (A13Z+A21Z+A18Z+A24Z+A19Z) /5/g
②3連ユニット
水平方向
a = Max [ (A13X+A21X+A18X+A24X+A19X+A27X+A20X) /7/g, (A13Y+A21Y+ A18Y+A24Y+A19Y+A27Y+A20Y) /7/g]
鉛直方向

a = (A13Z + A21Z + A18Z + A24Z + A19Z + A27Z + A20Z) /7/g

ここで,

- a : 羽根の相当震度(-)
- g :重力加速度=9.80665 (m/s<sup>2</sup>)

注:図は3連ユニットを示す。(A20及びA27は3連ユニットのみ)

図3-1 加速度計設置位置

算出結果を表3-<mark>3</mark>に示す。

<mark>表3-3 羽</mark>	3根の相当震度	(単位:-)
十百	$\alpha \times S$	s 加振
刀回	羽根開	羽根閉
水平		
鉛直		
水平		
鉛直		
	表3-3     3       方向       水平       鉛直       水平       鉛直       公正	表3-3     羽根の相当震度       方向     α×S       方向     羽根開       水平        鉛直        公

注:小数点以下第3位を切上げ

4. 結果

3項で算出した羽根の相当震度を用いて強度評価を実施した。結果は表4-1に示す通りで,算 出応力は許容応力を満足しており,加振試験による羽根の相当震度に対して構造強度を有してい ることを確認した。

試験体	評価部位	用閉 状態	応力	算出応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度*
	シャフト	羽根開	組合せ	79	305	3.86
		羽根閉	組合せ	92	305	3. 32
	コネクタ	_	せん断	19	176	9.26
		22 7日 自自	引張	7	153	21.86
	軸受取付	初似用	せん断	5	118	23.60
	ボルト	<b>77 7日 月</b>	引張	7	153	21.86
2連ユニット		初化的	せん断	6	118	19.67
	駆動部取付		引張	27	153	5.67
	ボルト		せん断	4	118	29.50
		可相問	引張	10	153	15.30
	取付 ボルト	羽松開	せん断	12	118	9.83
		羽根閉	引張	11	153	13.91
			せん断	12	118	9.83
	シャフト	羽根開	組合せ	79	305	3.86
		羽根閉	組合せ	92	305	3. 32
	コネクタ	_	せん断	19	176	9.26
	軸受取付 ボルト	羽根開	引張	7	153	21.86
			せん断	5	118	23.60
		羽根閉	引張	7	153	21.86
3連ユニット			せん断	6	118	19.67
	駆動部取付		引張	27	153	5.67
	ボルト		せん断	4	118	29.50
		羽根開	引張	10	153	15.30
	取付 ボルト	小小口用	せん断	12	118	9.83
		羽相問	引張	11	153	13.91
		初侬闭	せん断	12	118	9.83

表4-1 応力評価結果

注記\*:裕度=(許容応力)/(算出応力)

#### ボルトの応力の算出過程に関する補足説明資料

1. 概要

本資料は、ブローアウトパネル関連設備のうち、ブローアウトパネル閉止装置(以下「BOP閉止 装置」という。)の耐震評価における、ボルトの応力計算手法のうち、比較的計算式が複雑とな る駆動部取付ボルト及び取付ボルトの引張応力及び基礎ボルトの引張応力及びせん断応力の算出 過程について説明するものである。

2. 駆動部取付ボルトの引張応力

駆動部取付ボルトは円形配列であるため、「VI-2-1-14 機器・配管系の計算書作成の方法」の 「添付資料-2 立形ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」を準用し評価する。 計算式で使用する記号は表2-1のとおり。

記号	記号の説明	単位
A b 2	駆動部取付ボルトの断面積	$\mathrm{mm}^2$
Сн	水平方向設計震度	—
Сv	鉛直方向設計震度	—
D	円形配列のボルトのピッチ径	mm
F b 2	駆動部取付ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
F k	転倒支点からk番目のボルトに生じる引張力	Ν
${ m F}$ kmax	転倒支点から最も離れたボルトに生じる引張力	Ν
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
$\ell_{H2-1}$ , $\ell_{H2-2}$	重心と駆動部取付ボルトの水平方向距離	mm
Q k	転倒支点からk番目のボルトまでの距離	mm
$\ell_{V2-1}$ , $\ell_{V2-2}$	重心と駆動部取付ボルトの鉛直方向距離	mm
М	転倒モーメント	N•mm
m 2	駆動部取付ボルトに加わる質量	kg
n	円形配列のボルトの本数	—
12	評価上引張力を受けるとして期待する駆動部取付ボルト	
I1 t 2	の本数	—
<b>σ</b> b 2	駆動部取付ボルトに生じる引張応力	MPa
heta k	転倒支点からk番目のボルトまでの回転角	0

表2-1 駆動部取付ボルトの計算式で使用する記号

円形配列のボルトに作用する引張力の概要を図2-1に示す。



円形配列されたボルトに対する引張力は一点のボルトを支点とする転倒を考え,k番目のボルト (k=1を転倒支点とする)に作用する引張力Fkは転倒支点からの距離に比例するとし,転倒支点か ら最も離れたボルトに作用する引張力をFkmaxとする。

$$F_{k} = \frac{\ell}{D} \cdot F_{kmax}$$
(2.1)  

$$\ell_{k} = \frac{D}{2} - \frac{D}{2} \cos \theta_{k} = \frac{D}{2} (1 - \cos \theta_{k})$$
(2.2)  
転倒モーメントをMとすると  

$$M = \Sigma (F_{k} \cdot \ell_{k}) = \Sigma (\frac{\ell_{k}^{2}}{D} \cdot F_{kmax}) = \frac{F_{kmax}}{D} \Sigma \frac{D^{2}}{4} (1 - \cos \theta_{k})^{2}$$

$$= \frac{F_{kmax} \cdot D}{4} \Sigma (1 - 2\cos \theta_{k} + \cos^{2} \theta_{k})$$
(2.3)  
ここで  $\cos^{2} \theta_{k} = (1 + \cos (2 \theta_{k})) / 2 \quad \sharp \vartheta$   

$$M = \frac{F_{kmax} \cdot D}{4} \Sigma (\frac{3}{2} - 2\cos \theta_{k} + \frac{1}{2}\cos (2 \theta_{k}))$$
(2.4)  
ここで  $\Sigma \cos \theta_{k} = 0, \ \Sigma \cos (2 \theta_{k}) = 0 \quad \sharp \vartheta$   

$$M = \frac{3}{8} \cdot F_{kmax} \cdot D \cdot n$$
(2.5)  

$$\sharp \supset \zeta$$
  

$$F_{kmax} = \frac{8}{3 \cdot D \cdot n} \cdot M$$
(2.6)

(2.6) 式を用い、円形配列された駆動部取付ボルトの引張応力を算出する。

計算モデルを図2-2,図2-3に示すとおりとし、それぞれ①~④の転倒軸による転倒を考え、 転倒モーメントによりボルトに生じる引張力を算出する。

なお, (2.6) 式におけるD及びnは保守的に $lv_{2-2}$ 及びn  $t_2$ を適用して評価を実施する。評価条件の保守性の整理は表2-2のとおり。

	円形配列のボルト	駆動部取付ボルト	備考
転倒支点からの距離	D:PCD	$\ell_{\rm V2-2}$ : PCD/ $\sqrt{2}$	ℓ <sub>v2-2</sub> はDより小さく荷重を 大きく算出するため保守的
ボルト本数	n:4本	n t 2:2本	n ±2はnより小さく荷重を 大きく算出するため保守的

表2-2 評価条件の保守性の整理結果

(1) ①列を転倒軸とした場合に②列に生じる引張力

(2) ②列を転倒軸とした場合に①列に生じる引張力

(3) ③列を転倒軸とした場合に④列に生じる引張力  
F<sub>b2-3</sub> = 
$$\frac{8 \cdot m_2 \cdot g}{3 \cdot n_{t2} \cdot \ell_{V2-2}}$$
  
· ((1+C<sub>V</sub>) ·  $\ell_{H2-1}$ +C<sub>H</sub> · ( $\ell_{V2-1} - \frac{\ell_{V2-2}}{2}$ ) .....(2.9)

(4) ④列を転倒軸とした場合に③列に生じる引張力  
F<sub>b2-4</sub> = 
$$\frac{8 \cdot m_2 \cdot g}{3 \cdot n_{t2} \cdot \ell_{V2-2}}$$
  
· ((C<sub>V</sub>-1) ·  $\ell_{H2-1}$ +C<sub>H</sub> · ( $\ell_{V2-1}$ +  $\frac{\ell_{V2-2}}{2}$ ) · · · · · · · (2.10)

よって, 引張応力は

$$\sigma \flat 2 = \frac{F \flat 2}{A \flat 2} \cdots (2.12)$$



図2-2 駆動部取付ボルトの計算モデル(正面方向転倒)



図2-3 駆動部取付ボルトの計算モデル(側面方向転倒)

3. 取付ボルトの引張応力

取付ボルトは矩形配列であるため、「VI-2-1-14 機器・配管系の計算書作成の方法」の「添 付資料-9 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」を準用し評価する。

取付ボルト(1本あたり)に対する引張力は片側のボルト列を支点とする転倒を考え,これを 逆側の最外列の取付ボルトで受けるものとする。正面方向転倒と側面方向転倒のそれぞれについ て評価する。

計算式で使用する記号は表3-1のとおり。

記号	記号の説明	単位
Аьз	取付ボルトの断面積	$\mathrm{mm}^2$
Сн	水平方向設計震度	—
Сv	鉛直方向設計震度	—
F ьвоs	差圧によってBOP閉止装置に生じる荷重	Ν
F ь з	取付ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
Fwвos	風によってBOP閉止装置に生じる荷重	Ν
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
$\ell_{\rm H3-1}$ , $\ell_{\rm H3-2}$ ,	重心と取付ボルトの水亚古向距離	mm
ℓнз-з	重心と取自ながという水干力的距離	111111
$\ell V 3 - 1$ , $\ell V 3 - 2$	重心と取付ボルトの鉛直方向距離	mm
<b>m</b> 3	取付ボルトに加わる質量	kg
<b>n</b> н з	水平方向の引張力を受ける取付ボルトの本数	—
n з	取付ボルトの本数	—
n v 3	鉛直方向の引張力を受ける取付ボルトの本数	—
Р	差圧による圧力	Pa
$\mathrm{P}\mathrm{w}$	風圧力	Pa
0 h 3	取付ボルトに生じる引張応力	MPa

表3-1 取付ボルトの計算式で使用する記号

#### 3.1 正面方向転倒

正面方向転倒では図3-1のとおり自重及び地震力によって取付ボルトに作用する引張力を算出 する。



図3-1 取付ボルトの計算モデル(正面方向転倒)

自重及び地震力により取付ボルトに生じる引張力として,以下を算出する。

- (A) 自重及び鉛直方向の地震力により発生するモーメントについて、④を転倒軸とした場合 に③列に生じる引張力
- (B) 水平方向の地震力により発生するモーメントについて、②を転倒軸とした場合に①列に 生じる引張力

(A)について取付ボルトにかかる引張力Fb3-1(B)は次式により求める。

$$F_{b3-1(A)} = (m_3 \cdot (1+C_V) \cdot \ell_{H3-3} \cdot g) / (n_{V3} \cdot (\ell_{V3-1} + \ell_{V3-2})) \cdots (3.1)$$

(B) について取付ボルトにかかる引張力F b 3-1(A)は次式により求める。

$$F_{b3-1(B)} = (m_3 \cdot C_H \cdot \ell_{H3-3} \cdot g) / (n_{H3} \cdot (\ell_{H3-1} + \ell_{H3-2})) \quad \dots \quad (3.2)$$

上記の自重及び地震力による引張力に加えて,差圧及び風によって取付ボルト全体に対して引 張力が発生するため,差圧及び風による荷重をボルト全数で除した取付ボルト1本あたりの引張 力F<sub>b3-1</sub>(c)を算出する。

ここで、差圧による荷重Fbは次式により求める。

よって, 取付ボルト1本に対する正面方向転倒による引張力は次式により求める。

 3.2 側面方向転倒

側面方向転倒では図3-2のとおり自重及び地震力によって取付ボルトに作用する引張力を算出 する。



図3-2 取付ボルトの計算モデル(側面方向転倒)

自重及び地震力により取付ボルトに生じる引張力として,以下を算出する。

- (A) 自重及び鉛直方向の地震力により発生するモーメントについて、④を転倒軸とした場合 に③列に生じる引張力
- (B) 水平方向の地震力により発生するモーメントについて, ④を転倒軸とした場合に③列に 生じる引張力

(A) について取付ボルトにかかる引張力Fb3-1(B)は次式により求める。

$$F_{b 3-2(A)} = (m_3 \cdot (1+C_V) \cdot \ell_{H3-3} \cdot g) / (n_{V3} \cdot (\ell_{V3-1} + \ell_{V3-2})) \cdots (3.7)$$

(B) について取付ボルトにかかる引張力F b13(A)は次式により求める。

$$F_{b 3-2(B)} = (m_3 \cdot C_H \cdot \ell_{V3-2} \cdot q) / (n_{V3} \cdot (\ell_{V3-1} + \ell_{V3-2})) \cdots (3.8)$$

上記の自重及び地震力による引張力に加えて,差圧及び風によって取付ボルト全体に対して引 張力が発生するため,差圧及び風による荷重をボルト全数で除した取付ボルト1本あたりの引張 力F<sub>b3-2</sub>(c)を算出する。

 $F_{b 3-2(C)} = (F_{b BOS} + F_{w BOS}) / n_3 \cdots (3.9)$ 

ここで、差圧による荷重Fbは次式により求める。

よって、取付ボルト1本に対する正面方向転倒による引張力は次式により求める。

$$F_{b 3-2} = F_{b 3-2 (A)} + F_{b 3-2 (B)} + F_{b 3-2 (C)}$$
  
=  $(m_3 \cdot (1 + C_V) \cdot \ell_{H 3-3} \cdot g + m_3 \cdot C_H \cdot \ell_{V 3-2} \cdot g)$   
 $/ (n_{V 3} \cdot (\ell_{V 3-1} + \ell_{V 3-2})) + (F_b + F_w) / n_3 \cdots (3.12)$ 

3.3 引張応力

引張応力算出に用いる引張力は3.1項及び3.2項でそれぞれ求めた側面方向転倒及び正面方向転 倒による引張力の最大値とする。

 $F_{b3} = Max (F_{b3-1}, F_{b3-2}) \cdots (3.13)$ 

よって, 引張応力は

4. 基礎ボルトの引張応力及びせん断応力

基礎ボルトに作用するせん断力及び引張力を算出し、それらにより生じる応力を算出する。 なお、転倒による基礎ボルトへの引張力は駆動部取付ボルトでの評価と同様に転倒支点から距 離に比例して配分する。

計算式で使用する記号は表4-1のとおり。

表4-1 基礎ボルトの計算式で使用する記号

記号	記号の説明	単位
A b 4	基礎ボルトの断面積	$\mathrm{mm}^2$
A s p	取付架台の受圧面積	$\mathrm{mm}^2$
Сн	水平方向設計震度	—
C v	鉛直方向設計震度	—
FьsР	差圧によって取付架台に生じる荷重	Ν
${ m F}$ b 4 - k	k 段目の基礎ボルトに作用する引張力(1本当たり)	Ν
Fwsp	風によって取付架台に生じる荷重	Ν
g	重力加速度(=9.80665)	$m/s^2$
Q <sub>H4</sub>	重心と基礎ボルトの水平方向距離	mm
$\ell_{\rm V4}$	重心と基礎ボルトの鉛直方向距離	mm
$\ell V 4 - k$	転倒支点からk段目の基礎ボルトの鉛直方向距離	mm
ℓvsp	取付架台の鉛直方向距離	mm
<b>m</b> 4	取付架台の質量	kg
пн4	水平方向の引張力を受けるボルトの本数	—
n 4	基礎ボルトの総本数	—
n b t $4-k$	取付架台正面のk段目の基礎ボルトの本数	—
<b>n</b> b s 4 - k	取付架台側面のk段目の基礎ボルトの本数	—
Р	差圧による圧力	Pa
$\mathrm{P}\mathrm{w}$	風圧力	Pa
Q b 4 - k	k 段目の基礎ボルトに作用するせん断力(1本当たり)	Ν
<b>σ</b> b 4	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa
τ b4	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa

また,ボルトに作用する荷重を考慮する際に,架台の側面転倒時に引張力を受けるボルトを正 面ボルト,せん断力を受けるボルトを側面ボルトと分けて考えた場合,それぞれのボルトが受け る応力は以下のとおりになる。

- 正面ボルト:側面方向の転倒モーメントによる引張応力σ<sub>b4-1</sub>,水平方向の地震力によるせん断 応力τ<sub>b4-2</sub>,自重によるせん断応力τ<sub>b4-3</sub>
- 側面ボルト:水平方向の地震力による引張応力 σ b 4-2, 側面方向の転倒モーメントによるせん断 応力 τ b 4-1, 自重によるせん断応力 τ b 4-3

また, k段目における正面ボルトの本数をnbt4-k, 側面ボルトの本数をnbs4-k, 基礎ボルト全数をn4とする。計算モデルを図4-1及び図4-2に示す。

4.1 引張応力

(1)正面ボルトにかかる側面方向の転倒モーメントによる引張応力 側面方向の転倒モーメントが働いた場合に、転倒支点を除くk段目の正面の基礎ボルト1本 あたりの引張力Fb4-kと支点からの距離0v4-kには次の関係が成り立つ。

$$M = \Sigma (n_{bt 4-k} \cdot F_{b4-k} \cdot \ell_{V4-k}) = \Sigma (n_{bt 4-k} \cdot \frac{\ell_{V4-k}^{2}}{\ell_{V4-1}} \cdot F_{b4-1}) \quad \dots \quad (4.2)$$

$$F_{b 4-1} = \frac{M}{\sum (n_{b t 4-k} \cdot \frac{\ell_{V 4-k}^{2}}{\ell_{V 4-1}})}$$
(4.3)

ここで、側面方向の転倒モーメントは  

$$M=m_4 \cdot (1+C_V) \cdot g \cdot \ell_{H4} + m_4 \cdot C_H \cdot g \cdot \ell_{V4} + (F_{bSP}+F_{wSP}) \cdot \ell_{VSP} \cdots$$
 (4.4)

# また、風による荷重Fwは次式により求める。Fwsp=Asp・Pw・・・・・・(4.6)

よって、引張応力は  

$$\sigma_{b 4-1} = \frac{F_{b 4-1}}{A_{b 4}}$$
.....(4.7)

(2)側面ボルトにかかる水平方向の地震力による引張応力 水平方向の地震力が働いた場合の,側面ボルトにかかる引張応力は

<b>G</b> 1 4 0 <b>-</b>	т4 • Сн• g		(1 8)
0 64-2-	$\Sigma n  \mathrm{b}  \mathrm{t}  4 - \mathrm{k}  {}^{ullet}  A  \mathrm{b}  4$		(4.0)
以上より,			
$\sigma_{b4} = Ma$	X (σ b 4 - 1, σ b 4 -	.2)	(4.9)

4.2 せん断応力

(1) 側面ボルトにかかる側面方向の転倒モーメントによるせん断応力 側面方向の転倒モーメントが働いた場合に、転倒支点を除くk段目の側面の基礎ボルト1本 あたりのせん断力Qb4-kと支点からの距離0v4-kには次の関係が成り立つ。 また、基礎ボルトの配置上、側面ボルトの最上段は2段目である。

$$Q_{b 4-k} = \frac{\ell_{V 4-k}}{\ell_{V 4-2}} \cdot Q_{b 4-2} \cdots (4.10)$$

$$M = \Sigma (n_{bs 4-k} \cdot Q_{b 4-k} \cdot \ell_{V 4-k}) = \Sigma (n_{bs 4-k} \cdot \frac{\ell_{V 4-k}^{2}}{\ell_{V 4-2}} \cdot Q_{b 4-2}) \cdots (4.11)$$

$$Q_{b 4-2} = \frac{M}{\sum (n_{b s 4-k} \cdot \frac{\ell_{V 4-k}^{2}}{\ell_{V 4-2}})}$$
 (4.12)

ここで、側面方向の転倒モーメントは  

$$M = m_4 \cdot (1+C_V) \cdot g \cdot \ell_{H4} + m_4 \cdot C_H \cdot g \cdot \ell_{V4} + (F_{bSP} + F_{wSP}) \cdot \ell_{VSP}$$
 (4.13)

また,差圧による荷重F<sub>b</sub>は次式により求める。
F<sub>bSP</sub> = A<sub>s</sub>・P ······ (4.14)

# 

# よって、せん断応力は $\tau_{b 4-1} = \frac{Q_{b 4-2}}{A_{b 4}}$ ..... (4.16)

(2) 正面ボルトにかかるせん断応力

水平方向の地震力が働いた場合の、正面ボルトにかかるせん断応力は

 $\tau_{b\,4-2} = \frac{\mathbf{m}_{4} \cdot \mathbf{C}_{H} \cdot \mathbf{g}}{\sum \mathbf{n}_{b\,s\,4-k} \cdot \mathbf{A}_{b\,4}} \quad \dots \qquad (4.17)$ 

(3) 自重及び鉛直方向の地震力によるせん断応力

ボルト全本数により荷重を受けるものとし、自重及び鉛直方向の地震力によるせん断応力は

$$\tau_{b 4-3} = \frac{\mathbf{m}_{4} \cdot (1 + C_{v}) \cdot \mathbf{g}}{\mathbf{n}_{4} \cdot \mathbf{A}_{b 4}} \quad \dots \qquad (4.18)$$

以上より,

図 4-1 基礎ボルト部の計算モデル

図4-2 基礎ボルト部の計算モデル(側面方向転倒)