

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速実験炉原子炉施設の設置変更許可申請に係る事業者とのヒアリング（219）

2. 日時：令和5年3月7日（火）10：00～12：10

3. 場所：原子力規制庁10階南会議室
※本ヒアリングは、テレビ会議システムで実施

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部

審査グループ 研究炉等審査部門

荒川安全管理調査官、有吉上席安全審査官、小舞管理官補佐、

島田安全審査官、荒井安全審査専門職、羽賀技術参与、安澤技術参与

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

安全・核セキュリティ統括本部 統括管理室 主幹

大洗研究所 高速実験炉部 次長 他7名

5. 要旨

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構という。）から、保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備、変更の工事に要する資金の額及び調達計画、及び、第9条（溢水による損傷の防止等）に係る説明があった。

○ヒアリング内容は、自動文字起こし結果を参照。

6. 配布資料

資料1：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常陽」）保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備

資料2：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常陽」）変更の工事に要する資金の額及び調達計画

資料3：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常陽」）第9条（溢水による損傷の防止等）に係る説明書

時間	自動文字起こし結果
0:00:00	はい。原子炉規制庁の島野です。3月7日本日ヒアリングの方始めたいと思います。
0:00:06	本としてはCRM資料三ついただいているところですけども、17日に向けたコメント的な部分も含めて、今日はやっていけたらというふうに思ってますんでいただいている資料としては、
0:00:19	三つで、保安のための業務に係る品質管理、必要な体制の整備、
0:00:25	評価が変更の方に、今、
0:00:29	背景に基礎版系の資料、あとは溢水の資料のまとめ資料の抜粋版ということで3種類いただいているところです。進め方でしょ、まず資料の説明からします。
0:00:40	どうでしょう、順番にさせていただきます。はい。じゃあ、2番目の1の杉村で、まとめ資料としては、これ、出してない唯一の資料だったかなと思います。本のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備。
0:00:58	いうことでまとめています。めくっていただいて、
0:01:02	通しで3ページですかね、概要になりますけども、基本的にはもう書いてある通りでしかないんですけども、今回、本文については13年届け出で、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:01:15	追加をされてます。今回補正で、添付の 11 というものを追加してます というところがまずあります。
0:01:24	その中で、2 ポツというところで、品質管理基準規則ですね、との整合 という観点で、きちんと整合してますかというところで本文の 9 という のは、
0:01:37	規則に合わせて届け出たものになってますので、残っていただいて 5 ペ ージ以降ですかね、5 ページ、6 ページ 7 ページ以降に、
0:01:50	でも、
0:01:51	規則に対して対応して本文 9 番では回せるという形になりますここでち よっと経済を割愛します。
0:02:01	それから添付の 11 ということで今回の変更、変更にかかるというところ で、整理が実施されているところです。3 ページ戻っていただきます けども、
0:02:15	添付の 11 については、1 ポツ保安活動における品質管理に必要な体数、 それから 2 ポツの設計及び工事等に係るフェーズマネジメント活動とい う形で構成していると。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:02:29	いうところで、点に近い部分ではありますけども、1 ポツ必要な体制については本文 9 を踏まえて、保安規定に基づき、保安管理部管理部放射線科部分、
0:02:43	高速実験炉部、それから環境で全部、原子力施設検査室を実施するといような形で対応していく、原子炉施設に関する保安活動の統括に関する業務は保安管理部が担当して、
0:02:59	独立検査を研修施設検査室型の代表スタッフとすると、その中で P D C A が回っていくという形になってます。
0:03:09	2 ポツについても、概ね似たような形ではありますけれども、
0:03:19	中段ですね上原研究所では原子炉施設の安全性、信頼性の確保最優先事項と位置付け、本研究に整合するように策定した、法の規定の、
0:03:30	品質マネジメント計画及び室井研究所原子炉施設等品質マネジメント健康品を除いて、
0:03:38	マネジメントシステムを確立し文章化し実施し維持するとともにその有効性について評価して、
0:03:45	継続的に改善するというような形になりますんで、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:03:50	トップマネジメント理事長ということでこの対策をした活動を実施する というところで、事例は、
0:04:00	どうぞ。この説明については以上です。
0:04:02	はい。ご説明ありがとうございます。長南確認事故が願いますとい う、
0:04:11	皆さんの
0:04:17	方の部分ですけど、あれなんすね。そ浅部に説明し切って、
0:04:22	添付書類はこんなもんっていう形なんすねそういう体制体系になっ てます。
0:04:35	必要になったと。
0:04:39	書き直しかもしれないですけど、ぜひ、またその添付書類の方もしっかり 作り込んでるイメージがあった。ちょっと私もこれ忘れてる部分ですけ ど、
0:04:52	全体としてこういう整理になってるところはそうですね。木本も一緒で す。
0:05:05	ちょっと、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:05:08	それを届け出て、今回出しましたけれども、今回申請基準にするという、今の申請に絡んで、大きく変更するところはない。
0:05:21	そうですね。はい。
0:05:28	はい。
0:05:42	ちょっと8年目を見て、ちょっと作ってみた、こんな形でちょっとイメージあってなければ、
0:05:57	どうでしょう。
0:06:15	このあれ計数率が違うかっていうと、
0:06:20	いや、
0:06:20	そう説明資料としては添付11号パスが少ないってような気がしてしまっしょうがないだけなんですけど。
0:06:32	この本文で他切っちゃってるかっていうことなんだろうけどそうですねだけそういう、数字を続けてやって、そうですね。この添付11を足したのが、
0:06:52	診断はスペック特化した事態にいるんですけど、こういう方針でというところで、南地区、同じような、
0:07:27	1人、駒井さん。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:07:33	そうですね。
0:07:35	問題だけ直してるわけですよね。
0:07:46	見た感じでは品管規則で当然されてる。
0:07:58	まだまだ何かそういう観点でいくと、こちらの届け出はしているので、
0:08:04	今回の申請で、変えるところはありません。うん。結構です。
0:08:09	はい。
0:08:35	これはこれでいい。
0:08:40	単純な質問で、藤はちょっと産業界専門家、前、多分あるんでは、聞いていただきたいんですけど、本文の方に、品質マネジメントシステムで 言え、
0:08:57	ホールJ A全部さんと同じなんか添付数のところに例えば研究所だとか、 例えば東海だったとか、とかそういった、
0:09:08	ちょっと事業所ごとで差が出てくるのがちょっと出てくるってそういう、
0:09:15	考える、そういう理解でもらってます。
0:09:21	そういう時はその時にそうなるんですよね。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:09:24	そういうこと等、原子炉施設に対する保安活動と、設計工事の比率とか そういう形になっています。
0:09:34	体制含めて具体的なものを見込まれる感じでした。
0:09:39	だからほとんどのJ Aは、本文中で、はい。
0:09:45	私最初に産業界の時にちょっと少し議論になったのが、例えば無数とか あるじゃないですか青森にあるやつ。あそこなんかはすごい事業所の、
0:09:58	施設の大きさ規模がすごい小さくて、
0:10:02	独立検査組織とかを何かこう定義するときに、ちょっといろいろ苦労し たっていうのが、ちょっと三条改正の時にそういう議論がちょっとあり ました。
0:10:12	そういうところはちょっと組織ちっちゃいで、それなりの、また、
0:10:18	美術館のやり方があるかもしれませんが、少なくとも、城陽大洗南地 区とかは、
0:10:26	いわゆる使うな政治のスタイルだってそういう理解でいいってそうです ね一応警察がちゃんとちゃんと言ってって感じはありますはい。ち よっとそこだけ。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:10:40	あすいませんはい、以上ですはい。はい、ありがとうございます。他、いかがですか。検査室って話が出てきましたけど、傾斜のページ、6 ページ目。
0:10:52	組織数があるじゃないですか。はい。
0:10:55	検査室とか出てくるんですか。武蔵。
0:11:02	D C U 明日でしたか、これについてのね。起こりました。
0:11:10	徐々に変わってる。そういう感じですね他の組織から独立して、
0:11:17	検査して、
0:11:18	言いたいことは言いますよっちゅう、ずっと立場なんでしょうね。
0:11:22	その上でですね、警察じゃないんですけど、
0:11:25	これ、
0:11:28	技術的能力のところでも話があったような気がするんですけど、
0:11:34	今回その地べたをいじくったじゃないですか。はい。本店というか J A 本部の、
0:11:43	直下にある、その件数なんだっけ、建設部か。
0:11:50	この組織図上は出てくるんですか。組織図上ではないですね、どこで

※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。

※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:11:57	建設部というのは、この品証の網の中で仕事をしてるってのはわかるんですかね。
0:12:06	1、
0:12:08	形としては、内部外注に近い形はないですけど、一応提案の方は、
0:12:20	書かさして、建設部、名前を出して、載せさしていただいて、す。そこ、対応してるんです。
0:12:36	これこないだいただいた補正の方に行ったんですけど、
0:12:41	こっちも見えないなと思ったんですけど、こっちの文章なんか出てくるのかな。そうですね体制も入れてなくて、そうカーと増進だからね。ここですね。そう。本来の専門組織、
0:12:54	建設 2 大振幅構造物の権力を、
0:12:59	荒井研究所の組織と違うので、はい、そうですね。その専門的な部分に扉いして運営その結果を、
0:13:10	鳥羽総裁を最終的には章として、っていう形になるので組織図が出てきますから、⑤には、
0:13:19	入れたという、
0:13:22	総合建設部の位置付けを明確にして、機構内の全部、

※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。

※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:13:29	今回、11はどのような作りになってます。11は、そこに関しては触れて ないです。
0:13:39	研究者の中のまとめという形になって、実験部分の下で結局取りますと この文章と一緒にすけども、どこまで詳細化するかって話ですけども、 その組織図上には出てこないっていうのはちょっと理解したんですけ ど。
0:13:56	文章の中でちゃんと建設する。
0:14:00	来るんです。今出て今添付11では出てこない。
0:14:06	ないですね品質マネジメントとしては、いや、別なんだよね。別の会社 って思ってもらおうとわかりやすいのかもしれないですけど。わかりまし た。そしたら、外注管理みたいなことをしてる。
0:14:21	イメージですか。そうです。そこはねまとめ資料でちゃんと書かなきゃ 駄目だと思いますよ。
0:14:28	添付の11、添付11にちゃんとこう書いてあればいいかもしれないけ ど、書いてなくて、そういう管理をしてるっていうのであれば、
0:14:39	まとめ資料という形で、
0:14:42	補足の説明があるような気がしますね。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:14:47	建設部。
0:14:49	どういうこの品証ナビの中で仕事されてるのか、私はこの
0:14:56	組織図の中でやってるのかなと思ったんですけど、そういう形じゃなく て外注的なやり方で品証の網をかけてるといっているのであれば、
0:15:05	それがわかるような形で、
0:15:08	何か示してもらったほうがいいような気がしますね。今は一応、5 ペー ジ 6 ページが添付 11-そのものですよね。関係するのは当然、設計及び 工事等に関する S マネジメントとなってきたらいいで、
0:15:28	(1) (2) があって、役割分担の話になるので括弧でスプーンで括弧 2 の、ごめんなさい、次のページいきまして、うん。
0:15:39	残りの中で、部長及び課長が入ります。責任者としてそれぞれの所掌す る業務に関して、
0:15:46	改善を行うと。
0:15:48	いうところになっていて、うん。結局、この下なんですよ。建設部、 藤課長が業務に関して、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:15:58	活動してるものに対して、機構の組織ではあるんですけども、不安で全部でしかないのでこれから先まで投資ではない。なるほどねそういうことなんですよ。
0:16:14	だから部長さんも志賀課長さん、その一番似つかわしいであろう今回は地盤改良みたいな形でしたけど、
0:16:24	それを一番
0:16:28	何て言うのかな、関連性が深い部長さんもしくは課長さんが、
0:16:33	管理していくってことなんでしょうね、あくまでも提案と展望と一緒になんですけど。
0:16:42	管理取りまとめを行うのは、高速実験と部長、細田事業部長ですか。で、ただ、それは専門家に対しては依頼して、はい。その結果は出してもらわなきゃいけない。
0:16:55	と、どういう形になってきて、うん。その結果を出してもらう、何か受けながらしてもらうそのアクセスはね、はりベットも、
0:17:05	はい次おまかせする、おまかせしちゃうんですか、常陽が。
0:17:11	やろうとしてる、品質保証プログラムにちゃんと載ってるかどうかっていうのを、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:17:19	城野。
0:17:24	両受注者監査みたいなものまでやるかどうかという、そうですね。
0:17:30	まさに調達管理みたいなものが必要になってくるのかなと。それは、曜日に基づいて、はい。調理のやりとりは当然すると。うん。
0:17:40	それによって取りまとめて、はい。すごくよくわかってるんですけど。
0:17:47	薄部隊の建設部っていうのが今回あったわけなので、
0:17:53	それを何か説明しといて欲しいなって気がするんですよね。この添付 11 に書いていただく必要はないような、今、感じがしているので、
0:18:02	九州の文書の中に、同じような、天馬と同じような堅苦しい言葉よりもっとちゃんと豚がわかるようにして欲しいなと思うんですよね。
0:18:18	今回のその品質が 1 メーター乖離については、本店の建設部門がやるけど、それは外注的な
0:18:29	考え方で、はい。真相書をマネジメントしていますと。
0:18:37	人のことがわかればいいかなって気がします。わかりました。ちなみに他に何かありますそんなこと、本店直下の。
0:18:46	組織を外注的な、
0:18:50	形で、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:18:53	使うような場面っていうのを下にあるかどうかってことなんですけど。
0:19:05	うーん。
0:19:14	で工事っていう関係では、
0:19:16	1回ですかね。
0:19:25	はい。
0:19:29	今回地盤改良って、実際に工事やるんじゃないですか、その工事の発注とかいろんな管理全部はあくまでも実験ログ。
0:19:40	で見て、その時はオブザーバーってそういうイメージです。いや、
0:19:47	設計及び工事の 48 まで含めて、
0:19:53	依頼する形で結果を受け取る。
0:19:58	あ、そうすると、
0:20:00	その工事の品質とかは全部そこに発注した建設部。
0:20:09	品質管理のもとで、
0:20:11	やると、そうです。
0:20:13	そういう、
0:20:18	そうなります。余計なことを建設部の監査とかやったんです。
0:20:24	B ですね。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:20:27	今んどこやってたんです。
0:20:34	うまくなその外注的な考え方でやってるっていうのはすごくわかるんですけど。
0:20:39	外注でやるんだったら、その外注でやる時のルールは、多分品証の
0:20:45	マニュアルの中にはあるはずで、それにちゃんとのとってやってますよっていえるようにしといて、そういうこととか、検査部門さんから も、はい。言われたところがあって、今大洗のARMKSPの は、
0:21:03	内部外注っていうんすかねはい。その容量が定まります。ふうん。
0:21:14	そこなんかさ、先行した原科研っていうか、建設工事ってどうなんだっ ていういろいろ議論もあって、
0:21:24	はい、同じような形です。大分外注は大分外注がわかります。
0:21:37	100%外注と同じように、今日は持っていないので、
0:21:42	ちょっとね、無駄な、
0:21:45	確認項目とかも礫層に関する、それはそれでちゃんと分けてね、作っ ち やって、はい。
0:21:50	しっかりとやってますと、思いますね。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:21:55	はい。
0:21:56	必要ちょっと文章を入れないということは、そういうやり方をしてるってというのがわかればいいわけですので、
0:22:05	現状に書く必要ないような感じがします。
0:22:35	政府 11 位ですけど、今後設置変更許可を、を出したとしても基本変わらない。
0:22:44	本らー
0:22:46	可変ふーん。これは変更後におけるなんで、毎回その申請のたびに、印象をどうするかっていうのを示す資料。そうですね、見目一色工事がある場合には、はい。
0:23:03	2.5 順位ってというのは、
0:23:08	そうですね表示は部隊を 3.5 件中 1 っていうのをクリアするそうですね。だからそういった意味だとやっぱり、
0:23:16	先ほど話の通り、建築建設部会議でのマネジメント、品証の部分は % T E M P 11 位開発できるのかなって思ってるんですけど。うん。
0:23:36	なかなかそこまで書くのが難しい。
0:23:40	部長及び課長っていうところで、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:23:43	ざっくりやってるところに、うん。その建設部というところまで書くのか。
0:23:49	今の構成でいくと、
0:23:52	ちょっとバランスが悪いなと思ったので、まとめ資料の方がそこを解説させていただいてるので、はい。そこに建設部を入れるっていうのは、
0:24:02	バランスとしてはいいかなと。
0:24:04	ちょっと考えやすい。
0:24:11	今の 111 の記載の仕方だけ、簡易を含めてちゃんと品証確立できてますよっていうのはやめればいいんですけど、
0:24:28	基本的には、先ほど、Q S T のものを変えてるっていうお話しましたが、
0:24:39	結局、計画書に基づいてやりますっていうところで、すべて読めちゃう。
0:24:47	計画書、こっちの 5 ページでいくと、はい。
0:24:55	保安規定の品質マネジメント計画、大洗研究所のリリースマネジメント計画書に基づきっていうところで、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:25:06	すべてが読めてしまう形で、この計画書に先ほどお話した内部外注の話も、もう入っているので、
0:25:17	これに基づいてやりますよってということで、その工事すべてが一部できているという形には、
0:25:25	なるんですけど、
0:25:28	うん。それが具体的にじゃあどう展開してるんだっていうところの、
0:25:34	説明が必要なんだろうなっていうところが、ちょっと理解したんで、内部まとめ資料のところに、具体的には、建設部に関しては広報ですって、
0:25:46	形で、
0:25:50	ないのかな。一応、ご指摘には対応できるのかなと思ったんですけど。 はい。すみません。説明できるんですけど、品質マネジメント計画書の中に今、高原さんの内部外注についての記載があるとおっしゃってたんですけど、
0:26:10	それは何かこう、外部会、いわゆる普通の外注と内部の場合でもそれぞれだけが分かれてて、はっきりわかる形で書いてあるってそういう理解でいいんですか。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:26:22	どっちが調達調達として、
0:26:27	衛藤滝はするんですか。
0:26:40	いや、すごい気になった点は、いわゆる調達管理って大きな部分って、その内部調達外部調達ってのがあって、それはもう見直しでやるんだと言われると、我々もちょっと理解が難しくなるんで、わかりました。
0:26:56	蓮沼ですけれども、よろしいですか江藤。
0:27:03	経営給与の中に調達管理要領というものがあまして、今まで明確にその外部調達っていうのはそこで読んでたんですけども、
0:27:14	荻野さん、質問のやりとりもありましてそういうところで、建設部は、
0:27:20	読めるっていうところを、ちゃんと明確に、
0:27:24	していますので、
0:27:26	等を文章としては調達管理要領の中で、そういったものを読めるようになってるっていうことになろうかと思います。
0:27:35	そうすると、そこがわかるように今の許可の段階だと、そういうふうに加ま下部規定なんですかねその2、そういうのがきちんと定義されてますっていうのが何かどっかわかるようになってけば、とりあえず、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:27:50	説明の数字を通ってくるのかなとは思いますが、私の理解がおかしいですかね。
0:27:56	いや、綾部建設部の関わりを具体的にやっていくと、さっき言ったQ S Tがあって、その下の調達管理要領で、調達管理要領の中の条文として、こういう状況があって、
0:28:08	建設部はこれに沿っているんですけどというのが、一番、
0:28:14	べたべた前べたべた受けとめ-2 なんだと思います。
0:28:22	田部井です。何かこうわかるようにしておかないとちょっと。いや私実は技術的能力の審査書とかを担当してるんですけど、実験の部長はっていうところに、
0:28:37	私は入れざるをえないのかなとずっと思ってて建設なってるんですね、確かに高橋さんがおっしゃるような何か。
0:28:44	へんてこりんが座りなんですよ。先ほど高本事務局長の中に建設関係でちゃうと、うん。わかんないなっていう、そういう感じなんです。でも多分今の点は、実験の部長バーの下に車で行って、建設途中で
0:29:05	並びだけで、審査上の話なんですけれど、何かちょっとね一切出てくるみたいな、そういうちょっと、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:29:13	2人ありまして、何かつきづらいなという、ちょっと出ました。
0:29:20	だから、今、べたべた説明じゃなくてもそれがわかるような形でしていただけると、
0:29:27	バックエンド建設部は、そういう外部の調達管理規定の中にある、いわゆる外部調達とは別の内部調達、ちゃんと定義があってやっています。
0:29:38	というのは、ちょっとわかるように、
0:29:42	もらえたらちょっと。
0:29:53	そんな本文掛けこんと書いてんですね。
0:30:02	そうですね。うん。はあ。なんか唯一な感じがするけど、しょうがないか、品質規則が、調達プロセスとか、
0:30:12	そういうのがあって、それに基づく、申請者側の宣言として本文に書いてあるんですね。
0:30:35	うーん。
0:30:36	そこはぜひ、そっか。
0:30:43	ちょっとよく言えば、本文9で調達のところの中に、JAとしての何て言うのかな、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:30:55	トピックじゃないけど、特殊なやり方に近いような気がするの、何か品質規則に加えてですね、そういう一文があってもよかったのかもしれないですね、今となってはね。
0:31:10	それは私がちょっと思ったのは、
0:31:13	本文 9 を制限的ないんで、添付の方で加来君。そうそうそう、そういう感じ。うん。
0:31:23	ありがたい、いいのかなって何かそれはいいと思いますね。実は作りはそうなるはずなんですよね。今ちょっとちょ実は話を聞いてたんですけど。
0:31:36	本部の方ではそのホール人員は当然自主その会社の院長もやってて、添付 11 で、それに対して具体的にこの申請に対して増減が、
0:31:48	出るかっていうのをそれぞれ話書いている。
0:31:51	ていう形になってるんで。うん。
0:31:54	私から何か。
0:31:57	やめてしまうと、皆さんの添付 11 でもあるのかなとは思うんですけど。うん。
0:32:06	建設部の扱いとオール J A なんだよね。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:32:09	本部、急に仮想化をしないんですよ。だから、まさにそう本文、就任 早々、その品証規定規則の写しじゃなくて、
0:32:24	じゃ言うとして特徴としてそれ一行追加修繕もよかった気がするんです よね。はいそう。大分外注みたいなね。
0:32:34	本社おくらせない組織みたいな、そうそこを活用する場合はあると。そ れについてどう管理していくんだみたいな。
0:32:46	はい。
0:33:12	本部 9 でうまく読めますかね。
0:33:16	内部外注で来た話っていうのが、
0:33:25	国旗、
0:33:29	ちょっとあんまりこれで時間とってもしょうがないので、ちょっとそこ は宿題にさせてくださいその本文 9 で内部が行くっていうのが、
0:33:36	読めるっていうのであれば、
0:33:39	さっき言った通り、そのまとめ資料的なもので説明を加えておけばいい のかなって気がしますね。
0:33:46	読めないのであれば、せっかくなんだから変えちゃえばいいじゃんて気 がしますね。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:33:55	他の並びだって話があるかもしれないけど、それは、
0:34:00	まだ何かの機会を加熱する、通してきゃいいよ、素晴らしい。
0:34:08	そう、OGの話ですか。そうそうそうそう。うん。それからその下部の マニュアルも作ったっていうのであれば、
0:34:20	いつってねマニュアル作ったっけ。
0:34:25	いや、はい。これまでにしましょう。はい。矢田。
0:34:38	そうですね。そのために、そのために近く、
0:34:51	じゃちょっとうん。
0:34:53	一つ、その前の建設部案件があったので、抜けたって言われて、他もだ って感じ、基本的にはこんな形で、
0:35:10	これについてはJRCが検査の時にやっぱり松野さんおられて、それで ちょっとそういった整理を、各拠点のようにヒンショウが品証で品証計 画書で読んで、
0:35:26	調達管理をしてるっていう感じで、そこでその内部のその外注的な変 化、そういった全体は基本的には同じスタイルなんですけど改めて、う ん。ところでありますのであと、
0:35:42	それをですね、指導した形で見えるんです。そうです。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:35:52	はい、じゃあ、2番の位置はこれぐらいにして、これは日本のにはですね、中身はほぼ変わってません。一番最後のページずつで参考で、運営費交付金等施設整備費を毎月開設をいたしまして、必要な基盤的
0:36:12	設備補助金を地方でも実施、必要な施設の設置、また、
0:36:17	改造に必要な経費というポイントで、位置付けはわかりました。はあ。
0:36:37	この補助金ってどこにどの効率化なんかで決まってるんですか。
0:36:46	コース調査ちゃうのかな、結構。
0:36:57	職員側は、
0:36:59	ちょっとですね調べたんですけどなかなか言えないんじゃないですか。
0:37:08	どうも
0:37:11	通則で
0:37:15	予算として充てるみたいな、
0:37:18	その財源は擦るみたいな。
0:37:21	文言があって、それがその運営費交付金とかに当たるっていうような、
0:37:26	ことらしいんですけどちょっと何かこれに基づきみたいなものを書けるといいなと思ったんですけどなかなかちょっと省内でも相談したんですけども、こういう表現でどうかということになってます。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:37:43	ふうん。
0:37:46	なんだろうその積算上におっきな、何ていうかな、項目として、交付金と、
0:37:53	施設整備費補助金みたいな、こういう大きな柱が出てくるそんなイメージなんですかね。
0:38:01	基本的にその機構法に基づいてやる業務っていうのはこの運営費交付金が財源として充てられるという立て付けですね補助金っていうのはその特定の目的に対して、
0:38:13	す。ここの場合は施設整備といったところに、
0:38:18	必要な経費として充てられるっていうなこ等で、
0:38:23	予算上はそういうふうな区別になっているということです。
0:38:34	交付金の中に施設整備費補助金があるそんなイメージなんですか。
0:38:40	こういった現在、運営費交付金とその施設整備費補助金っていうか補助金というのは別枠になってますよね。並びが、並列的な、
0:38:51	タイプってことなんですかねえ。
0:38:55	予算の整理としては並列のような形で、区別して、計上されています。 ふうん。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:39:08	はいはい。はい。はい。
0:39:13	はい。とりあえずはわかりました。はい。ありがとうございます。
0:39:21	院長。
0:39:22	次、よろしいですか。はい。
0:39:24	お願いします。
0:39:27	原子力機構の相澤です。G y 202-3 の第 9 条溢水による損傷防止の資料をご覧ください。
0:39:37	実は 9 条溢水防護について、補正書の内容でご指摘いただいた事項をまとめ資料へ反映しましたのでご提示いたします。
0:39:46	2 ページから 12 ページは、まとめ資料の本文の内容となります。
0:39:51	7 ページをお願いします。
0:39:57	水源の想定 of (1) では、高エネルギー配管からの溢水は、次の添内では、評価及び非破壊検査を除外したものが、ものがないため、記載を削除しました。
0:40:09	また、まとめ資料の別紙 2 でも同様に修正しております。
0:40:15	(2) では、屋内消火栓が第 1 使用済み燃料貯蔵建物及び第 2 使用済み燃料貯蔵建物に、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:40:23	設置されていることの記載と、溢水防護区画の設定が必要なエリアに消火栓がない旨を記載しました。
0:40:32	8 ページをお願いします。
0:40:39	没水の影響への対策では、現場操作が必要な設備に対して、必要に応じて、過去の溢水水環境の温度及び放射線量を考慮しても、
0:40:52	環境の温度及び場所までのアクセスが可能な設計とすることを追記しました。
0:40:58	11 ページをお願いします。
0:41:04	溢水の影響評価では、使用済み燃料貯蔵設備水冷却実験における地震時のスロッシングによる溢水において、使用済み燃料の冠水の確保と、冷却機能及び
0:41:16	遮へい機能を維持できることを確認すること。
0:41:20	スロッシングに関しては、地震力によって生じるそれ新現象三次元流、
0:41:25	流動解析により評価し、
0:41:28	水冷却池の外への漏水量を考慮する旨を記載しました。
0:41:34	(2) の放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの影響評価においても、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:41:41	スロッシングについて同様の内容で追記しています。
0:41:45	13 ページをお願いします。
0:41:53	まとめ資料の、別紙 6 別添 1 の液体廃棄物処理設備における放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えい防止措置について、
0:42:04	今日中に示している、液体廃棄物 B 受け入れタンクは堰内容積がタンク容量を下回っていますが、
0:42:13	当該タンクは管理区域の最下階に設置しているため、
0:42:17	漏えいした放射性液体廃棄物が管理区域外に漏えいすることがないため、*2 で注記しました。
0:42:26	14 ページから 20 ページでは、添付 2。
0:42:31	設置許可申請の添付書類における記載、安全設計の資料となっております。
0:42:38	修正課長は、
0:42:39	黄色マーカーの部分となりますが、まとめ資料本文と同様の修正内容となっております。
0:42:45	以上で説明を終わりにします。はい。ご説明ありがとうございました。 この説明として確認事項をお願いします。はい、隣接の荒井です。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:42:57	今回ですね、以前、これ、我々の方から指摘したコメントを非常に少し反映されてますのでありがとうございましたということです。で、コメント2点ほどございまして、まず11ページお願いします。
0:43:15	金色の、またですね上の方で、水冷却域のところ、スロッシング訪問作業所長連絡機能と遮へい機能が維持できることを確認しますということとでいいと思うんですけども、
0:43:28	我々の方で遮へい機能についても、
0:43:32	谷本に来ていただいているんです解釈の方で言うと、
0:43:37	昇進口腔の冷却機能のところ、柏木さん、急性期の園児ってような記載なんですね。なので、解釈の対応は一对一で見るとすれば、遮へい機能ってそういう確認も急性期の位置に書いていただいた方がわかりやすいかなというふうに思います。
0:43:53	急性期の目的としては遮へい機能、目的なんで旧関野って書いた方がいいのかな。少し位置付けが違うのか。中のプールは、今水組んで給水して、持たせるっていう形ではなくて、
0:44:12	持合容量と、その月の関係から、はい。水に浸かっていれば持ちっという形になるので、ここは逆に言うと、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:44:23	読みかえてますっていう感じですか。完成してれば、冷却されるで冷却する方法の一つとして旧姓があるっていう認識なので、
0:44:34	急性期のまだ報告を求めてないので、ヘッドあえて書いてないですっていうのが、
0:44:39	一応条例の作りです。
0:44:49	これまとめ資料 11 ページはまとめ資料の通りなんだよね。はい。まさにそういうのを、まとめ資料に書いて欲しいなと思ってるんですよ。常陽は、別にその給水によって、その冷却を確保してるんじゃないんですか。
0:45:05	そういうふうに書いて欲しいなって気がしますね。まとめ資料にはね。
0:45:10	同じように、ちょっとまとめ資料に書いて欲しいなと思ったのが、
0:45:14	この復旧配管の話、一番最初に説明がありましたけれども、この 7 ページでしたかね。
0:45:22	そういう配管がないので、削除しましたっていうふうに言ってるんですけど、本当資料上が、それをちゃんと書いて欲しいんですよ。現状常用にはそういう配管がないんですよ。
0:45:37	そういう説明があった上で、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:45:39	<p>本文テンパチにはそういう記載がないっていうふうに作りになってると、まとめ資料の意味があると思うんですよね。本文にないけど、その頃は、まとめ資料を見ると、上にはそういう配管がないから書いてないんですっていうのはわかると。</p>
0:45:54	<p>お話だと思うんですよね冷却の話についても、冠水してれば、上のほうが冷却は担保できるんだと。</p>
0:46:07	<p>ですかね。</p>
0:46:09	<p>基本的には今の後者の方ですね、削除した話。はい。7ページの方に別紙1であるんですけど、溢水の影響評価において想定する水源のところの、はい。はい。別紙いや松元常務。基本的に、</p>
0:46:26	<p>申請書と合わせてどういうふうにして、そうねしてて、解説は全部別紙にしているので1件も、このところに該当するものがない、記載は入れさしていただきましてください。</p>
0:46:40	<p>うん。それから、はい。冷却機能の件は。うん。どうしますかね。要はBDBAでツールで、</p>
0:46:51	<p>要はもっと厳しい状態で、置いといても、はい。水木梅田大丈夫っていう、いう状況になってるので、あれはあんまな前提で、ここでは説明をしてないんですけどこの説明を別紙として持ってきますからっていう</p>

※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。

※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:47:10	ぐらいのイメージなんですけど。
0:47:13	Bのやつで、今日はほっといても、はい。うんという工夫蒸発してって。うん。別にヶ月2ヶ月ぐらいの建物はほとんど大丈夫な範疇の。
0:47:23	本当上の能力でしかないので、給水機能までは別に設計基準をまとめさせないというところで冷却機能っていう書き方になってる。はい。解説するとすると、そういうことになってきて、
0:47:38	ただそれも極端かなと思う。
0:47:44	でも、決心を説明しやすいやり方で、ちゃんと語っておいてもらえれば、それはそれでいいと思いますよ。うん。資料が増えることはウェルカムだけど、資料が増えて煩雑になって逆にわかんなくなっちゃうってのはよくないので、
0:48:01	それだけ注意してもらえれば、説明がしっかり入ってる方がいいんですか。全部やってることをやることは一緒なので、B D B Aの評価を別紙としてね、難しいです。数ヶ月単位で、
0:48:15	修正しなくてますので、わかりました。
0:48:20	じゃあちょっと別紙を二つ追加させていただいて、はい。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:48:26	はい。すいません。お願いします。あともう1点なんですけれども、1 のかもしれないですけども、屋外タンクの話で、
0:48:36	岡井さんから、建屋内にS Eを考えなくていいのかどうか、それをきち っと説明されて、説明していただければ、
0:48:46	奥川は水源としてまず設定してない。
0:48:53	坪井菅君。
0:48:55	あれ、あれっす。あれ弱ぐらいタンクって、何か説明資料つけたっけ。
0:49:02	屋外タンクワーつけてません。
0:49:11	形でいくと、対象にするような道路担当はない。
0:49:16	難しい感じですね。そうですね。そこら辺が一言。
0:49:24	実際、
0:49:25	想定するものがないと。
0:49:27	何か全然ないんだという、
0:49:33	想定するものが全然ないわけではないです。
0:49:40	全部。
0:49:43	想定するものがないって言った方が、うん、正しいですね。
0:49:47	あれ。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:49:49	あれ前田さんってまだいる。
0:49:54	これ六条で屋外について何かまとめてなかった。
0:50:04	あれですね、水降水はあの辺でやってますよ。
0:50:12	排水経路とかあの辺は、いろいろ充実させましたね。
0:50:19	ちょっとその辺の情報、前向きじゃない。
0:50:23	ですけど、本当に外なんで、中に入ってこないっていうイメージなんだ。それによって特に対策を出しなきゃいけないとするわけでもないんですかね。
0:50:33	というイメージですか。わかりました。はい。安井。
0:50:43	発音するかな、守礼がない、純層
0:50:51	治療しない。
0:51:09	ちょっとそこの説明をいたします。
0:51:15	いよいよ、
0:51:17	溢水については、
0:51:19	その別紙3枚化した上で、どう、
0:51:24	次は、観点としてお出ししようかなと思ってますけど、そういう認識でいいですね。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:51:32	はい。
0:51:42	7、13 ページなんですけど、
0:51:44	一部範疇で、
0:51:47	25、20、22 条と別の資料と扱って、70 資料 22 条には言えないんと観 点が違う。22 条は、
0:52:00	請求。
0:52:06	でこっちはさらに管理職一緒では、
0:52:12	2210 も反映します。
0:52:15	そこに何か
0:52:18	求められる対応はちょっと違いますけど、要求事項とは違いますけれど も、その資料として、また違う。
0:52:29	同じ欲しいよ、これ欲しいしないでさ、20 日の 9 社で違うのかって、気 持ち悪い気がしちゃうんで、どうしようかなっていうだけだったんです けど、別に。
0:52:41	29 条に入れてこない。
0:52:45	20 日受けちゃいましょう。
0:52:47	一部編集をやめて発信して、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:52:54	安心して、
0:52:57	異常な資料となったということは、
0:53:02	そうです。木場安井。
0:53:17	ちょっとそこを確認してもらって、
0:53:26	スポーツをやめちゃうかどうかですね、そう、資料として、
0:53:38	敗北後合計取ります。
0:53:42	泊さんすいません。せっかくあれちょっと聞いておきたいなと思ったのはあるんですけども、さっきの完成企業のことで、斜頸ちゃいけないですね遮へい機能を維持するっていう観点でいうと、土岐君、水井柳生。
0:53:57	筒井宿ぐらい、室長があればいいかな。
0:54:07	きっかけ、
0:54:27	共用の燃料っていうのは冠水してるかってのはよくわかるんですけど、冠水しなかったら本当にやられてるんですか。
0:54:35	しなかったら駄目なるかって言われるんだらう。
0:54:40	正直いけそうな気がしますけど。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:54:43	評価が難しいとどういうをまずどうしてそうです。どうするっていう評価も結構難しいですね。40 何年後 D なんかも全部水レギュレーションがもう一度排出もそれやって、奇形空気を自然循環するんです。
0:55:01	上に行って冷やされてだけ集まってやってもらったんですね。
0:55:11	うちの最初それで説明しようかとチャレンジしようと思ったんですけど、うんですね。
0:55:16	あと説明が難しいなと思って。
0:55:20	もうね妥当性というと、機械部門と条件とか、そんなところしかないんですね。
0:55:30	だからそこでやられているという理解でいいですか。
0:55:46	はい。
0:55:48	伊勢。これはよろしいですか。
0:55:57	違いそっちかもしれません。
0:56:04	営業上の件数から始まって、拡大防止まで、
0:56:14	一応今日ご用意した説明は、あと、すいませんコメントをいただきました。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:56:23	そうですね。なので、今日いただいた、現状まとまってるものがあれば、
0:56:31	お願いします。そうですね。はい。刀禰格納容器のところを見ていて、基準と照らし合わせて、
0:56:41	林さんの説明では何だっけ、口コミん。
0:56:46	グリベックしかついてないです。ちょっと内側で閉止されてるいやうちは各状態で、うん。外が一多分含みだから、刀禰外側もなんかちょっと下がってんすよね。
0:57:00	そうですね。
0:57:02	運転状態はずっと常時閉だから、プレクーリングですっていう数字は、記述運転中示せばいいと書いてないんで、
0:57:13	もう一つ何か要るんじゃないかっていう話をしてて、うんとね、前かなんかで管理は厳しいかもしんないっすね。
0:57:26	この間、隔離弁の一覧の図面をつけてくれたじゃないですか。
0:57:32	内川にバルブがついていて、常時閉だっていうのがわかるんですけど、その先ってこう開いてるんですよ。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:57:41	まさにその内から開いている、その間の隔離の仕方、内外で1個1個っていう、要件にばっちりやっちゃう気がするんですよ。内川2個しかない。
0:57:55	それ、常時占めてるからってそれってあんまり理由にならない気がするんですよ。
0:58:03	はあ。
0:58:04	なんかもう溶接かなんかしてしまって、あきませんっていうバルブなんだったら、そのまま来るかもしれないけど、はあですよんっていう、やるって言わないんだよね。バルーンバルブなんですよ。バルブ閉めてるから。
0:58:23	内川で1個でいいっていうのは、
0:58:25	何かねえ。
0:58:27	夜間がありますね。紙、紙見ただけなんですけど、
0:58:36	なんて何の場合、
0:58:38	空調だと思うんですよ。
0:58:39	空調のバルブ、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:58:41	あれ、60条出せないじゃん。うん。素晴らしい吹き込みだから、そうなんか窒素空気を入れるんです。うん。
0:58:53	多分気がするんですけどJCSつかないからだね。
0:59:04	ある小口。
0:59:06	ありがとうございます。すみません曾我です。荒井ですけれども60条の資料を表示した方がよろしいでしょうか。お願いします。資料の、
0:59:18	60条のまとめ資料の別紙4-3ですか。
0:59:24	はい少々お待ちくださいリークテストです。
0:59:31	三国議論したところですね。
0:59:43	8020名。
0:59:47	20、
0:59:51	2020日から、
0:59:54	いや、あの図面は左側にあるです。
1:00:01	弁ですね。
1:00:04	左側中段ぐらい。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:00:14	そうでしょ。これだからこの先がさ。うん。幾らされてるんだよ。生かされてるんですか。そうそうリークテストの全体漏えい率試験の時に使えないんで、
1:00:29	だからこれ変えよみたいにこう開いてるじゃないですか。ここはこうなってますけど、これが10のときに使わないんで、つなぐところが違う。
1:00:45	めくらだって言ったら、そうそう。嬉しい、こっちですよ。それこそないにしないと。ふうん。
1:01:01	そうじゃうちを変更していただいて。うん。はい。鴈沢さんの的にどうですか。その編集してるんですよね。今が出てくると思うんですけど、20ページ、
1:01:17	60条20ページ。
1:01:20	別紙4の9ページで大丈夫ですか。ちょっとお待ちくださいね審議が2ページ。
1:01:27	別紙2の明細別紙2の2ページ、通しで20ページわかる。
1:01:37	すいません少々お待ちください。大丈夫です。
1:01:44	わかりました。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:01:48	そうじゃないから、シングルだっつたらそうじゃないかな。うん。そうそうじゃないんだよね。
1:02:02	その前、
1:02:06	そう、その真ん中もちろん出ました。
1:02:19	麻生根井ぐらいに伸びてるやつあるじゃない。
1:02:23	それも先プロ大事になってるのを、DCにしましょうっていう。
1:02:29	はい。いや、いや。杉。
1:02:36	あれ上絞って、うん。そうそう。
1:02:44	だから、はい。
1:02:49	じゃあ、住吉五藤と考えますかそうですね間内で閉じているので、
1:02:54	ちょっと内川にバルブ1個で止めてます。
1:02:58	て言ってくれば、
1:03:00	強いかもしれないよね。
1:03:03	それは、
1:03:14	このそうそうね、そのY人それぞれなんですけど、同じように下の方にまたY字のところが二つあるけど、これですか。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:03:28	そうそれからスタートした、これはね一応うち外に1個ずつ=ついでるので、通常は満足してるんですけどそうというか下の雰囲気、
1:03:41	長清家の通常の
1:03:44	排気ランニングすんはカンピ大野
1:03:48	こことは違って、
1:03:53	一番がついてと、閉じてるとして使ってるんですよと、いうことですね。
1:04:04	プレートしゃへい体冷却系の冷却器っていうのは、これどう考えるか全部歩ける層もあります。
1:04:20	地中ぐらいたってこういうやつはない。そうですか。うん。
1:04:31	ないんですね。
1:04:36	感覚的にどうですか。閉止をしていて、そういうリークテストみたいな時に開いて使うバルブですっていうやつは、
1:04:45	基本的には、
1:04:47	飲んでからジャッジ閉止版で閉じた形にしてるって、それは感覚的にどうですか、逆にバルブの開閉をさ。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:04:58	<p>どういふうにすぐ相談するんだったら操作手順書の中で見ればいいんじゃないか。株主カテストって毎年やってるんですけども。いえ。はい。あれで、じゃあって決めて、10年に3回、それだったら手順書の中でね。うん。</p>
1:05:18	<p>そのバルブを閉めて、誰が管理しても確認できそうですね。それが終わったら確実に地盤が閉じてるかっていうのを確認してあげて、運転に入っていくんですね。</p>
1:05:35	<p>アスパラ考え方ですね、一応としてる。</p>
1:05:43	<p>うん。</p>
1:05:44	<p>これも武藤とかそういう事故で使う話もあったから、BDBADやっぱり自体、事象収束で使うと。</p>
1:05:54	<p>いうことを考えていいんですよと、そうすればいいかと思ってるんですけど、ぜひ、</p>
1:06:01	<p>事故時ですか。</p>
1:06:05	<p>ほら、国が出したし、</p>
1:06:08	<p>それはいいですよ。</p>
1:06:12	<p>マネージャもう一つ、左側のR-404405、</p>

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:06:19	吹き込みっていうところ、これも外側で1個しかないんですよ。
1:06:25	2 実習配管室か。
1:06:30	に繋がってるって言うんですけど。
1:06:33	これはどういうふうに考えればいいですか。この1年外に1個しかついてないんですけど。
1:06:39	これ運転中平日なってる。
1:06:45	下のアルゴン丸井チーフ吹き込みはOKなんですけど、今の話だとね。
1:06:50	掲示板つけてるから、その上の郡司主冷却保管室っていうのは21名なのか。
1:07:00	宗専務理事のところは同じですね。
1:07:04	2種配管スループラン19っていうある、そういうことですか。同じように表現してください。
1:07:17	農場下二つは、
1:07:20	どういう考え方なのかなあと思ったので、
1:07:23	これは申請者ですね、根井麻生外っていうか、読めばまとめ資料、補足さしてくださいってということで、あと、先ほど阿部さんおっしゃったその冷却のところはつけなくてもいい。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:07:40	うん。ちゃんと申請書上明確にしてくださいってことですな。
1:07:45	事故品最高取って、
1:07:47	そうね。
1:07:50	これより後ろのページで表になっていて、何でその内外についていないかっていう理由が、その表になって説明がされてる資料があったんですけど。
1:08:03	あと別の資料かな、まとめ資料ではこの後ろの方に、
1:08:07	表で出てたんですけどね。はい。そこでしっかりと、
1:08:14	書いて欲しいなって気がしますね。
1:08:31	出しております。
1:08:36	それから
1:08:38	今回の申請書の店舗地、
1:08:40	書くべき貫通部で（3）隔離弁といったところがあって、ここに原子炉 運転中において開口する配管っていう方が、
1:08:51	結局ちょっと違ってくるんじゃないかと思ってるんだけど、
1:08:55	表現。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:08:58	いや、いや、点検基準みたいな運転中というくくりがなく、そうですね。
1:09:05	いろいろ説明してもらってパスで、何かどうしても要するに基準に合ってるような方そうですね。はい。しておかないと。うん。
1:09:21	見ますとまとめ資料の全体をちょっと、
1:09:27	表示しようとしてますけれども、
1:09:31	この中に、あれですかね先ほど言われた表が、そうですねもっと下だと思えますね。後ろの方、横の表でしたね、別紙4-4です。表。
1:09:43	別紙4、4-4。
1:09:49	その上ですね失礼しました園部です。
1:09:52	別紙4、
1:09:56	ある古いな、古いやつ見ておられる。
1:10:03	紹介、どっかのヒアリング出したりする。
1:10:06	最後のヒアリングですけど、ちょっと社公系のところに隔離弁を書かなかったのは、⑨連立管までの部分が、
1:10:18	これが番台ですので、この格納容器を貫通してバウンダリを切ってるっていうそういう概念に当たるものではなかったの、書かなかったんで

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

	すけども今規則読んでみると、格納容器を貫通する配管には設けなければならないと。
1:10:34	書いてありますのでそこを読んで、格納容器を貫通してることは事実ですので、事故収束に、まさにバウンダリが形成されているものの、
1:10:45	事故の収束に使用するものであり、動けないと、そういう書き方にさせていただきます。
1:10:59	そう。
1:11:02	いやそんなところですかね、燃料は前田さん、前田さんまでいます。
1:11:08	はい。
1:11:09	ます。さっきの続きというとあれですけど、これね、ここでうまくね、この表でやってもいいし、本文でやってもいいですけど、はい。ちゃんとわかるようにしていただければと思うんですね。
1:11:30	吉住です。はい。プールの何か概要率 32%の話はあれですよね結局、
1:11:41	まず各種制限値、
1:11:45	課長は一方で制限かかるから、
1:11:49	三重の参事も結局、炉心装荷されるフィッサイル両麻生で責任される と。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:11:56	そうです。はい。これは疎水債の量はそうですそこで調整、制限されるという形ですんで、
1:12:07	アメリの話は確か反応度係数の不確かさ。
1:12:12	ん中で燃焼状態か何か見てたから、そこに全部入ってきて、最大で2%ぐらいという話が動いてるそれでいいですかね。
1:12:21	はい2%ぐらいだったと私も記憶してますので。だからそれも一応検討する規定の中で縛りがかかっているということによろしいですかね。はいそうですねはい。
1:12:33	でいいのか、いやすいませんとりあえず気になったそのぐらいでした。
1:12:44	後はもう、何だっけ、各分裂するための富化度の定義も変わってますけど、
1:12:53	それ炉心燃料の方が、数字が変わってなくて16%だから、
1:13:04	外からの21%。
1:13:07	はいはいはい。
1:13:09	この定期を買ってる数字は変わってないと。
1:13:12	で、照射燃料体の方は、福祉全体のブランクだったのが、25%以下と。今回資料縛りを追加したという理解によろしいですかね。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:13:27	確かそうだったと思いますね。
1:13:29	照射燃料の方の話ですよ。はい。
1:13:34	はい。そんなところは、
1:13:37	ちょっとすみません
1:13:39	それはそうだったと思いますね。いやもうやってないけどこれで結構ですんで内藤さんとまた話をしてちょっとナイトウに限って、今のところは大体必要かなと思ってます。はい。はい。すみません。いえ。
1:13:53	ちとせ5歳以上でございます。
1:13:58	そうだな、お話ししてもいいです。すみません
1:14:07	一層介護のですね、ところの話を、20代28条のまとめ資料とかあると言ったんですが、
1:14:20	享受していただくと非常に助かるんですけども、
1:14:25	それ江藤主事はですね、棚田さん。
1:14:33	Y3にT
1:14:34	-1はいけないんですけどこれ規則要求はね添一層開放って、その実用炉みたいなものはないんだけど、一応まとめ資料2、一層開放時には、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:14:46	<p>運転が常駐してるってということもあって、電圧低があったりとか、それに伴うトリップがあって喫緊のとりこだったりすれば、そういう定義がわかるんで、</p>
1:14:56	<p>そのときに適切に対応しますけどまとめ資料には書いていただいて、それはもう非常にいいんですけど、そうですね、やっぱりこ本文テンパチの辺りに、</p>
1:15:11	<p>その電圧以上あった場合に、どこまで書くかってのはあるんですけど、その運転員が芝しかできないでしょ。手動で行うと。</p>
1:15:23	<p>というようなことを、ちょっと本文ないしは、うか。</p>
1:15:27	<p>のところだけに書いてもらえないかっていうところなんですよね。ちょっとそこは、ここはちょっと、</p>
1:15:36	<p>焼きそばに書いてあるからとかそういうものじゃないので、ちょっと、</p>
1:15:40	<p>言い方は難しいんですがありがとうございます。19ページに行くって言ったら行きたい。</p>
1:15:47	<p>ちょっと言い方は難しいんですけどここにきちんと書いてあります。</p>
1:15:53	<p>どういう記載フリーがいいのかっていうのを、</p>

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:15:59	ちょっと考えるときに工場総H T T Rの際とかも、ちょっと見るとすごい簡単に書いてあるんですよ運転員が、なんか、いや、
1:16:11	うまくいきそう変えるとか。確認できたら、
1:16:16	理解をすることが書いてあるセブンで譲与うさんも、
1:16:21	それと同レベルぐらいなことは、
1:16:25	一応まとめ資料には書いてあるんで、これをうんと圧縮したような形が、H T T R例えば書いてあるんですけど、要するに、一層カワウソの異常感じたら、
1:16:38	庄原市ってありますと、要するに、機能は何かっていうと、ここは完全なハード対応はできない、できないっていうか、何か難しいところもあるんで、やっぱり運転が24時間いると。
1:16:51	何かしらのことがあれば、運転がこう対応できますというところがソフト的な対応なんだと思うんですよ。そういった観点で、当本部ないしはテンパチに% T E M Pに、
1:17:06	書いたんで設計として更新として、運転員が手動対応するっていうのを書いていただきたいと、いうことなんですけれど、そんな、1回ちょっとすいません、みなしてますね。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:17:22	すごい簡単に書いてあります。それと、今ちょっと、
1:17:28	横並びぐらいか、すごいっすか。
1:17:33	古井ぐらいだと思うんですけど、すごい簡単にポイントはそうです運 転員が、
1:17:41	首藤根井。
1:17:42	はい。ちょっと検討して、はい。それをちょっと法人として電源、こっ ちのこの28条だったら42条ですよ。そうです。
1:17:56	質問です。これ一層開放発見したら、どんな対応するんですけど。こ こじゃ。
1:18:07	とりあえず先行して起動するものは、DGを起動させてしまうってこと なんですね。
1:18:17	停止が当然そうなるんですか。外電移譲みたいな形で、
1:18:29	年に入るんですかね。
1:18:36	表ですね、Hまでわかる。
1:18:43	いやあ、誰がいいか。
1:18:50	6ページまで、
1:18:53	うん。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:18:54	それから、DC起動が書いてあるんだな。
1:18:59	山田によっても新しいやつの主導により原子炉を停止するとともに、外部電源を切り離してディーゼル発電機を希望することで、素晴らしい。 それをまとめちゃうみたいな話ですよ。審査の過程でコメントいただいてこれ反映してるんだから、まとめなんですよ、今のやつを。
1:19:19	申請書の中に、麻生安全設計方針として、そういう対応、ソフト的な対応として考えますということ、
1:19:30	データだけ。
1:19:32	了解です。はい。すいません。ありがとうございます。
1:19:45	7月ぐらいに出した抜粋版、
1:19:57	他、いかがですか。
1:20:09	うーん。
1:20:12	ちょっとう。
1:20:14	僕は今思ってることは、外部初めての話なんですけれども、
1:20:21	特にその火山と、
1:20:25	竜巻、
1:20:29	数については、本文で、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:20:32	50 センチ、
1:20:34	当室分を考慮した 1.5 グラムだけ、1.59 のやっぱ立方センチというハザードに対して、健全性を保ちますっていうことが、
1:20:47	本文で書いてあるんですけど、
1:20:49	これ動的に言うと、ちょっとざっくりした基本設計方針の宣言だなあ と 思っていて、
1:20:58	火山って、その荷重もあるし、あと、継続っていう、ハザードも考えな きゃならないし、阿藤腐食っていう観点、
1:21:11	化学的な腐食って意味ですね、そういうハザードってあると思うんです よ。今は出したけど、三つ、荷重と閉塞と、
1:21:23	化学腐食みたいなね、あると思うんですけど、そういえば本文に出てこ ないんですね。
1:21:30	火山に対して、守ります、事故しかないんですけど、
1:21:36	ちょっと変えて欲しいなと思ってるんですよ。
1:21:42	いわゆる直接的勉強部分はね、設計方針として、本文事項としては出て こないとパーサーでそれらを補填して書いていただいてるっていうのが 今の書き方かなというふうに思ってるんです。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:22:01	同じように、竜巻も、100メートルから100メートルパーセックで構造健全性を確保しますと。
1:22:10	本文では言っているんですけども、竜巻だって、まず、荷重の話があったり、
1:22:19	あとは被害頭痛のことも考えなきゃなんないんですよ。
1:22:24	その広い物のことって、本文にちょっと出てこないんですよ。
1:22:32	あとその竜巻
1:22:36	D、田島なんかかざか赤字とかって考えるんだっけ、梶鍛冶それどころまで書くかってあるんですけど飛来物の話ですよ。
1:22:50	そういうのが本文でもう少し、
1:22:55	見せてくれない等、竜巻に対して、どういうふうにするのか、何をその脅威として考えて、守るのかってそこぐらいは、本文で見えてこない
	と。
1:23:08	ちょっとセガワというふうに気がしているので、
1:23:12	ご検討いただければなというふうに思っています。
1:23:19	はい。減少機構の前田です。本部記載事項についてはご指摘の点庄子記載がちょっと不十分であるということでご指示承知いたしました。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:23:32	現状本文記載事項についてはテンパチは先ほど柴田さんからおっしゃっていただいた通り、充実させたんですけれども、本文記載事項は今多分H T T Rと同じレベル間の記載になっていると、今田留め止まっているというのは承知はしております。
1:23:51	ここももう少しあれですかね発電炉の記載を参考に今言った、竜巻であれば飛来物とか、守り、
1:24:04	方というか守り方は書いてあるんですけどもうちょっと具体的な
1:24:11	何をどう守るかとか、対策するかとか、
1:24:18	火山でいえばその荷重に荷重だ形なんですけれども、閉塞腐食も記載をするといったような方向でちょっと検討させていただきます。
1:24:28	はい。お願いします。
1:24:31	これはちょっと口が酸っぱくなるように言ってたんですけど、
1:24:37	上よって、比較のおっきなプラントでもありますし、注目されてる施設でもありますので、ずっと
1:24:46	実用を横目に見ながらですね、やってきて、しっかりとその先行の実用炉、女川であるとか投入であるとかですね、見て作り込んでくださって話を、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:24:58	こちらだと思うんですけど、やっぱりそこら辺と比べると、書きぶりが薄いっていうふうに気がしたので、
1:25:06	今、発言させていただきました。はい。大丈夫。大丈夫。
1:25:13	はい、そうですか。ふうん。
1:25:16	ずっと検討する。そうですね、ちょっと正直、先週あんまり申請書あんまり見なかった。すいません。
1:25:30	ちょっと外れた中でちょうど意味で、もちろん話させていたきたいんですけど、
1:25:38	その人の組み合わせなんですけど、一応今竜巻等積せⅡを組み合わせることになってるじゃないですか。
1:25:47	結局、そのあと点、まとめ資料上ですと、
1:25:53	指令とかあの付近、風の吹き出しとかで吹っ飛ぶとかいうような話で、結局は風荷重、竜巻荷重だけで、
1:26:04	評価しているっていうふうに理解はしてるんですけど。
1:26:08	今のテンパチのままの書き方ってのは事業団の設計方針のところの書き方でいきますかっていうだけなんですけど、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:26:18	はい要は考慮はするけど、結果、これの必要はないとすると見てみてますけど、
1:26:26	組み合わせとして、
1:26:29	白くなる方向にはならないので、
1:26:32	結果的には組合すいませんそういう今論調ですねはい。ですよね。多分今店舗事業ですと組み合わせる。
1:26:40	ありますよっていうのは謳われてるのは理解してて、ただ、その、その結果の強化として、包絡されるっていうか、その風荷重だけしか結局できませんよっていう話がやっぱ見えてきてないような気がして、
1:26:57	割と早々に、
1:27:00	テンパチの方の早々なところに記載はしてませんでしたかね。今竜巻ですよね。はい。
1:27:08	ちょ、
1:27:09	と。
1:27:28	すいませんちょっと確認して
1:27:33	ベッドか、
1:27:35	ご連絡します。次回にでもちょっと、はい。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:28:02	八条。
1:28:16	うん。
1:28:45	そうだ。葛西やっちゃってという意味ですか。すみません。うん。
1:28:48	床下の話なんですけど。
1:28:53	結局、その窒素電気で満たされるか運転中火災は発生しません。今のところ停止後には、また取りつけるもしくは、復旧させるようなお話を書いていただいていると思うんですけど。
1:29:08	床下の換気のタイプって何つけるんですか。
1:29:12	へえ。今もそうです。
1:29:17	基本的によろしいんですね。
1:29:22	感知決定。
1:29:24	それ提出難しいティッシュ、
1:29:27	ティッシュというか、空気雰囲気増え、メンテナンスで入るときのところですよ。
1:29:41	どうも申請書の書き方ですと、完全に豊富しか多くってというのは運転中と運転中じゃない状態しか読めない状態になってて、その窒素の置換級

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

	の火災感知ってというか、それはどうすんのっていうのが見えてこないんですよ。
1:29:58	それ一でも感知がもっとあるんでしょ、作らない所なので、なので実用炉は1をつけてぶっ壊れますけど、つけっ放しにしますよ。
1:30:10	コアで感知したら、その窒素生きた1回止めて、
1:30:16	消化しに行きます。
1:30:18	ていうくだりを書いてあるんですよね。
1:30:21	だからその期間中の対応がちょっと読めなくて、だから、実用炉と大きく違う部分があると思ってて、実用さんは、
1:30:31	運転始まって最中に、置換しないといけないですね最初に箇木の中でやる仕事があるので、運転してる。
1:30:42	ていう時に置換をしてると思うんだけど、
1:30:45	うちはうち常陽は、
1:30:47	運転と時間と一緒に絶対ならないですから、
1:30:51	完全にとまって切断して、床下にメンテナンスで入るよっていうタイミングになってからでないと、空気置換する必要もないし、やらない。
1:31:03	理事の運天安藤。はい。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:31:08	<p>霧囲気の窒息の力っていうのは、全くかぶらない、そういうこと。そういうことであれば、何かそれまとめ資料上出てこないですかねっていう。</p>
1:31:19	<p>あれこれ文章って。はい。運転中はだから、火災感知器を更新する恐れがあるって今、申請書に勝手にしてるじゃない。</p>
1:31:30	<p>どこ。</p>
1:31:31	<p>で火災が発生するおそれが考えか。</p>
1:31:36	<p>改築事前に撤去または運転のタイミングと時間のタイミングの話がわかるようになればいいんですけど、</p>
1:31:46	<p>床下に入るときに、</p>
1:31:48	<p>地下する時につけますっていう書きぶりにしてなかった。</p>
1:31:54	<p>申請書提出後に空気近風紀霧囲気置換した後、停止操作、運転開始前の話が多分読めないっていうんですよね。展開しまえば、</p>
1:32:07	<p>だから、そのまま停止した時にそのまま航行したやつがずっと続いているわけですよ。はい。</p>
1:32:17	<p>東郷に対するそうするってなったらうちはまず窒素置換するって、窒素置換したところで感知器を一応壊れます。</p>

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:32:26	運転そろそろそれによって窒素に関するんじゃないくて基本窒素でいいんだよね、メンテナンス入る時だけ空気にするっていうスタンスなんで、
1:32:37	ナス入るために、空気するのでその時には、
1:32:42	幹事級以下しますと、はい。続き雰囲気スタンダードではないのでその部分が軽水炉と、
1:32:50	基本なんですよ。
1:32:54	なのでここに書いてるのは、空気雰囲気に置換した後は、
1:32:58	ちゃんをつけるように、
1:33:01	そのあとは、
1:33:02	鳥居んなれば、あとはもう感じ余震でも、
1:33:07	いいでしょ。そういう。
1:33:10	理論理解、
1:33:12	大事だと思います。
1:33:15	また、きちっとやってくれよ。そういうこと。
1:33:21	そこなんですよ。そう。
1:33:28	ない。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:33:34	ちょっと一つ質問です。今小林さんのお話の中で、その面ですり合ったときに、空気置換をしてって話があったんですけど、
1:33:44	明日極端な話をすると、
1:33:47	4手が1日で終わりましたってなったらば、
1:33:51	次の日は、
1:33:54	窒素置換して、保持しておくような感じになるんですかね。実際そんな短いのではないですか。なればそう、もうちょっと減らしたんだとかっていうと、窒素置換してる方がスタンダードってことなんていう、それもちょっと現実的な話すると、
1:34:14	積じゃないかもしれないけど、その1月ぐらい、定検のために、
1:34:21	メンテがずっと続くので1月期やりますと。
1:34:25	ダウン点はちょっと先なんだけれども、メンテが終わりましたってなれば、
1:34:30	窒素置換して置いておくってそんな感じなんですからすいませんね。だって、定期検査じゃなくても、停止期間がありますよね。はい。その時には、うん、空気置換をしないんですよっていうそういうことなんですかやっぱり、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:34:44	閉から 60 日運転して、必要がないのでないのでってことですか、非常に取得時の間です。なるほど。ないんだ。燃料交換だけしてますから。
1:34:58	そこですけど。
1:35:02	了解です。認識が新たになりました。私もわかってなかったそっか。やっぱ、定検のときに、
1:35:15	ていうのがスタンダードなんです。へえ。
1:35:20	月中の皆さんじゃないか。
1:35:23	面白くないけない。
1:35:26	普通に頭入っちゃって、そう。そう。終わったっつって、ちょっと回ってくるかみたいなそんなイメージを持ったんですけど、提携が組んで久々に生かして、
1:35:39	そういう感じなんですよ。へえ。
1:35:43	込み引っ込み上がってる話かもしれない。
1:35:48	それは入れてください。
1:35:55	笠井衛藤。あれなんすけど、
1:36:02	火災の基準上の地震と自然現象に対する、その機能維持の話で、消火設備や A B C 消火器については、この形で転倒しないよねってお話とか、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:36:17	いろいろ書いてくださいっていうのは理解してんすけど、あれで感知設備の方についても要求されている事項なんですよ。それについて全く書かれてないような気がして、
1:36:28	それは多分種加えて欲しいなと思ってます。
1:36:37	例えばこれあと、
1:36:39	同じことが、ナトレックスの方で、
1:36:43	いうことから、そのあとに弊社についても同じような方針は変えて欲しいなと思ってます。
1:36:56	区域の話はこの間知って、していただいたんだよっていう、
1:37:21	この容器のお話を追加してくださいってまわしてますよね。そういう話で、
1:37:32	遅い閉じ込めの話はもうないからいいのか、これは削っちゃうか。
1:37:41	両方ですね話を入れさしていただいたら、もっとこれよさそうかもしれない。
1:38:01	火災防護基準でいう特定の火災区域または区画における設計方針ところが一番最後に書いていただいているところ。
1:38:10	なんですよ、

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:38:16	それぞれの設備に対して、書いていっていただいているところで、
1:38:45	麻生そこら辺、そこら辺ですね、今、提示いただいているところ、ちょっと下へ行っていただいて、
1:38:53	もうちょっと下ですか。
1:38:57	ここら辺から、それ昨日（7）のところですか。すみません。
1:39:03	所ですけど、ここって基準。
1:39:07	風の基準です。ダンパーを求めて、バンパーが閉止できて各駅にしろっというふうに言ってると思うんですけど、言ってるはずなんですけど。
1:39:15	そそうになってないですよ。皆さんの話ですとフィルター通して確認、没水。
1:39:22	あそこまで行きませんかよっていうふうな、
1:39:25	方針になってるんですけど。
1:39:28	空調にだっこってありますもんね。ないんですけど。
1:39:34	権田。
1:39:36	ありますよね。そうだ。
1:39:40	通しで確認できるようになるんですよ。
1:39:43	なんかストレートで火災防護基準の通りに該当しちゃったんですけど、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:40:22	追っかける。
1:40:33	ちょっとご検討いただいて、
1:40:37	基本は、放射性物質のオフィスを防ぐっていうフィルターがついてるのは間違いない。
1:40:47	プレフィルターとかさせていただいて、頑張ってくれたときに、どこまでの段階っていう話が、
1:40:57	そこまで保証できるなあっていうのがあったので、間違いないフィルターリングをしていただいた。
1:41:05	んですけど、
1:41:12	私ちょっと、その団体でいけるかっていうのを検討いただいて書けなかったらやっぱりしてもらって、
1:41:19	本当に乱発難しいって話だったらここの説明でも良いとしつつ、ちょっと、
1:41:26	なんでこうそこ、こういうふうなせざるをえないっていうか、高坂場っていうのを説明してもらいたいなっていう、
1:41:34	終わりますまとめ資料上で

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:41:40	ちょっと閉止しきれないんでこういう外に出すことを提言しますよって というような説明の仕方でいいと思うんですけど。
1:41:54	すごく軽減するのかっていうわけよ。
1:41:59	西岡なんですか。
1:42:02	乳井ちょっと書いてございません。
1:42:33	決められないんだよね。
1:42:38	ちょっと危ないけども、
1:42:49	真正面から、
1:42:54	自動で落ちるわけじゃないっていう。
1:42:58	おいて、ここが自動的に閉止するわけではないって、じゃ、とりあえず 担当するかって言うと、放射性物質出さないっていうか、いうこと。
1:43:12	各部屋に個別に、さんがついてるわけじゃないので、
1:43:21	なので、ちょっとここは多分、小崎さんないかなど。
1:43:31	もうこの日に個別にダンパをすればいいんでしょうけど、
1:43:38	今まで、
1:43:40	内山電車違う。
1:43:45	するので、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:43:46	最後フィルターで考察をして、
1:43:49	関空の放射線部スタッフっていう設計です。
1:43:56	じゃないかなあと。
1:43:59	すいません今と思ったけど、
1:44:02	それとしゃべりはできます。はい。
1:44:11	そういうのはここら辺全部河川法基準でやっちゃう。
1:44:15	間違ってるんだ。
1:44:19	それを日比田力としたら、何か別紙を用意しなきゃいけないってこと。 そうですね。
1:44:26	かなと思ってます。
1:44:37	飛ばす火災で気が付いた時は、ちょっとまだ、
1:44:47	じゃちょっと、その中で言わせてもらっちゃいますと、消火設備のところで、火災防護基準で、
1:44:54	そうされない。
1:44:57	カウントよりは、絶対ないんですけど、有り得BBC消火系だから皆さん、基本ないですし、ナトレックスだから今日ないってのは理解してるんですけど、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:45:06	消火設備のその系統分離に応じた独立性の確保とか火災に対する意識、影響の考慮っていうのも火災防護基準で求められてて、
1:45:18	これ、さらっと書いてくれないかなというふうに思っているんですけど。
1:45:28	だから工事しないっていう。うん。
1:45:32	逆に書いて、
1:45:33	もう切れないっていうか、そろそろ影響出ませんよという話とか、その技術、批判で大きくてから、ソース確保できてますよとか、それは簡単にさらっと書かれてると。
1:45:48	いいと思ってます。ドイツにその機能、そうするところはないですねっていうことがわかればいいんで、独立性の話ですと。
1:45:59	同じです。はい。
1:46:05	あそこは春名駄目でも、
1:46:08	A B Cじゃ間に合わない。
1:46:12	黒須のイベントだと。
1:46:19	基本は、国に対して、
1:46:25	保険の系統独立して、

※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。

※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

1:46:41	人工芝。
1:46:53	コメントの趣旨でしたっけ。はい。
1:46:58	ひとまず火災を、
1:47:01	i P o dぐらい。
1:47:09	ありますでしょうかね。
1:47:13	カバーする、今日は、はい。
1:47:17	申請書ちゃんと読ましてもらってコメント。
1:47:22	他、まず次等カーありますんで、やらしていただいて、
1:47:28	引き続きやらしてもらおうと思いますので、よろしくお願ひします。はい。はい。
1:47:34	今日はヒアリングはこのぐらいでお会ひしたいと思います。はい。はい。どうもありがとうございました。

※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。

※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。