

**玄海原子力発電所第3号機 原子炉冷却系統施設の改造の工事
(抽出オリフィス廻り弁・配管取替工事)
設計及び工事計画変更認可申請に係る確認事項リスト**

| No. | 日付 | 確認事項 | 回答欄 | 説明資料 |
|-----|-------------|---|---|---------|
| 1 | 2022年11月22日 | 申請概要資料のタイトルにおける「取替工事」は、法令用語と混同する恐れがあるため、誤解のないような表現を検討願う。 | 申請概要資料及び補足説明資料のタイトルを「玄海原子力発電所第3号機 原子炉冷却系統施設の改造の工事(抽出オリフィス廻り弁・配管取替工事)」へ修正する。 | - |
| 2 | 2022年11月22日 | 今回の工事における適用基準・規格の考え方(記載ルール)を説明すること。また、既工認(新規制BF設工認)における認可実績の有・無を説明すること。 | 適用基準・規格の考え方、及び認可実績について、補足説明資料6に整理する。 | 補足説明資料6 |
| 3 | 2022年11月22日 | (供用開始後に)適用する維持規格の年版を確認し、説明すること。 | 維持規格は2012年版を用いる計画である。詳細は、補足説明資料6に示す。 | 補足説明資料6 |
| 4 | 2022年11月22日 | 浸水の適用基準・規格を記載していない理由を説明すること。(火災については、記載されている。) | 申請対象設備(原冷施設)に適用する規格・基準が無いため、記載していない。詳細は、補足説明資料6に示す。 | 補足説明資料6 |
| 5 | 2022年11月22日 | 今回の工事内容について、どのような変更を行うのか、説明を充実化すること。 | 今回の工事内容について補足説明資料7に整理する。 | 補足説明資料7 |
| | | 以下、余白 | | |
| | | | | |