

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)【抜粋】

旧  
No.

No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
S8-4	品質保証	解析データの入力ミス	第1117回会合	2023年2月24日	入力データシート及びエコーバックの出力値について、エビデンスとしてシートのコピーを添付することで審査資料を作成し、説明すること。	今後ご説明予定
S8-5	品質保証	解析データの入力ミス	第1117回会合	2023年2月24日	地下構造、地震動、津波の点検において、ルール・手順が守られているか確認すること。 また、点検結果を踏まえ点検範囲が広がる場合や点検を行う過程で追加する項目がある場合は、柔軟に見直しを行うこと。	今後ご説明予定

コメントNo. の凡例 (1列目) \_\_H: ヒアリングでのコメント, S: 審査会合及び現地調査でのコメント

(2列目) \_\_R: 論点, 1: 敷地周辺地質, 2: 敷地地質, 3: 地下構造, 4: 地震, 5: 津波, 6: 火山, 7: 地盤・斜面,  
8: 品質保証