

第 1 1 3 5 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
泊発電所 3 号炉 設計基準への適合性等に係る審議結果

2023 年 4 月 13 日

新基準適合性審査チームから以下の事項を指摘した。また、事業者から全ての指摘事項について了解し、今後、適切に対応していく旨、回答があった。

【DB、SA の審査資料】

(第 59 条／1.16 原子炉制御室)

- ① 全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合の B-アニュラス排気ダンパの開操作でユニハン
ドラ装置を用いることについて、操作の成立性や設置許可基準規則等への適合方針を説明するこ
と。
例えば、島根 2 号炉では格納容器フィルタベント系の遠隔手動弁操作機構の操作の成立性等を説
明している。

【審査資料全体】

- ② 令和 4 年 10 月 25 日、12 月 6 日及び本日の審査会合での指摘事項も踏まえて、最新の審査実績を
反映するとともに、適合性を説明する資料としてしっかりとした資料を作成し、再度提出するこ
と。