

2023年 4月19日
原子力科学研究所

「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書（その9）」
に関する核物質防護規定及び保障措置への影響について

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書（その9）に関する核物質防護規定（以下、「PP規定」）及び保障措置への影響の有無についての確認結果は下記のとおり。

記

1. 申請の概要

放射性廃棄物処理場における新規規制基準対応のうち、放射性廃棄物処理場全体に係る共通事項に加え、一部、施設特有の事項について設計及び工事の計画の認可申請を行う。

なお、新規規制基準に適合するための設計及び工事の計画の認可について、分割して申請を行ってきており、本申請が最終の申請となる。

2. PP規定、保障措置への影響

（1）PP規定：影響なし

（理由）今回の申請に伴う核物質防護措置に関する運用等の変更はないため、PP規定への影響はない。

（2）保障措置：影響なし

（理由）

- ・既定の査察実施に支障なし
- ・監視カメラの視覚障害なし
- ・監視カメラの移設は不要
- ・環境サンプリングに支障なし
- ・入域制限措置不要
- ・設計情報質問票（DIQ）の変更不要
- ・保障措置実施手順書の履行に支障なし
- ・計量管理規定の履行に支障なし

以上