第１１４１回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
泊発電所３号炉　設計基準への適合性等に係る審議結果

2023 年 4 月 27 日

新基準適合性審査チームから以下の事項を指摘した。また、事業者から全ての指摘事項について了解し、今後、適切に対応していく旨、回答があった。

【DB、SA の審査資料】

（第 8 条／第 41 条　火災）

①　火災感知器の設置方法については、先行プラントの審査知見を十分に反映した上で、設計及び工事の計画の認可に係る審査で適切に説明すること。

（第 44 条　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備）

②　補足説明資料が示されていないため、妥当性の判断ができない。最新の審査実績を踏まえた資料を作成し提示すること。