

第 1142 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
泊発電所 3 号炉に係る審議結果

2023 年 4 月 28 日

原子力規制委員会から、以下の事項を指摘した。また、事業者からは、全ての指摘事項を了解し、今後、適切に対応していく旨、回答があった。

- ① 断層モデルを用いた手法による地震動評価結果のうち、Ss1 の応答スペクトルを上回る周期で最大の応答スペクトルとなる地震動について、13 ケースの全てを基準地震動として設定すると理解。
- ② 事業者が上記①以外で基準地震動として追加設定している 3 ケースについては、基準地震動として採用しないことについて考え方を明確にして、全体の論理構成を含め整理すること。