

1. 件 名：EALの見直し等への対応に係る会合資料の確認について

2. 日 時：令和5年3月3日 18:30～20:10

3. 場 所：原子力規制庁内会議室

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

川崎企画調整官、加藤企画調査官	他担当者5名
北海道電力株式会社	担当者2名
東北電力株式会社	担当者3名
東京電力ホールディングス株式会社	担当者3名
中部電力株式会社	担当者5名
北陸電力株式会社	担当者2名
関西電力株式会社	担当者2名
中国電力株式会社	担当者1名
四国電力株式会社	担当者1名
日本原子力発電株式会社	担当者2名
電源開発株式会社	担当者2名
原子力エネルギー協議会	担当者1名

5. 要 旨

東京電力ホールディングス株式会社及び関西電力株式会社から、資料1～4に基づきEALの見直し等への対応に係る会合資料の準備状況について説明があった。

原子力規制庁より、コメントNo. 9は趣旨が異なっており、中央制御室が使用不能の際に原子炉制御室外操作盤室又は緊急時制御室を組み合わせた状況について整理するようお願いしたものであることを申し伝えた。また、次回の会合での回答は、網羅的に組み合わせを示していただきたい旨申し伝えた。

事業者より、本日の面談を踏まえ会合の準備を進める旨の発言があった。

6. その他

配布資料：

資料1 【コメント回答状況リスト】 緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合（原子力エネルギー協議会）

資料2 緊急時制御室のEAL51シリーズに係る見直し要否について（改

訂版) (原子力エネルギー協議会)

資料 3 PWR における制御室機能整理表

資料 4 模擬 SW 等を用いた残留熱除去系の起動について (東京電力ホールディングス株式会社)