

**第 1178 回 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 ご指摘事項について****1. ご説明内容**

浜岡原子力発電所 基準津波の策定のうち地震による津波について

**2. ご指摘事項**

(津波発生要因の組合せ)

- ・プレート間地震と海洋プレート内地震の組合せ要否について、審査ガイドに照らし、敷地の地学的背景、津波発生要因の関連性に関する既往知見と事実関係を十分に検討し、プレート間地震と海洋プレート内地震を組合せる必要がないという論理構成を再整理すること。

(海域の活断層による地殻内地震の津波評価)

- ・検討対象とする地震の選定について、阿部(1989)の予測式による評価が簡易的なものであることに留意し、敷地に大きな影響を及ぼす可能性のある地震を漏れなく選定する観点から、敷地に近い A-17 断層も検討対象とすること。
- ・A-5・A-18 断層の傾斜角のパラメータスタディ範囲について、南海トラフの逆断層タイプの断層の傾斜角に係る既往知見を整理した上で、津波評価上、十分な保守性を有する根拠を説明すること。  
また、断層上端深さのパラメータスタディ範囲は、津波評価上 0km まで考慮すること。

以上