

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 1-056 改 01(比)
提出年月日	2022年4月25日

## 先行審査プラントの記載との比較表

(VI-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書  
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書)

2022年4月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）  
波線・・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
    ・・前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書）

東海第二発電所（2018.10.12版）	柏崎刈羽原子力発電所7号機（2020.9.25版）	島根原子力発電所 2号機	備考
<p>比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。</p>			
相違No.	相違理由		
①	島根2号機は、燃料取扱場所の線量当量率を計測する設備として、燃料取替階放射線モニタを申請対象設備としている		
②	島根2号機は、第1ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）で炉心損傷していない場合、第1ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）で炉心損傷している場合の線量当量率を計測する設計としている		
③	島根2号機は、耐圧強化ベントを自主対策設備としているため、記載していない		

東海第二発電所 (2018.10.12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.9.25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>VI-1-7-1 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		目次	
		1. 概要 ..... 1	
		2. 基本方針 ..... 1	
		2.1 設計基準対象施設に関する計測 ..... 1	
		2.2 重大事故等対処設備に関する計測 ..... 2	
		2.2.1 最終ヒートシンクの確保の監視に必要なパラメータの計測 ..... 2	
		2.2.2 使用済燃料貯蔵プールの監視に必要なパラメータの計測 ..... 2	
		2.2.3 重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定 ..... 2	
		2.2.4 重大事故等時における周辺モニタリング設備 ..... 3	
		2.2.5 重大事故等時における気象観測設備 ..... 4	
		2.2.6 重大事故等時における緊急時対策所内外のモニタリング設備 ..... 4	
		3. 放射線管理用計測装置の構成 ..... 5	
		3.1 プロセスモニタリング設備 ..... 5	
		3.1.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置 ..... 5	
		3.1.2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を測定する装置 ..... 9	
		3.2 エリアモニタリング設備 ..... 16	
		3.2.1 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置 ..... 16	
		3.2.2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置 ..... 18	
		3.3 固定式周辺モニタリング設備 ..... 24	
		3.3.1 モニタリングポスト ..... 24	
		3.4 移動式周辺モニタリング設備 ..... 26	
		3.4.1 可搬式モニタリングポスト ..... 26	
		3.4.2 GM汚染サーベイメータ ..... 28	
		3.4.3 Na Iシンチレーションサーベイメータ ..... 29	
			・設備の相違 【柏崎7】 島根2号機は、中央制御室の盤にて記録する

東海第二発電所 (2018.10.12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.9.25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>3.4.4 <u>α・β線サーベイメータ</u> ..... 30</p> <p>3.4.5 <u>電離箱サーベイメータ</u> ..... 31</p> <p>3.5 <u>可搬式気象観測装置</u> ..... 32</p> <p>3.6 <u>放射線管理用計測装置の計測結果の表示, 記録及び保存</u> ..... 34</p> <p>3.6.1 <u>計測結果の指示又は表示</u> ..... 34</p> <p>3.6.2 <u>設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び保存</u> ..... 34</p> <p>3.6.3 <u>重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存</u> ..... 34</p> <p>3.7 <u>その他</u> ..... 39</p> <p>3.7.1 <u>海上モニタリングについて</u> ..... 39</p> <p>3.7.2 <u>放射線計測器の保有等について</u> ..... 39</p> <p>4. <u>放射線管理用計測装置の計測範囲及び警報動作範囲</u> ..... 40</p> <p>4.1 <u>放射線管理用計測装置の計測範囲</u> ..... 40</p> <p>4.2 <u>放射線管理用計測装置の警報動作範囲</u> ..... 40</p>	<p>・設備の相違</p> <p><b>【柏崎 7】</b></p> <p>使用する設備の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第34条, 第47条, 第67条, 第69条, 第73条, 第75条及び第76条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(以下「解釈」という。)に関わる放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置の構成, 計測範囲及び警報動作範囲について説明するものである。<u>あわせて</u>, 技術基準規則第34条及びその解釈に関わる放射線管理用計測装置の計測結果の表示, 記録, 保存及び外部電源が喪失した場合の計測についても説明する。</p> <p>なお, 技術基準規則第34条及びその解釈に関わる放射線管理用計測装置のうち設計基準対象施設としてのみ使用する計測装置の構成, 計測範囲及び技術基準規則第47条及びその解釈に関わる放射線管理用計測装置の警報機能に関しては, <u>周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率を計測するための固定式周辺モニタリング設備の伝送系以外の要求事項に変更がないため</u>, 今回の申請において<u>当該部以外の変更は行わない</u>。</p> <p>今回は, 設計基準対象施設に関する<u>放射線管理用計測装置の計測結果の表示, 電源, 記録の保存及びデータ伝送系の多様化並びに重大事故等対処設備に関する放射線管理用計測装置について説明する</u>。</p>	

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2. 基本方針</p> <p>2.1 設計基準対象施設に関する計測</p> <p>周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率を計測するための固定式周辺モニタリング設備は、非常用ディーゼル発電設備に接続するとともに、<u>モニタリングポスト用無停電電源装置(1号機設備, 1, 2, 3号機共用(以下同じ。))</u>及び<u>モニタリングポスト用発電機(1号機設備, 1, 2, 3号機共用(以下同じ。))</u>を有し、電源の供給元の切替時に発生する短時間の停電時においても電源を供給できる設計とする。指示値は中央制御室及び緊急時対策所へ表示し、中央制御室及び緊急時対策所までの伝送は多様性を有する設計とする。</p> <p>管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所(燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をいう。)の線量当量率を計測するためのエリアモニタリング設備のうち、<u>原子炉建物放射線モニタ(燃料取替階エリア)</u>、<u>プロセスモニタリング設備のうち、燃料取替階放射線モニタ</u>は、外部電源が喪失した場合でも計測できるよう、<u>非常用ディーゼル発電設備</u>から給電できる設計とする。</p> <p>技術基準規則第34条及びその解釈に基づき、計測装置の計測結果は、中央制御室に原則表示し、確実に記録計にて継続的に記録し、記録紙は取り替えて保存できる設計とする。ただし、断続的な試料の分析を行う場合は、従事者が測定結果を記録し保存できる設計とする。<u>また、モニタリングポスト(1号機設備, 1, 2, 3号機共用(以下同じ。))の計測結果は、中央制御室及び緊急時対策所に表示し、中央制御室の記録計にて継続的に記録し、記録紙は取り替えて保存できる設計とする。</u></p>	<p>・設備構成の相違 【東海第二, 柏崎7】 島根2号機のモニタリングポストは、非常用ディーゼル発電設備に接続。<u>モニタリングポスト用無停電電源装置及びモニタリングポスト用発電機</u>を設置</p> <p>・申請対象設備の相違 【東海第二, 柏崎7】 島根2号機は、燃料取扱場所の線量当量率を計測する設備として、燃料取替階放射線モニタを申請対象設備としている(以下、①の相違)</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 モニタリングポストの計測結果、記録及び保存について記載</p> <p>・設備構成の相違 【柏崎7】 島根2号機は、中央制御室の盤にて記録・保存する</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>2.2 重大事故等対処設備に関する計測</p> <p>2.2.1 最終ヒートシンクの確保の監視に必要なパラメータの計測</p> <p>技術基準規則第 67 条及びその解釈に基づき、炉心の著しい損傷が発生した場合に、原子炉格納容器外に水素ガスを排出する場合の排出経路における放射性物質濃度を計測するための設備として、格納容器フィルタベント系の第 1 ベントフィルタ出口側配管近傍に第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ) 及び第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) を設け、計測結果は中央制御室に表示し、緊急時対策所にて記録及び保存できる設計とする。</p> <p>また、直流電源が必要な場合には、常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。</p> <p>2.2.2 使用済燃料貯蔵プールの監視に必要なパラメータの計測</p> <p>技術基準規則第 69 条及びその解釈に基づき、燃料貯蔵設備に係る重大事故等時*に燃料プールの上部線量当量率の監視に必要な設備として、燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) 及び燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA) を設置し、燃料貯蔵設備に係る重大事故等時に変動する可能性のある範囲にわたり計測可能な設計とし、計測結果は中央制御室に表示し、緊急時対策所にて記録及び保存できる設計とする。</p>	<p>・設備構成の相違</p> <p><b>【柏崎 7】</b></p> <p>島根 2 号機は、第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ) で炉心損傷していない場合、第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) で炉心損傷している場合の線量当量率を計測する設計としている (以下、②の相違)</p> <p>・設備の相違</p> <p><b>【東海第二、柏崎 7】</b></p> <p>島根 2 号機は、耐圧強化ベントを自主対策設備としているため、記載していない (以下、③の相違)</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>また、直流電源が必要な場合には、<u>常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。</u></p> <p><u>注記*：燃料貯蔵設備に係る重大事故等は以下のとおり。</u></p> <p>a. 「<u>実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈</u>」第 37 条 3-1 (a) 及び (b) で定義する想定事故 1 (<u>使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失することにより使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故</u>) 及び想定事故 2 (<u>サイフォン現象等により使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下する事故</u>) において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下</p> <p>b. <u>使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽内の水位が異常に低下した場合</u></p> <p><u>2.2.3 重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は推定</u></p> <p>技術基準規則第 73 条及びその解釈に基づき、重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータとして、<u>格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル)、格納容器雰囲気放射線モニタ (サプレッションチェンバ)、第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ)、第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ)、燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) 及び燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA)</u> を設ける設計とするとともに、重大事故等が発生し、計測機器 (非常用のものを含む。) の故障により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する設備を<u>設ける設計とする。</u></p> <p>重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを、<u>炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策及び使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷防止対策を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータとする。</u></p> <p><u>炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策及び使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷防止対策を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置は、設計基準事故時に想定される変動範囲の最大値を考慮し、適切に対応するための計測範囲を有する設計とするとともに、重大事故等が発生し、</u></p>	<p>・記載構成の相違 【東海第二】</p> <p>・記載表現の相違 技術基準規則は使用済燃料貯蔵槽。設備名称は燃料プール</p> <p>・設備構成の相違 【柏崎 7】 ②の相違 【東海第二、柏崎 7】 ③の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>当該重大事故等に対処するために監視することが必要な原子炉格納容器内の線量当量率, 最終ヒートシンクの確保の監視及び燃料プールの監視に必要なパラメータの計測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合に, 代替パラメータによる推定の対応手段等により推定ができる設計とする。</p> <p>また, 重大事故等時に設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力 (計測可能範囲) の明確化をするとともに, パラメータの計測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合に, 代替パラメータによる推定の対応手段等, 複数のパラメータの中から確からしさを考慮した優先順位を保安規定に定めて管理する。</p> <p>原子炉格納容器内の線量当量率, 最終ヒートシンクの確保の監視及び燃料プールの監視に必要なパラメータは, 想定される重大事故等の対応に必要となる炉心損傷防止対策, 格納容器破損防止対策及び使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷防止対策を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータとして, 計測又は監視できる設計とする。</p> <p>また, 計測結果は中央制御室に表示し, 緊急時対策所にて記録及び保存できる設計とする。</p> <p>重大事故等の対応に必要となるパラメータは, SPDSデータ収集サーバ, SPDS伝送サーバ及びSPDSデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示システム (SPDS) に電磁的に記録, 保存し, 電源喪失により保存した記録が失われないとともに帳票が出力できる設計とする。また, 記録は必要な容量を保存できる設計とする。</p> <p><u>2.2.4 重大事故等時における周辺モニタリング設備</u></p> <p>技術基準規則第 75 条及びその解釈に基づき, 重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺 (発電所の周辺海域を含む。) において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し, 及び測定し, 並びにその結果を記録するために, 移動式周辺モニタリング設備を保管する。</p> <p>移動式周辺モニタリング設備の計測範囲は, 重大事故等時の放射線量を計測可能な設計とし, 現場にて指示又は表示する設計とする。また, 測定結果は記録及び保存できる設計とする。なお, 移動式周辺モニタリング設備のうち, 可搬式モニタリングポストは, 固定式周辺モニタリング設備の機能が喪失しても, 代替しうる原子力</p>	<p>・設備構成の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号機は, 帳票が出力できる設計としている</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p><u>災害対策特別措置法第10条第1項及び第15条第1項に定められた事象の判断に必要な十分な個数を含み、原子炉格納施設を囲む8方位における放射線量の測定が可能な個数を保管する。</u></p> <p>固定式周辺モニタリング設備は、<u>重大事故等時、全交流電源が喪失した場合においても、代替電源設備である常設代替交流電源設備(ガスタービン発電機)から電源供給ができる設計とする。</u></p> <p>また、発電所の周辺海域の海上モニタリングを行うために海上を移動できる<u>設備として使用する小型船舶</u>を保管する。</p> <p><u>2.2.5 重大事故等時における気象観測設備</u>  <u>技術基準規則第75条及びその解釈に基づき、重大事故等が発生した場合に発電所において、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するための設備として、可搬式気象観測装置を設ける設計とする。</u></p> <p><u>2.2.6 重大事故等時における緊急時対策所内外のモニタリング設備</u>  <u>技術基準規則第76条及びその解釈に基づき、緊急時対策所内外の放射線量を監視、計測及び記録するために緊急時対策所内に可搬式エリア放射線モニタ及び緊急時対策所近傍に可搬式モニタリングポスト</u>を設け、計測結果を記録及び保存できる設計とする。</p>	<p>備考</p> <p>・記載表現の相違  <b>【東海第二】</b>  島根2号機は気象観測設備について記載</p> <p>・設備構成の相違  <b>【東海第二】</b>  島根2号機は緊急時対策所の加圧判断に可搬式モニタリングポストも使用する</p> <p>・記載構成の相違  <b>【東海第二】</b>  島根2号機は、「2.2.2」の後段に記載している</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>3. 放射線管理用計測装置の構成</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の放射線管理用計測装置における検出器から測定値の指示、表示及び記録に至るシステム構成及び電源構成については、「3.1 プロセスモニタリング設備」、「3.2 エリアモニタリング設備」、「3.3 固定式周辺モニタリング設備」、「3.4 移動式周辺モニタリング設備」、「3.5 可搬式気象観測装置」に示す。</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の放射線管理用計測装置による計測結果の表示、記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」にてとりまとめる。</p> <p>3.1 プロセスモニタリング設備</p> <p>3.1.1 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置</p> <p>(1) 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル)</p> <p>格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の機能を有しており、格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) の検出信号は、電離箱からの電流信号を前置増幅器で増幅し、中央制御室の指示部にて線量当量率信号へ変換する処理を行った後、線量当量率を中央制御室に指示し、記録及び保存する。また、安全パラメータ表示システム (SPDS) にて記録及び保存する。</p> <p>記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。</p> <p>(図 3-1「格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) の概略構成図」及び図 3-2「検出器の構造図 (格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル))」参照。)</p>	<p>・記載表現の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号機は気象観測設備について記載</p>




図 3-1 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) の概略構成

図

・設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎 7】**  
 放射線管理用計測装置のシステム構成の相違。  
 中央制御室の指示部は、左側は、その他制御盤 (プロセス放射線モニタ系)、右側は、重大事故操作盤に設置している




図 3-2 検出器の構造図 (格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル))

・設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎 7】**  
 放射線管理用計測装置のシステム構成の相違

(2) 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッションチェンバ)  
 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッションチェンバ) は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の機能を有しており、格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッションチェンバ) の検出信号は、電離箱からの電流信号を前置増幅器で増幅し、中央制御室の指示部にて線量当量率信号へ変換する処理を行った後、線量当量率を中央制御室に指示し、記録及び保存する。また、安全パラメータ表示システム (SPDS) にて記録及び保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。  
 (図 3-3「格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッションチェンバ) の概略構成図」及び図 3-4「検出器の構造図 (格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッションチェンバ))」参照。)




図 3-3 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッションチェンバ) の概略構成図

・設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎 7】**  
 放射線管理用計測装置のシステム構成の相違。  
 中央制御室の指示部は、左側は、その他制御

盤 (プロセス放射線モニタ系), 右側は, 重大事故操作盤に設置している

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎7】  
放射線管理用計測装置のシステム構成の相違




図 3-4 検出器の構造図 (格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレシジョンエンバ))

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>3. 1. 2 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置</p> <p>(1) <u>燃料取替階放射線モニタ</u></p> <p><u>設計基準対象施設に関する計測として、管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所(燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をいう。)の線量当量率を計測するための燃料取替階放射線モニタは、外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電設備からの給電により、使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測することができる。</u></p> <p><u>(図 3-5「燃料取替階放射線モニタの概略電源系統図(交流電源)」参照。)</u></p>	<p>・申請対象設備の相違</p> <p><b>【東海第二】</b></p> <p>①の相違</p> <p>・申請対象設備の相違</p> <p><b>【柏崎 7】</b></p> <p>①の相違</p>




図 3-5 燃料取替階放射線モニタの概略電源系統図 (交流電源)

・設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎 7】**  
 放射線管理用計測装置の電源構成の相違

(2) 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ)  
第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ) は、重大事故等対処設備の機能を有しており、第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ) の検出信号は、電離箱からの電流信号を前置増幅器で増幅し、中央制御室の指示部にて線量当量率信号へ変換する処理を行った後、線量当量率を中央制御室に指示し、安全パラメータ表示システム (SPDS) にて記録及び保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。

(図3-6「第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ)」の概略構成図) 及び図3-7「検出器の構造図 (第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ))」参照。)

直流電源が必要な場合には、常設代替直流電源設備であるSA用115V系蓄電池又は可搬型直流電源設備である高圧発電機車及びSA用115V系充電器から給電が可能である。

(図3-10「第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ)」及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ)」の概略電源系統図 (直流電源)」参照。)




図3-6 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ) の概略構成図

・設備構成の相違  
**【柏崎7】**  
 ②の相違

・設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎7】**

放射線管理用計測装置のシステム構成の相違。

中央制御室の指示部は、左側は、重大事故監視盤、右側は、重大事故操作盤に設置している

・設備構成の相違  
【東海第二，柏崎7】  
放射線管理用計測装置のシステム構成の相違




図 3-7 検出器の構造図 (第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ))

(3) 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ)

第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) は、重大事故等対処設備の機能を有しており、第1ベントフィルタ出口配管の圧力開放板前に2個を設置している。

第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) の検出信号は、電離箱からの電流信号を前置増幅器で増幅し、中央制御室の指示部にて線量当量率信号へ変換する処理を行った後、線量当量率を中央制御室に指示し、安全パラメータ表示システム (SPDS) にて記録及び保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。

(図3-8「第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) の概略構成図」及び図3-9「検出器の構造図 (第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ))」参照。)

直流電源が必要な場合には、常設代替直流電源設備であるSA用115V系蓄電池又は可搬型直流電源設備である高圧発電機車及びSA用115V系充電器から給電が可能である。

(図3-10「第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ) 及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) の概略電源系統図 (直流電源)」参照。)




図3-8 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) の概略構成図

・設備構成の相違  
【柏崎7】  
②の相違  
・設備構成の相違

【東海第二】  
島根2号機は、第1ベントフィルタ出口配管の圧力開放板前に2個多重化した設計としている。  
参照先は、「NS2-補-011 工事計画に係る補足説明資料 (原子炉格納施設)」資料 No. 4 の「補足14 計装設備が計測不能になった場合の推定方法、監視場所について」

・設備構成の相違  
【東海第二、柏崎7】  
放射線管理用計測

装置のシステム構成の相違。  
 中央制御室の指示部は、左側は、重大事故監視盤、右側は、重大事故操作盤に設置している

・設備構成の相違  
 【東海第二、柏崎7】  
 放射線管理用計測装置のシステム構成の相違




図 3-9 検出器の構造図 (第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ))

・設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎7】**  
 放射線管理用計測装置の電源構成の相違




図 3-10 第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ) 及び  
 第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) の概略電源系統図 (直流電源)

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> <li>【東海第二, 柏崎 7】</li> <li>③の相違</li> </ul>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			・設備の相違 【東海第二, 柏崎 7】 ③の相違

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			・設備の相違 <b>【東海第二, 柏崎 7】</b> ③の相違

3.2 エリアモニタリング設備

3.2.1 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置

(1) 可搬式エリア放射線モニタ

重大事故等時に使用する可搬式エリア放射線モニタは、緊急時対策所内の線量当量率を半導体式を用いてパルス信号として検出する。検出したパルス信号を測定装置にて線量当量率へ変換する処理を行った後、線量当量率を表示する。計測結果は電磁的に記録し、保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。

なお、重大事故等時に使用する資機材として、可搬式エリア放射線モニタを中央制御室に配備する。

(図 3-11「可搬式エリア放射線モニタの概略構成図」及び図 3-12「検出器の構造図(可搬式エリア放射線モニタ)」参照。)





図 3-11 可搬式エリア放射線モニタの概略構成図



名称	可搬式エリア放射線モニタ
個数	1 (予備 1)

図 3-12 検出器の構造図 (可搬式エリア放射線モニタ)

・運用の相違

【東海第二】

島根 2号機は、可搬式エリア放射線モニタを資機材として中央制御室へ配備する

・設備構成の相違

【東海第二, 柏崎 7】

東海第二発電所 (2018.10.12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.9.25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			<p>・記載表現の相違</p> <p><b>【柏崎 7】</b></p> <p>島根 2号機は移動式 モニタリング設備に記載</p>

3. 2. 2 使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測する装置

(1) 原子炉建物放射線モニタ (燃料取替階エリア)

設計基準対象施設に関する計測として、管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所 (燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をいう。) の線量当量率を計測するための原子炉建物放射線モニタ (燃料取替階エリア) は、外部電源が喪失した場合、非常用ディーゼル発電設備からの給電により、使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率を計測することができる。

(図 3-13「原子炉建物放射線モニタ (燃料取替階エリア) の概略電源系統図 (交流電源)」参照。)




図 3-13 原子炉建物放射線モニタ (燃料取替階エリア) の概略電源系統図 (交流電源)

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎 7】  
放射線管理用計測装置の電源構成の相違

(2) 燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA)  
 燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) は、重大事故等対処設備の機能を有しており、燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) の検出信号は、電離箱からの電流信号を前置増幅器で増幅し、中央制御室の指示部にて線量当量率信号へ変換する処理を行った後、線量当量率を中央制御室に指示し、安全パラメータ表示システム (SPDS) にて記録及び保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。

(図 3-14「燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) の概略構成図」及び図 3-16「検出器の構造図 (燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) 及び燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA))」参照。)

直流電源が必要な場合には、常設代替直流電源設備である SA 用 115V 系蓄電池又は可搬型直流電源設備である高圧発電機車及び SA 用 115V 系充電器から給電が可能である。

(図 3-17「燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) 及び燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA) の概略電源系統図 (直流電源)」参照。)




図 3-14 燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) の概略構成図

・設備構成の相違  
 【東海第二, 柏崎 7】

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>(3) <u>燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA)</u>  燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA) は、重大事故等対処設備の機能を有しており、<u>燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA)</u> の検出信号は、電離箱からの電流信号を前置増幅器で増幅し、<u>中央制御室の指示部</u>にて線量当量率信号へ変換する処理を行った後、線量当量率を中央制御室に指示し、<u>安全パラメータ表示システム (SPDS)</u>にて記録及び保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。</p> <p>(<u>図 3-15 「燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA)</u> の概略構成図」及び<u>図 3-16 「検出器の構造図 (燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) 及び燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA))</u>」参照。)</p> <p>直流電源が必要な場合には、常設代替直流電源設備である SA 用 115V 系蓄電池又は可搬型直流電源設備である高圧発電機車及び SA 用 115V 系充電器から給電が可能である。</p>	<p>放射線管理用計測装置のシステム構成の相違。  <u>中央制御室の指示部</u>は、左側は、<u>重大事故監視盤</u>、右側は、<u>重大事故操作盤</u>に設置している</p> <p>・設備構成の相違  【東海第二】  島根 2号機は、<u>図 3-16</u>に記載</p>

(図 3-17 「燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) 及び燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA) の概略電源系統図 (直流電源)」 参照。)




図 3-15 燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA) の概略構成図

・設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎 7】**  
 放射線管理用計測装置のシステム構成の相違。  
 中央制御室の指示部は、左側は、重大事故監視盤、右側は、重大事故操作盤に設置している




図 3-16 検出器の構造図 (燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA) 及び燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA))

・設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎 7】**  
 放射線管理用計測装置のシステム構成の相違

・設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎7】**  
 放射線管理用計測装置の電源構成の相違




図 3-17 燃料プール放射線モニタ (低レンジ) (SA) 及び燃料プール放射線モニタ (高レンジ) (SA) の概略電源系統図 (直流電源)

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>3.3 固定式周辺モニタリング設備</p> <p>周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率を監視、測定及び記録するために設置する固定式周辺モニタリング設備は、設計基準対象施設として、<u>非常用ディーゼル発電設備により、電源復旧までの間、電源を供給できる設計とし、さらに、モニタリングポスト用無停電電源装置及びモニタリングポスト用発電機を有し、電源の供給元の切替時に発生する短時間の停電時に電源を供給できる設計とする。重大事故等が発生した場合、全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備から計装分電盤を介して電源供給ができる設計とする。</u></p> <p>なお、設計基準対象施設として、中央制御室までのデータ伝送系及び緊急時対策所までのデータ伝送系は多様性を有する設計とする。指示値は中央制御室及び緊急時対策所に表示し、監視できる設計とする。計測結果は、<u>中央制御室の記録計にて継続的に記録し、記録紙は取り替えて保存できる設計とする。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。</u></p> <p>(図 3-18「固定式周辺モニタリング設備の概略構成図」及び図 3-19「固定式周辺モニタリング設備の概略電源系統図」参照。)</p> <p>3.3.1 モニタリングポスト</p> <p><u>モニタリングポストは、検出器に入射したガンマ線を電気信号として測定装置へ出力し、空気吸収線量率の計測値を表示する。</u></p>	<p>・設備構成の相違 【東海第二、柏崎 7】 島根 2号機は、非常用ディーゼル発電設備に接続し、全交流動力電源喪失時は常設代替交流電源より給電可能。また、<b>モニタリングポスト用無停電電源装置</b>及び<b>モニタリングポスト用発電機</b>を設置</p> <p>・設備構成の相違 【柏崎 7】 島根 2号機は、中央制御室の盤にて記録する</p> <p>・設備構成の相違 【柏崎 7】 島根 2号機は、中央制御室の盤にて記録する</p>




図 3-18 固定式周辺モニタリング設備の概略構成図

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎 7】

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎 7】





図 3-19 固定式周辺モニタリング設備の概略電源系統図

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>3.4 移動式周辺モニタリング設備</p> <p>3.4.1 可搬式モニタリングポスト</p> <p>重大事故等が発生した場合に、固定式周辺モニタリング設備が機能喪失した場合の代替測定装置及び発電用原子炉施設周囲の空間線量率の監視、測定及び記録するための可搬式モニタリングポストは、2種類の検出器を用いて空気吸収線量率を測定する。</p> <p>NaI (Tl) シンチレーションは、検出器に入射したガンマ線により発生した光電子を光電子増倍管にて電気信号に変換、増幅した後、測定装置にて空気吸収線量率へ変換し表示する。</p> <p>半導体式は、検出器に入射した放射線を電気信号へと変換した後、測定装置にて空気吸収線量率へ変換し表示する。また、表示される測定値は電磁的に記録し、保存する。</p> <p>なお、測定値は伝送装置（衛星系回線）により、緊急時対策所へ伝送でき、緊急時対策所にて電磁的に記録し、保存できる設計とする。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。</p> <p>可搬式モニタリングポストは、重大事故等対処設備として、発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視するために必要な個数である10台及び故障時のバックアップ用として予備2台を屋外に保管する。</p> <p>(図3-20「可搬式モニタリングポストの概略構成図」、図3-21「可搬式モニタリングポストの伝送概略図」及び図3-22「検出器の構造図(可搬式モニタリングポスト)」参照。)</p> <p>NaI (Tl) シンチレーション (光電子増倍管を含む。)</p>  <p>図3-20 可搬式モニタリングポストの概略構成図</p>	<p>備考</p> <p>・設備構成の相違【柏崎7】 必要台数の相違</p> <p>・設備構成の相違【東海第二，柏崎7】</p>





図 3-21 可搬式モニタリングポストの伝送概略図



名 称	可搬式モニタリングポスト
個 数	10 (予備 2)

図 3-22 検出器の構造図 (可搬式モニタリングポスト)

- ・ 設備構成の相違  
**【柏崎 7】**
- ・ 記載表現の相違  
**【東海第二】**  
 東海第二は、伝送概略図を図 3.4-2 の検出器の構造図に記載

- ・ 設備構成の相違  
**【東海第二, 柏崎 7】**

3.4.2 GM汚染サーベイメータ

重大事故等が発生した場合に、空气中、水中及び土壌中の放射性物質の濃度を監視、測定及び記録するためのGM汚染サーベイメータは、ベータ線をGM管で検出し、ベータ線の入射によりGM管内に封入された不活性ガスが電離され、発生した電気信号を測定装置にて計数率に変換して指示する。測定結果は従事者が記録し、保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。


GM汚染サーベイメータは、2台に予備1台を含めた合計3台を緊急時対策所に保管する。

(図3-23「GM汚染サーベイメータの概略構成図」及び図3-24「検出器の構造図 (GM汚染サーベイメータ)」参照。)

GM管



図3-23 GM汚染サーベイメータの概略構成図



名称	GM汚染サーベイメータ
個数	2 (予備1)

図3-24 検出器の構造図 (GM汚染サーベイメータ)

・記載方針の相違  
【柏崎7】  
柏崎7号は3.4.4に記載

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎7】

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			・記載方針の相違 【柏崎 7】 島根 2号機は 3. 4. 5 に記載

3.4.3 Na I シンチレーションサーベイメータ

重大事故等が発生した場合に、空气中、水中及び土壌中の放射性物質の濃度を監視、測定及び記録するための Na I シンチレーションサーベイメータ は、Na I (T1) シンチレーション検出器に入射したガンマ線により発生した光電子を光電子増倍管にて電気信号に変換、増幅した後、測定装置にて計数率に変換して指示する。測定結果は従事者が記録し、保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。

Na I シンチレーションサーベイメータ は、2 台に予備 1 台を含めた合計 3 台を、緊急時対策所に保管する。

(図 3-25「Na I シンチレーションサーベイメータの概略構成図及び図 3-26「検出器の構造図 (Na I シンチレーションサーベイメータ)」参照。)

Na I (T1) シンチレーション  
(光電子増倍管を含む。)





図 3-25 Na I シンチレーションサーベイメータの概略構成図



名称	Na I シンチレーションサーベイメータ
個数	2 (予備 1)

図 3-26 検出器の構造図 (Na I シンチレーションサーベイメータ)

・設備構成の相違  
【東海第二，柏崎 7】

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載方針の相違</li> <li>【柏崎 7】</li> <li>島根 2号機は 3.4.2 に記載</li> </ul>


3.4.4  $\alpha$ ・ $\beta$ 線サーベイメータ

重大事故等が発生した場合に、空气中、水中及び土壌中の放射性物質の濃度を監視、測定及び記録するための $\alpha$ ・ $\beta$ 線サーベイメータは、ZnS (Ag) シンチレーション及びプラスチックシンチレーションに入射したアルファ線及びベータ線により発生した光電子を光電子増倍管にて電気信号に変換、増幅した後、電気信号を測定装置にて計数率に変換して指示する。測定結果は従事者が記録し、保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示、記録及び保存」に示す。

$\alpha$ ・ $\beta$ 線サーベイメータは、1台に予備1台を含めた合計2台を、緊急時対策所に保管する。


(図 3-27 「 $\alpha$ ・ $\beta$ 線サーベイメータの概略構成図) 及び図 3-28 「検出器の構造図 ( $\alpha$ ・ $\beta$ 線サーベイメータ)」参照。)

ZnS (Ag) シンチレーション  
(光電子増倍管を含む。)



プラスチックシンチレーション  
(光電子増倍管を含む。)

図 3-27  $\alpha$ ・ $\beta$ 線サーベイメータの概略構成図



名称	$\alpha$ ・ $\beta$ 線サーベイメータ
個数	1 (予備 1)

図 3-28 検出器の構造図 ( $\alpha$ ・ $\beta$ 線サーベイメータ)

・設備構成の相違  
【東海第二，柏崎 7】  
使用する設備の相違

・設備構成の相違  
【東海第二，柏崎 7】

・設備構成の相違  
【東海第二，柏崎 7】

3.4.5 電離箱サーベイメータ

重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）の線量当量率を監視，測定及び記録するための電離箱サーベイメータは、電離箱に入射したガンマ線を電離箱を用いて電気信号として検出し、検出した電気信号を測定装置にて線量当量率へ変換し、指示する。測定結果は従事者が記録し、保存する。記録及び保存については、「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。

電離箱サーベイメータは、2台に予備1台を含めた合計3台を、緊急時対策所に保管する。

（図3-29「電離箱サーベイメータの概略構成図」及び図3-30「検出器の構造図（電離箱サーベイメータ）」参照。）





図3-29 電離箱サーベイメータの概略構成図



名 称	電離箱サーベイメータ
個 数	2 (予備 1)

図3-30 検出器の構造図（電離箱サーベイメータ）

・記載方針の相違  
【柏崎7】  
柏崎7号は3.4.2に記載

・設備構成の相違  
【東海第二，柏崎7】

3.5 可搬式気象観測装置

重大事故等が発生した場合に、気象観測設備（1号機設備，1，2，3号機共用（以下同じ。））が機能喪失した場合の代替及び発電用原子炉施設周囲の風向・風速その他の気象条件の監視，測定及び記録するための可搬式気象観測装置を設ける。

なお，測定値は伝送装置（衛星系回線）により，緊急時対策所へ伝送でき，緊急時対策所にて電磁的に記録し，保存できる設計とする。記録及び保存については，「3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。

可搬式気象観測装置は，1台に予備1台を含めた合計2台を，屋外に保管する。（図3-31「可搬式気象観測装置の概略構成図」，図3-32「可搬式気象観測装置の伝送概略図」，図3-33「可搬式気象観測装置の構造図」参照。）




図3-31 可搬式気象観測装置の概略構成図





図3-32 可搬式気象観測装置の伝送概略図

・記載表現の相違  
【東海第二】  
島根2号機は，気象観測設備について記載

・設備構成の相違  
【柏崎7】

・設備構成の相違  
【柏崎7】



名 称	可搬式気象観測装置
個 数	1 (予備 1)

図 3-33 可搬式気象観測装置の構造図

・設備構成の相違  
【柏崎 7】

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>3.6 放射線管理用計測装置の計測結果の表示，記録及び保存</p> <p>3.6.1 計測結果の指示又は表示</p> <p>プロセスモニタリング設備，エリアモニタリング設備，<u>固定式周辺モニタリング設備の計測結果は，中央制御室あるいは緊急時対策所に指示又は表示し，記録する設計とする。移動式周辺モニタリング設備については，現場にて指示又は表示し，記録する設計とする。更に，移動式周辺モニタリング設備のうち，可搬式モニタリングポストの計測結果は，緊急時対策所に表示し，記録する設計とする。</u></p> <p>表 3-1「放射線管理用計測装置の計測結果の指示，表示及び記録」に放射線管理用計測装置の計測結果の指示，表示及び記録場所を示す。</p> <p>3.6.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び保存</p> <p>技術基準規則第 34 条第 4 項及びその解釈に関わる計測結果は中央制御室に，原則，確実に記録計にて継続的に記録し，記録紙は取り替えて保存できる設計とする。</p> <p><u>一次冷却材の放射性物質の濃度及び移動式周辺モニタリング設備（放射能観測車（1号機設備，1，2，3号機共用，屋内に保管（以下同じ。））による周辺監視区域境界付近の放射性物質の濃度については，断続的な試料の分析を行い，従事者が測定結果を記録し，保存できる設計とする。</u></p> <p><u>モニタリングポストの計測結果は，中央制御室及び緊急時対策所に表示し，中央制御室の記録計にて継続的に記録し，記録紙は取り替えて保存できる設計とする。</u></p> <p>記録を保存する計測項目と計測装置等を表 3-2「記録を保存する計測項目と計測装置等」示す。</p> <p>3.6.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及び保存</p> <p>重大事故等時における各計測装置の計測結果は，計測装置に応じた記録方法により記録し，保存できる設計とする。</p> <p><u>格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル），格納容器雰囲気放射線モニタ（サブプレッションチェンバ），第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ），第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ），燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（SA）及び燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（SA）の計測結果は，安全パラメータ表示システム（SPDS）に電磁的に記録，保存し，電源喪失においても保存した記録が失われないとともに，</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備構成の相違 【柏崎 7】 島根 2 号機は，中央制御室の盤にて記録・保存する</p> <p>・設備構成の相違 【柏崎 7】 ②の相違 【東海第二，柏崎 7】 ③の相違</p>

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>帳票として出力し保存できる設計とする。</p> <p>また、その計測結果は、プラント状態の推移を把握するためにデータ収集周期は1分とするとともに記録の保存容量は計測結果を取り出すことで継続的なデータを得ることができるよう、14日以上保存できる設計とする。</p> <p><u>可搬式エリア放射線モニタ</u>の計測結果は電磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が失われない設計とする。</p> <p><u>可搬式モニタリングポスト</u>による計測結果は、プラント状態を適切に把握するためにデータ収集周期を10分とする。記録の保存容量は外部支援を受けるまでの期間、記録できるように7日間以上可搬式モニタリングポストの記録装置に電磁的に記録し、電源喪失により保存した記録が失われない設計とする。また、計測結果は伝送装置（<u>衛星系回線</u>）により、<u>緊急時対策所</u>へ伝送でき、<u>緊急時対策所</u>にて電磁的に記録し、電源喪失により保存した記録が失われない設計とする。</p> <p><u>GM汚染サーベイメータ</u>、<u>Na Iシンチレーションサーベイメータ</u>、<u><math>\alpha</math>・<math>\beta</math>線サーベイメータ</u>及び<u>電離箱サーベイメータ</u>による測定は、従事者が測定結果を記録し、保存できる設計とする。</p> <p><u>可搬式気象観測装置</u>による計測結果は、データ収集周期を10分とする。記録の保存容量は外部支援を受けるまでの期間、記録できるように7日間以上電磁的に記録し、電源喪失により保存した記録が失われない設計とする。また、計測結果は伝送装置（<u>衛星系回線</u>）により、<u>緊急時対策所</u>へ伝送でき、<u>緊急時対策所</u>にて電磁的に記録し、電源喪失により保存した記録が失われない設計とする。</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備構成の相違 【東海第二，柏崎7】 データ収集周期の相違</li> <li>・設備構成の相違 【東海第二，柏崎7】 使用する設備の相違</li> <li>・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号機は、気象観測設備について記載</li> </ul>

表 3-1 放射線管理用計測装置の計測結果の指示、表示及び記録

放射線管理用計測装置		指示又は表示	記録
プロセスモニタリング設備	格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル)	中央制御室*	中央制御室 (記録計) 緊急時対策所 (安全パラメータ表示システム (SPDS))
	格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッションチェンバ)	中央制御室*	中央制御室 (記録計) 緊急時対策所 (安全パラメータ表示システム (SPDS))
	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ)	中央制御室*	緊急時対策所 (安全パラメータ表示システム (SPDS))
	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ)	中央制御室*	緊急時対策所 (安全パラメータ表示システム (SPDS))
エリアモニタリング設備	可搬式エリア放射線モニタ	緊急時対策所	緊急時対策所 (電磁的記録)
	燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA)	中央制御室*	緊急時対策所 (安全パラメータ表示システム (SPDS))
	燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA)	中央制御室*	緊急時対策所 (安全パラメータ表示システム (SPDS))
固定式周辺モニタリング設備	モニタリングポスト	中央制御室	中央制御室 (記録計) 緊急時対策所 (安全パラメータ表示システム (SPDS))
移動式周辺モニタリング設備	可搬式モニタリングポスト	現場 緊急時対策所	現場 (電磁的記録) 緊急時対策所 (電磁的記録)
	GM汚染サーベイメータ	現場	現場 (従事者が記録)
	NaIシンチレーションサーベイメータ	現場	現場 (従事者が記録)
	α・β線サーベイメータ	現場	現場 (従事者が記録)
	電離箱サーベイメータ	現場	現場 (従事者が記録)
-	可搬式気象観測装置	現場	現場 (電磁的記録)
		緊急時対策所	緊急時対策所 (電磁的記録)

注記\* : 中央制御室待避室も含む。

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎7】  
②, ③の相違

表 3-2 記録を保存する計測項目と計測装置等(1/2)

計測項目	計測装置等
一次冷却材の放射性物質の濃度	試料放射能測定装置
原子炉格納容器内の放射性物質の濃度及び線量当量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル)
	格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッションチェンバ)
	ドライウエル内漏えい検出ダスト放射線モニタ
主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タービン又は復水器に接続する設備であって放射性物質を内包する設備の排ガス中の放射性物質の濃度	主蒸気管放射線モニタ
	排ガス除湿冷却器出口放射線モニタ
排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度	排気筒低レンジ放射線モニタ
	非常用ガス処理系排ガス低レンジ放射線モニタ
排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度	液体廃棄物処理排水放射線モニタ
	試料放射能測定装置
放射性物質により汚染するおそれがある管理区域 (管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが実用炉規則第二条第二項第四号に規定する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。)内に開口部がある排水路の出口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度	該当なし
管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所 (燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をいう。)の線量当量率	燃料取替階放射線モニタ
	原子炉建物放射線モニタ (燃料取替階エリア)

表 3-2 記録を保存する計測項目と計測装置等(2/2)

計測項目	計測装置等
周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射性物質の濃度	モニタリングポスト
周辺監視区域に隣接する地域における放射性物質の濃度	放射能観測車 試料放射能測定装置
敷地内における風向及び風速	気象観測設備 風向 (EL 28.5m, 65m, 130m)
	気象観測設備 風速 (EL 28.5m, 65m, 130m)

技術基準規則第 34 条第 4 項及びその解釈に関わるその他の計測項目については、VI-1-5-1「計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」及びVI-1-3-1「使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に示す。

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎 7】  
①の相違

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎 7】

3.7 その他

3.7.1 海上モニタリングについて

「3.4 移動式周辺モニタリング設備」の設備にて、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺における放射性物質の濃度及び線量当量率を測定する際、周辺海域においても測定するために、小型船舶を保管する。小型船舶の保管場所は図 3-34「小型船舶の保管場所」に示すとおりとする。




図 3-34 小型船舶の保管場所

3.7.2 放射線計測器の保有等について

重大事故等が発生した場合、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）のモニタリングを拡充する場合に備えて、放射性物質の濃度及び線量当量率を計測する計測器を重大事故等対処設備以外にも保有しておくとともに、他の機関とも適切な連携を構築する。

・設備構成の相違  
【東海第二，柏崎 7】  
・記載方針の相違  
【東海第二】  
東海第二は 3.6.2 の下に図を記載

東海第二発電所 (2018.10.12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020.9.25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
			・記載方針の相違 【東海第二】 島根 2号機は 3.7.1 に図を記載

東海第二発電所 (2018. 10. 12 版)	柏崎刈羽原子力発電所 7号機 (2020. 9. 25 版)	島根原子力発電所 2号機	備考
		<p>4. 放射線管理用計測装置の計測範囲及び警報動作範囲</p> <p>4.1 放射線管理用計測装置の計測範囲</p> <p>放射線管理用計測装置の計測範囲は、バックグラウンドレベルを包絡し、監視に必要な線量当量率を考慮し、設定する。</p> <p>監視に必要な線量当量率の考慮として、以下に示すものが挙げられる。</p> <p>「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」昭和 56 年 7 月 23 日原子力安全委員会決定、以下「事故時放射線計測指針」という。)にて測定上限値の要求があるものについては、これを満足する設計とする。</p> <p>計測対象の監視範囲が広い場合には、複数のものによりオーバーラップさせて計測が可能となるように設計する。</p> <p>各放射線管理用計測装置の計測範囲を表 4-1「放射線管理用計測装置の計測範囲」に示す。</p> <p>重大事故等が発生し、当該重大事故等に対処するために監視することが必要な原子炉格納容器内の線量当量率、最終ヒートシンクの確保の監視及び燃料プールの監視に必要なパラメータを計測することが困難となった場合又は計測範囲を超えた場合の対応におけるパラメータの推定手段及び推定方法については、VI-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の「3.3 計測制御系統施設」に示す。</p> <p>また、重大事故等時に設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（計測可能範囲）、パラメータの計測が困難となった場合のパラメータの推定の対応手段等、複数のパラメータの中から確からしさを考慮した優先順位を保安規定に明確にし、確実に運用及び遵守できるよう手順として定めて管理する。</p> <p>4.2 放射線管理用計測装置の警報動作範囲</p> <p>重大事故等対処設備については、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり計測する設計とすること及び技術基準規則の要求に該当しないことから警報装置を設ける必要はない。</p>	

表 4-1 放射線管理用計測装置の計測範囲 (1/3)

(プロセスモニタリング設備)

名 称	計測範囲	計測範囲の設定に関する考え方
格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル)	10 <sup>-2</sup> ~10 <sup>0</sup> Sv/h	設計基準事故及び重大事故等時の変動範囲は計測範囲に包絡されており、重大事故等時においても監視可能である。計測上限値は「事故時放射線計測指針(放射能障壁の健全性の把握)」を満足するように設定する。
格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッションチェンバ)	10 <sup>-2</sup> ~10 <sup>0</sup> Sv/h	設計基準事故及び重大事故等時の変動範囲は計測範囲に包絡されており、重大事故等時においても監視可能である。計測上限値は「事故時放射線計測指針(放射能障壁の健全性の把握)」を満足するように設定する。
第1ペントフィルタ出口放射線モニタ (低レンジ)	10 <sup>-3</sup> ~10 <sup>1</sup> mSv/h	格納容器ベント実施時(炉心損傷していない場合)に、想定される第1ペントフィルタ出口の最大線量当量率(約6.5×10 <sup>-2</sup> mSv/h)を計測できる範囲として設定する。計測上限値は、重大事故等時における計測に対して第1ペントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ)の計測下限値とオーバーラップするよう設定する。
第1ペントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ)	10 <sup>-2</sup> ~10 <sup>0</sup> Sv/h	格納容器ベント実施時(炉心損傷している場合)に、想定される第1ペントフィルタ出口の最大線量当量率(約1.6×10 <sup>1</sup> Sv/h)を計測できる範囲として設定する。計測下限値は、重大事故等時における計測に対して第1ペントフィルタ出口放射線モニタ(低レンジ)の計測上限値とオーバーラップするよう設定する。

表 4-1 放射線管理用計測装置の計測範囲 (2/3)

(エリアモニタリング設備)

名 称	計測範囲	計測範囲の設定に関する考え方
可搬式エリア放射線モニタ	0.001~999.9mSv/h	計測下限値は、作業従事者に対する放射線防護の観点より管理区域境界における線量当量率限度(遮蔽区分Aの上限線量当量率)から計測できるように設定する。計測上限値は、緊急時対策所における線量当量率を計測できる範囲として設定する。また、重大事故等時の緊急時対策所における加圧判断に必要な線量当量率の上昇を有意に検知できる範囲を包絡するように設定する。
燃料プールエリア放射線モニタ (低レンジ) (SA)	10 <sup>-3</sup> ~10 <sup>1</sup> mSv/h	重大事故等時における燃料プールの変動範囲について線量当量率を監視可能である。計測上限値は、重大事故等時における計測に対して燃料プールエリア放射線モニタ(高レンジ) (SA) の計測下限値とオーバーラップするよう設定する。
燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ) (SA)	10~10 <sup>8</sup> mSv/h	重大事故等時における燃料プールの変動範囲について線量当量率を監視可能である。計測下限値は、重大事故等時における計測に対して燃料プールエリア放射線モニタ(低レンジ) (SA) の計測上限値とオーバーラップするよう設定する。

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎7】  
②, ③の相違

・設備構成の相違  
【東海第二, 柏崎7】

表 4-1 放射線管理用計測装置の計測範囲 (3/3)  
(移動式周辺モニタリング設備)

名 称	計測範囲	計測範囲の設定に関する考え方
可搬式モニタリングポスト	10~10 <sup>9</sup> nGy/h	計測下限値は、平常時におけるバックグラウンドレベルを包絡するように設定する。計測上限値は、「事故時放射線計測指針」を満足するように設定する。
GM汚染サーベイメータ	0~100kmin <sup>-1</sup>	計測下限値は、通常運転時のバックグラウンドレベルを包絡するように設定する。計測上限値は、放射性物質の放出があった場合にバックグラウンドレベルからの指示上昇を有意に検知できる範囲を包絡するように設定する。
Na I シンチレーションサーベイメータ	0~30ks <sup>-1</sup>	計測下限値は、通常運転時のバックグラウンドレベルを包絡するように設定する。計測上限値は、放射性物質の放出があった場合にバックグラウンドレベルからの指示上昇を有意に検知できる範囲を包絡するように設定する。
α・β線サーベイメータ	0~100kmin <sup>-1</sup>	計測下限値は、通常運転時のバックグラウンドレベルを包絡するように設定する。計測上限値は、放射性物質の放出があった場合にバックグラウンドレベルからの指示上昇を有意に検知できる範囲を包絡するように設定する。
電離箱サーベイメータ	0.001~300mSv/h	計測下限値は、作業従事者に対する放射線防護の観点より管理区域境界における線量当量率限度（遮蔽区分Aの上限線量当量率）から計測できるように設定する。計測上限値は、「事故時放射線計測指針」を満足するように設定する。

・設備構成の相違  
【東海第二，柏崎 7】