

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(溢水防護に係る施設)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添2-017-03	VI-2-別添2-3 通水扉の耐震性についての計算書	P.1	1.概要及び2.1配置概要の上位図書等を適正化しました。	2023/1/16	
2	NS2-添2-017-03	VI-2-別添2-3 通水扉の耐震性についての計算書	P.20	引張力とせん断力を検討する際の丁番羽根の開放状況について追記しました。	2023/1/16	
3	NS2-添2-017-08	VI-2-別添2-8 溢水防護に係る施設の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	P.1,4,5	以下の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)溢水防護に関する施設 (新)溢水防護に係る施設	2023/1/16	
4	NS2-添2-017-08	VI-2-別添2-8 溢水防護に係る施設の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	P.26	図3-3及び図3-4に示す輪谷貯水槽(西側)の標高の誤記を修正しました。 (旧)EL 53.3m,EL 46.9m (新)EL 53.2m,EL 45.9m	2023/1/16	
5	NS2-添2-017-08	VI-2-別添2-8 溢水防護に係る施設の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	P.31	図3-14に示す非常用ろ過水タンクの平面図に、せん断キー及びグラウンドアンカを明示しました。	2023/1/16	