

| | |
|-------------------|----------------|
| 島根原子力発電所第2号機 審査資料 | |
| 資料番号 | NS2-添 3-009-26 |
| 提出年月日 | 2023年1月30日 |

VI-3-3-7-2-2-1-3 サプレッションチェンバスプレイ管の強度計算書

S2 補 VI-3-3-7-2-2-1-3 R0

2023年1月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

まえがき

本計算書は、VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」、VI-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」及びVI-3-2-9「重大事故等クラス2管の強度計算方法」に基づいて計算を行う。

評価条件整理結果を以下に示す。なお、評価条件の整理に当たって使用する記号及び略語については、VI-3-2-1「強度計算方法の概要」に定義したものを使用する。

・評価条件整理表

| 機器名称 | 既設 or 新設 | 施設時の 技術基準 に対象と する施設 の規定が あるか | クラスアップするか | | | | 条件アップするか | | | | 既工認に おける 評価結果 の有無 | 施設時の 適用規格 | 評価 区分 | 同等性 評価区分 | 評価 クラス | |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | クラス アップ の有無 | 施設時 機器 クラス | DB クラス | SA クラス | 条件 アップ の有無 | DB条件 | | SA条件 | | | | | | |
| | | | | | | | | 圧力 (MPa) | 温度 (℃) | 圧力 (MPa) | | | | | | 温度 (℃) |
| サブプレッション チェンバ スプレイ管 | 既設 | 有 | 無 | DB-2 | DB-2 | SA-2 | 有 | 3.92 | 104 | 3.92 | 200 | — | S55 告示 | 設計・建設規格 又は告示 | — | SA-2 |

目 次

| | |
|-----------------------|----|
| 1. 概要 | 1 |
| 2. 一般事項 | 1 |
| 2.1 構造計画 | 1 |
| 2.2 評価方針 | 3 |
| 2.3 適用規格・基準等 | 3 |
| 2.4 記号の説明 | 4 |
| 2.5 計算精度と数値の丸め方 | 4 |
| 3. 評価部位 | 5 |
| 4. 構造強度評価 | 6 |
| 4.1 構造強度評価方法 | 6 |
| 4.2 荷重の組合せ及び許容応力 | 6 |
| 4.3 解析モデル及び諸元 | 9 |
| 4.4 計算方法 | 12 |
| 4.5 計算条件 | 13 |
| 4.6 応力の評価 | 13 |
| 5. 評価結果 | 14 |
| 5.1 重大事故等対処設備としての評価結果 | 14 |
| 6. 参照図書 | 17 |

1. 概要

本計算書は、サブプレッションチェンバスプレイ管の強度計算書である。

サブプレッションチェンバスプレイ管は、設計基準対象施設のサブプレッションチェンバスプレイ管を重大事故等クラス2管として兼用する機器である。

以下、重大事故等クラス2管として、VI-1-8-1「原子炉格納施設的设计条件に関する説明書」、VI-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」及びVI-3-2-9「重大事故等クラス2管の強度計算方法」に基づき、サブプレッションチェンバスプレイ管の構造強度評価を示す。

なお、本計算書においては、重大事故等時における荷重に対して、昭和59年9月17日付け59資庁第8283号にて認可された工事計画の添付書類（参照図書(1)）（以下「既工認」という。）に示す手法に従い構造強度評価を行う。

2. 一般事項

2.1 構造計画

サブプレッションチェンバスプレイ管の構造計画を表2-1に示す。

表 2-1 構造計画

| 計画の概要 | | 概略構造図 |
|---|---|----------------|
| 基礎・支持構造 | 主体構造 | |
| <p>サブプレッションチェンバスプレイ管は、スプレイ管及びスプレイ管案内管で構成され、スプレイ管はサブプレッションチェンバ補強リングに支持される。</p> <p>サブプレッションチェンバスプレイ管案内管は、サブプレッションチェンバ貫通部に支持される。</p> | <p>サブプレッションチェンバスプレイ管は、外径 114.3mm 及び厚さ 6.0mm のパイプで作られ、直径約 37.9m の円環構造である。</p> <p>サブプレッションチェンバスプレイ管案内管は外径 114.3mm 及び厚さ 6.0mm のパイプで作られ、サブプレッションチェンバスプレイ管とサブプレッションチェンバ貫通部をつなぐ構造である。</p> | <p>(単位：mm)</p> |

2.2 評価方針

サブプレッションチェンバスプレイ管の応力評価は、VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」、VI-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」及びVI-3-2-9「重大事故等クラス2管の強度計算方法」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において重大事故等時における温度、圧力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「5. 評価結果」に示す。

サブプレッションチェンバスプレイ管の構造強度評価フローを図2-1に示す。




図2-1 サブプレッションチェンバスプレイ管の構造強度評価フロー

2.3 適用規格・基準等

適用規格・基準等を以下に示す。

- ・発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））J S M E S N C 1-2005/2007）（以下「設計・建設規格」という。）
- ・発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年10月30日 通商産業省告示第501号）（以下「告示第501号」という。）

2.4 記号の説明

| 記号 | 記号の説明 | 単位 |
|----------|---|--------|
| D | 死荷重, 直径 | —, mm |
| E | 縦弾性係数 | MPa |
| m | 質量 | kg/m |
| P_{SA} | 圧力 (SA後圧力) | —, MPa |
| M_{SA} | 機械的荷重 (SA後機械的荷重) | — |
| S | 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 5 または告示第 5 0 1 号 別表第 6 に定める値 | MPa |
| S_m | 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 1 または告示第 5 0 1 号 別表第 5 に定める値 | MPa |
| S_u | 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 値または告示第 5 0 1 号 別表第 10 に定める値 | MPa |
| S_y | 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 または告示第 5 0 1 号 別表第 9 に定める材料に定める値 | MPa |
| T | 温度 | °C |
| T_{SA} | 温度 (SA後温度) | °C |
| t | 厚さ | mm |
| ν | ポアソン比 | — |

2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は、有効数字 6 桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表 2-2 に示すとおりとする。

表 2-2 表示する数値の丸め方

| 数値の種類 | 単位 | 処理桁 | 処理方法 | 表示桁 |
|--------|------|------------|------|------------|
| 圧力 | MPa | 小数点以下第 3 位 | 四捨五入 | 小数点以下第 2 位 |
| 温度 | °C | — | — | 整数位 |
| 質量 | Kg/m | — | — | 整数位*1 |
| 荷重 | N/m | 有効数字 5 桁目 | 四捨五入 | 有効数字 4 桁*2 |
| 長さ | mm | — | — | 整数位*1 |
| 縦弾性係数 | MPa | 有効数字 4 桁目 | 四捨五入 | 有効数字 3 桁 |
| ポアソン比 | — | — | — | 小数点以下第 1 位 |
| 算出応力 | MPa | 小数点以下第 1 位 | 切上げ | 整数位 |
| 許容応力*3 | MPa | 小数点以下第 1 位 | 切捨て | 整数位 |

注記*1：設計上定める値が小数点以下第 1 位の場合は、小数点以下第 1 位表示とする。

*2：絶対値が 1000 以上のときは、べき数表示とする。

*3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における許容引張応力、設計降伏点及び設計引張強さは、比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切り捨て、整数位までの値とする。

3. 評価部位

サプレッションチェンバースプレイ管の形状及び主要寸法を図 3-1 に、使用材料及び評価部位を表 3-1 に示す。




図 3-1 サプレッションチェンバースプレイ管の形状及び主要寸法

表 3-1 使用材料表

| 評価部位 | 使用材料 | 備考 |
|------------------------------------|-------|-----------|
| サプレッションチェンバ スプレイ管 及びスプレイ管案内管 | STS42 | STS410 相当 |

4. 構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

- (1) サプレッションチェンバスプレイ管の構造強度評価として、サプレッションチェンバスプレイ管に作用する自重及び圧力荷重を用いて、構造強度評価を行う。
- (2) 構造強度評価に用いる寸法は、公称値を用いる。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

サプレッションチェンバスプレイ管の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-1 に示す。

詳細な荷重の組合せは、VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」に従い、対象機器の設置位置等を考慮し決定する。なお、考慮する荷重の組合せは、組み合わせる荷重の大きさを踏まえ、評価上厳しくなる組合せを選定する。

4.2.2 許容応力

サプレッションチェンバスプレイ管の許容応力は、VI-3-2-9「重大事故等クラス 2 管の強度計算方法」に基づき表 4-2 及び表 4-3 に示すとおりとする。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

サプレッションチェンバスプレイ管の使用材料の許容応力評価条件のうち、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-4 及び表 4-5 に示す。

表4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

| 施設区分 | | 機器名称 | 機器等の区分 | 荷重の組合せ | 状態 |
|---------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------|
| 原子炉格納施設 | 圧力低減設備 その他の安全設備 | サプレッションチェンバ スプレイ管 | 重大事故等 クラス2管 | $D + P_{SA} + M_{SA}$ | 重大事故等時 |

表4-2 許容応力（設計・建設規格 PPC-3520）

| 応力分類 | 一次応力 |
|---------|---------------|
| 供用状態 | |
| 重大事故等時* | $1.5 \cdot S$ |

注記*：設計・建設規格の設計条件での許容応力を用いる。

表4-3 許容応力（告示第501号第56条）

| 応力分類 | 一次応力 |
|---------|------|
| 許容応力状態 | |
| 重大事故等時* | S |

注記*：告示第501号の設計条件での許容応力を用いる。

表4-4 設計・建設規格に基づく構造強度評価に用いる使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

| 評価部材 | 材料 | 温度条件 (°C) | | S _m (MPa) | S _y (MPa) | S _u (MPa) | S (MPa) |
|------------------------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | 周囲環境 温度 | 200 | | | | |
| サプレッションチェンバ スプレイ管 及びスプレイ管案内管 | STS42* | 周囲環境 温度 | 200 | — | — | — | 103 |

注記* : STS410 相当

表4-5 告示第501号に基づく構造強度評価に用いる使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

| 評価部材 | 材料 | 温度条件 (°C) | | S _m (MPa) | S _y (MPa) | S _u (MPa) | S (MPa) |
|------------------------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | 周囲環境 温度 | 200 | | | | |
| サプレッションチェンバ スプレイ管 及びスプレイ管案内管 | STS42* | 周囲環境 温度 | 200 | — | — | — | 103 |

注記* : STS410 相当

4.2.4 設計荷重

(1) 重大事故等対処設備としての評価圧力及び評価温度

重大事故等対処設備としての評価圧力については、既工認（参照図書(1)）からの変更がないことから、また、評価温度については、VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」より、それぞれ以下のとおりとする。

圧力 P_{SA} 3.92MPa

温度 T_{SA} 200℃

(2) 死荷重

死荷重* N/m

注記*：管内保有水及びノズルの重量を含めた自重を死荷重とする。

4.3 解析モデル及び諸元

解析モデルの概要を以下に示す。


- a. サプレッションチェンバスペイ管は、3次元はり要素による有限要素解析手法を適用する。解析モデルを図4-1に、機器の諸元について表4-6に示す。
- b. 拘束条件は、以下とする。



- c. 解析コードは「MSC NASTRAN」を使用する。なお、評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

要素数 :

節点数 :



10



注記*1 :

*2 :

拘束記号



サプレッションチェンバ貫通部*1



サプレッションチェンバ補強リングとの結合部*2

図 4-1 解析モデル

表 4-6 機器諸元

| 項目 | 記号 | 単位 | 入力値 |
|-------|-------|------|----------------------|
| 質量 | m | kg/m | <input type="text"/> |
| 温度条件 | T | ℃ | 35 |
| 縦弾性係数 | E | MPa | 202000 |
| ポアソン比 | ν | — | 0.3 |
| 要素数 | — | — | <input type="text"/> |
| 節点数 | — | — | <input type="text"/> |

4.4 計算方法

サプレッションチェンバスプレイ管の応力評価点は、サプレッションチェンバスプレイ管を構成する各部材において、発生応力が最も大きくなる箇所とする。選定した応力評価点を表 4-7 及び図 4-2 に示す。

各評価点は「4.3 解析モデル及び諸元」に示す解析から得られた荷重を用いて評価する。応力計算方法は既工認から変更はなく、参照図書(1)に示すとおりである。

表 4-7 応力評価点

| 応力評価点番号 | 応力評価点 |
|---------|-------------|
| P 1 | スプレイ管 |
| P 2 | スプレイ管えび状の管部 |
| P 3 | スプレイ管ティー部 |
| P 4 | スプレイ管案内管 |




図 4-2 サプレッションチェンバスプレイ管の応力評価点

4.5 計算条件

応力解析に用いる荷重を、「4.2 荷重の組合せ及び許容応力」に示す。

4.6 応力の評価

「4.4 計算方法」で求めた応力が許容応力以下であること。

5. 評価結果

5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

サブプレッションチェンバスプレイ管の重大事故等時の状態を考慮した場合の構造強度評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足している。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価結果を表 5-1 及び表 5-2 に示す。

表 5-1 設計・建設規格に基づく重大事故等時に対する評価結果 (D + P_{SA} + M_{SA})

| 評価対象設備 | 応力評価点 | | 応力分類 | 重大事故等時 | | 判定 | 備考 |
|--------------------------|-------|-------------|------|--------|------|----|----|
| | | | | 算出応力 | 許容応力 | | |
| | | | | MPa | MPa | | |
| サプレッション チェンバ スプレイ管 | P 1 | スプレイ管 | 一次応力 | 38 | 154 | ○ | |
| | P 2 | スプレイ管えび状の管部 | 一次応力 | 62 | 154 | ○ | |
| | P 3 | スプレイ管ティー部 | 一次応力 | 93 | 154 | ○ | |
| | P 4 | スプレイ管案内管 | 一次応力 | 67 | 154 | ○ | |

表 5-2 告示第 5 0 1 号に基づく重大事故等時に対する評価結果 (D + P_{SA} + M_{SA})

| 評価対象設備 | 応力評価点 | | 応力分類 | 重大事故等時 | | 判定 | 備考 |
|--------------------------|-------|-------------|------|--------|------|----|----|
| | | | | 算出応力 | 許容応力 | | |
| | | | | MPa | MPa | | |
| サプレッション チェンバ スプレイ管 | P 1 | スプレイ管 | 一次応力 | 38 | 103 | ○ | |
| | P 2 | スプレイ管えび状の管部 | 一次応力 | 42 | 103 | ○ | |
| | P 3 | スプレイ管ティー部 | 一次応力 | 46 | 103 | ○ | |
| | P 4 | スプレイ管案内管 | 一次応力 | 44 | 103 | ○ | |

6. 参照図書

- (1) 島根原子力発電所第2号機 第2回工事計画認可申請書
IV-3-5-19 「サブプレッションチェンバスプレイ管の強度計算書」