

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(浸水防護施設(方針))

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～No.87は、NS2-他-239改04で整理済みのため省略。						
88	NS2-添3-015-01改04	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.39	表3.2-7 構造計画(床ドレン逆止弁)のうち型式及び概略構造図を強度計算書と同様となるように適正化しました。	2023/2/2	
89	NS2-添3-015-01改04	VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針	P.43	表3.2-9 構造計画(ポンプ及び配管)のうちポンプの概略構造図を最新のものに適正化しました。	2023/2/2	