

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(屋外配管ダクト(B-ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物))

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添2-002-25	屋外配管ダクト(B-ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物)の耐震性についての計算書	P.5	断面図に標高を追記しました。	2023/1/23	
2	NS2-添2-002-25	屋外配管ダクト(B-ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物)の耐震性についての計算書	P.6,7	概略配筋図に標高を追記しました。	2023/1/23	
3	NS2-添2-002-25	屋外配管ダクト(B-ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物)の耐震性についての計算書	P.19,22,25,26,29,30,32,33	B-B断面における解析ケース②及び③を実施する地震動が変更になったため、結果を適正化しました。	2023/1/23	
4	NS2-添2-002-25	屋外配管ダクト(B-ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物)の耐震性についての計算書	P.20,25	C-C断面における解析ケース⑤~⑧を実施する地震動が変更になったため、結果を適正化しました。	2023/1/23	
5	NS2-添2-002-25	屋外配管ダクト(B-ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物)の耐震性についての計算書	P.23,27	C-C断面におけるせん断照査方法を変更したため、結果を適正化しました。	2023/1/23	