

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(浸水防護施設(方針))

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～86はNS2-他-239改03までに整理済みのため省略。						
87	NS2-添2-017-01 改01	VI-2-別添2-1 溢水防護に係る施設の耐震計算の方針	P.12	「3.1 荷重及び荷重の組合せ」について、機器・配管系における屋外タンクに考慮する積雪荷重及び風荷重の記載を追加しました。	2023/1/19	