

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 3-009-01改01
提出年月日	2023 年 2 月 6 日

VI-3-3-7-1-1 ドライウエルの強度計算書

2023 年 2 月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
2.2 評価方針	3
2.3 適用規格・基準等	3
2.4 記号の説明	4
2.5 計算精度と数値の丸め方	5
3. 評価部位	6
4. 構造強度評価	9
4.1 構造強度評価方法	9
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	9
4.3 計算方法	13
4.4 計算条件	16
4.5 応力の評価	16
5. 評価結果	17
5.1 重大事故等対処設備としての評価結果	17
6. 参照図書	20

1. 概要

本計算書は、ドライウエルの強度計算書である。

ドライウエルは、設計基準対象施設のドライウエルを重大事故等クラス2容器として兼用する機器である。

以下、重大事故等クラス2容器として、VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」及びVI-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に基づき、ドライウエルの構造強度評価を示す。

なお、本計算書においては、重大事故等時における荷重に対して、昭和59年9月17日付け59資庁第8283号にて認可された工事計画の添付書類（参照図書(1)，(2)）（以下「既工認」という。）に示す手法に従い構造強度評価を行う。

2. 一般事項

2.1 構造計画

ドライウエルの構造計画を表2-1に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>ドライウェルは EL10100mm 以下においてコンクリートに埋設されており，原子炉建物及び原子炉建物基礎スラブと一体となっている。</p>	<p>上下部半球胴部円筒形の鋼製容器（胴部内径 22800mm，全高 mm）であり，板厚は mm である。</p> <p>ドライウェル主フランジはドライウェルに取り付けられる，板厚 mm の鋼製構造物である。</p>	

2.2 評価方針

ドライウエルの応力評価は、VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」及びVI-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において重大事故等時における温度、圧力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「5. 評価結果」に示す。

ドライウエルの構造強度評価フローを図2-1に示す。




図2-1 ドライウエルの構造強度評価フロー

2.3 適用規格・基準等

適用規格・基準等を以下に示す。

- ・発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。）） J S M E S N C 1-2005/2007）（以下「設計・建設規格」という。）

2.4 記号の説明

記号	記号の説明	単位
A	フランジ外径	mm
B	フランジ内径	mm
C	ボルト穴中心円直径	mm
D	死荷重	—
D_i	直径 ($i = 1, 2, 3$)	mm
g_o	ハブ先端の厚さ	mm
G	ガスケット平均直径	mm
G_i	内側ガスケット中心直径	mm
G_o	外側ガスケット中心直径	mm
ℓ_i	長さ ($i = 1, 2, 3 \dots$)	mm
M_{SA}	機械的荷重 (SA後機械的荷重)	—
P_{SA}	圧力 (SA後圧力)	—, kPa
R	ボルト穴中心円からハブとフランジ背面の交点までの半径方向の距離	mm
R_i	半径 ($i = 1, 2, 3 \dots$)	mm
S	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 3 に定める値	MPa
S_u	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に定める値	MPa
S_y	計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める値	MPa
$S_y (R_T)$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8 に定める材料の 40℃における値	MPa
T_{SA}	温度 (SA後温度)	℃
t_i	厚さ ($i = 1, 2, 3 \dots$)	mm
σ_H	ハブの軸方向応力	MPa
σ_R	フランジの半径方向応力	MPa
σ_R'	ボルト穴の中心円におけるフランジの半径方向応力	MPa
σ_T	フランジの周方向応力	MPa

2.5 計算精度と数値の丸め方

精度は、有効数字 6 桁以上を確保する。

表示する数値の丸め方は表 2-2 に示すとおりとする。

表 2-2 表示する数値の丸め方

数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁
圧力	kPa	—	—	整数位
温度	℃	—	—	整数位
長さ	mm	—	—	整数位 ^{*1}
力	N	有効数字 5 桁目	四捨五入	有効数字 4 桁 ^{*2}
ポアソン比	—	—	—	小数点以下第 1 位
算出応力	MPa	小数点以下第 1 位	切上げ	整数位
許容応力 ^{*3}	MPa	小数点以下第 1 位	切捨て	整数位

注記*1：設計上定める値が小数点以下第 1 位の場合は、小数点以下第 1 位表示とする。

*2：絶対値が 1000 以上のときは、べき数表示とする。

*3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の間における許容引張応力，設計降伏点及び設計引張強さは，比例法により補間した値の小数点以下第 1 位を切り捨て，整数位までの値とする。

3. 評価部位

ドライウェルの形状及び主要寸法を図 3-1 に、使用材料及び評価部位を表 3-1 に示す。





図 3-1 ドライウェルの形状及び主要寸法 (その 1)



- ① ドライウェル主フランジ ② ドライウェル上ふた円筒胴

$$\begin{array}{lllll}
 A = \boxed{} & B = 9220 & C = \boxed{} & D_3 = \boxed{} & G = \boxed{} \\
 G_i = \boxed{} & G_o = \boxed{} & g_0 = \boxed{} & R = \boxed{} & t_6 = \boxed{} \\
 \text{ここに, } G = (G_i + G_o) / 2 & & R = (C - B) / 2 - g_0 & &
 \end{array}$$

(単位 : mm)

図 3-1 ドライウェルの形状及び主要寸法 (その 2)

表 3-1 使用材料表

評価部位	使用材料	備考
ドライウェル	SGV49	SGV480 相当
	SPV50	SPV490 相当
ボルト	SNCM439	—

4. 構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

- (1) ドライウエルの構造強度評価として、ドライウエルに作用する自重及び圧力荷重を用いて、参照図書(1)，(2)に示す既工認の手法に従い構造強度評価を行う。
- (2) 構造強度評価に用いる寸法は、公称値を用いる。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

4.2.1 荷重の組合せ及び供用状態

ドライウエルの荷重の組合せ及び供用状態のうち、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-1 に示す。

詳細な荷重の組合せは、VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」に従い、対象機器の設置位置等を考慮し決定する。なお、考慮する荷重の組合せは、組み合わせる荷重の大きさを踏まえ、評価上厳しくなる組合せを選定する。

4.2.2 許容応力

ドライウエルの許容応力はVI-3-1-5「重大事故等クラス 2 機器及び重大事故等クラス 2 支持構造物の強度計算の基本方針」に基づき、表 4-2 及び表 4-3 に示すとおりとする。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

ドライウエルの使用材料の許容応力評価条件のうち、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-4 に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び供用状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	機器等の区分	荷重の組合せ ^{*1}		供用状態
原子炉格納施設	原子炉格納容器	ドライウエル	重大事故等クラス 2 容器	$D + P_{SA} + M_{SA}$	(V (S) -1) (V (S) -2)	重大事故等時 ^{*2}

注記*1：（ ）内はVI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」における表5-3の荷重の組合せのNo.を示す。

*2：重大事故等時として供用状態Dの許容限界を用いる。

表4ー2 重大事故等クラス2 容器の許容応力

応力分類 供用 状態	一次一般膜応力	一次膜応力＋一次曲げ応力
重大事故 等時*	$2/3 \cdot S_u$	$1.5 \times 2/3 \cdot S_u$

注記＊：重大事故等時として供用状態Dの許容限界を用いる。

表4ー3 重大事故等クラス2 耐圧部テンションボルトの許容応力

応力分類 供用 状態	平均引張応力
重大事故 等時*	$2/3 \cdot S_u$

注記＊：重大事故等時として供用状態Dの許容限界を用いる。

表4ー4 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (℃)		S (MPa)	S _y (MPa)	S _u (MPa)	S _y (R T) (MPa)
ドライウエル	SGV49 ^{*1}	周囲環境 温度	200	—	—	422	—
	SPV50 ^{*2}	周囲環境 温度	200	—	—	545	—
ボルト	SNCM439	周囲環境 温度	200	—	—	865	—

注記＊1：SGV480 相当

＊2：SPV490 相当



4.2.4 設計荷重

(1) 重大事故等対処設備としての評価圧力及び評価温度

重大事故等対処設備としての評価圧力及び評価温度は、VI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」より、以下のとおりとする。

内圧 P_{SA} 853 kPa (SA後)
温度 T_{SA} 200 °C (SA後)

(2) 死荷重

- a. ドライウエルの自重  N
b. ウエルディングパッド支持荷重  N

4.3 計算方法

4.3.1 応力評価点

ドライウエルの応力評価点は、ドライウエルを構成する部材の形状及び荷重伝達経路を考慮し、発生応力が大きくなる部位を選定する。選定した応力評価点を表 4-5 及び図 4-1 に示す。

表 4-5 応力評価点

応力評価点番号	応力評価点
P 1	ドライウエル上ふた球形部とナックル部の接合部
P 2	円筒部とナックル部の接合部
P 3	ナックル部と球形部の接合部
P 4	球形部の板厚変化部
P 5	球形部と円筒部の接合部
P 6	円筒部
P 7	円筒部と球形部の接合部
P 8	基部
P 9	ドライウエル主フランジ
P 1 0	ボルト




図 4-1 ドライウェルの応力評価点 (その 1)




図 4-1 ドライウェルの応力評価点 (その 2)

4.3.2 応力計算方法

応力計算方法は既工認から変更はなく，参照図書(1)，(2)に示すとおりである。

評価の概要を以下に示す。

応力評価点 P 1 ～ P 8 は，既工認の各荷重による応力に圧力比を乗じて評価する。

応力評価点 P 9，P 10 は，J I S B 8 2 6 5 (2003)「圧力容器の構造—一般事項」附属書 3 (規定)「圧力容器のボルト締めフランジ」及び附属書 5 (規定)「金属面接触フランジ」に基づいて評価する。

4.4 計算条件

応力計算に用いる荷重を，「4.2 荷重の組合せ及び許容応力」に示す。

4.5 応力の評価

「4.3 計算方法」で求めた応力が許容応力以下であること。

5. 評価結果

5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

ドライウエルの重大事故等時の状態を考慮した場合の構造強度評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足している。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価結果を表 5-1 に示す。

表 5-1 重大事故等時に対する評価結果 (D + P_{SA} + M_{SA}) (その 1)

評価対象設備	評価部位		応力分類	重大事故等時		判定	荷重の 組合せ*	備考
				算出応力	許容応力			
				MPa	MPa			
ドライウエル	P 1	ドライウエル上ふた球形部 とナックル部の接合部	一次膜応力＋一次曲げ応力	223	422	○	(V (S) -1)	
	P 2	円筒部とナックル部の 接合部	一次膜応力＋一次曲げ応力	202	422	○	(V (S) -1)	
	P 3	ナックル部と球形部の 接合部	一次膜応力＋一次曲げ応力	374	545	○	(V (S) -1)	
	P 4	球形部の板厚変化部	一次膜応力＋一次曲げ応力	144	545	○	(V (S) -1)	
	P 5	球形部と円筒部の接合部	一次膜応力＋一次曲げ応力	222	545	○	(V (S) -1)	
	P 6	円筒部	一次一般膜応力	289	363	○	(V (S) -1)	
			一次膜応力＋一次曲げ応力	289	545	○	(V (S) -1)	
	P 7	円筒部と球形部の接合部	一次膜応力＋一次曲げ応力	222	545	○	(V (S) -1)	
	P 8	基部	一次膜応力＋一次曲げ応力	144	545	○	(V (S) -1)	

注記＊：() 内はVI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」における表 5-3 の荷重の組合せの No. を示す。

表 5-1 重大事故等時に対する評価結果 (D+P_{SA}+M_{SA}) (その 2)

評価対象設備	評価部位		応力分類		重大事故等時		判定	荷重の 組合せ*	備考
					算出応力	許容応力			
					MPa	MPa			
ドライウエル	P 9	ドライ ウエル主 フランジ	ハブの軸方向応力	σ_H	37	422	○	(V (S) -1)	
			ボルト穴の中心円における フランジの半径方向応力	$\sigma_{R'}$	185	281	○	(V (S) -1)	
			フランジの半径方向応力	σ_R	6	281	○	(V (S) -1)	
			フランジの周方向応力	σ_T	1	281	○	(V (S) -1)	
			組合せ応力	$(\sigma_H + \sigma_R) / 2$	22	281	○	(V (S) -1)	
				$(\sigma_H + \sigma_T) / 2$	19	281	○	(V (S) -1)	
	P 1 0	ボルト	平均引張応力		397	576	○	(V (S) -1)	

注記* : () 内はVI-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」における表 5-3 の荷重の組合せの No. を示す。

6. 参照図書

- (1) 島根原子力発電所第2号機 第2回工事計画認可申請書
IV-3-5-1「ドライウエルの強度計算書」
- (2) 島根原子力発電所第2号機 第2回工事計画認可申請書
IV-3-4-1「原子炉格納容器胴の基本板厚計算書」