

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(技術基準要求機器リスト及び設定根拠(別添))

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
1	2022/12/20	NS2-補-019改 改01	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)	P.7	放射性物質吸着材の重量が変更になっているが、樹の大きさの変更理由を踏まえて、重量の変更前後の考え方について説明すること。	2023/1/31	放射性物質吸着材の設置箇所である雨水排水路集水樹の寸法変更理由及び重量変更の考え方を追記しました。また、設置箇所の寸法及び重量の設計変更内容を追記しました。	NS2-補-019改02「工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)」P.1～3	
2	2023/1/31	NS2-補-019改 02	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)	P.2,3	表2の雨水排水路集水樹の寸法と表3のユニット体積との関係性について説明すること。また、変更前後のユニット体積の相違理由についても説明すること。	今回回答	注記*6として、雨水排水路集水樹の寸法とユニット体積との関係性及びユニット体積の設計における考え方を追記しました。また、変更前後のユニット体積の相違理由として、2.(2)b)に追記しました。	NS2-補-019改04「工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)」P.2,4	
3	2023/1/31	NS2-補-019改 02	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)	P.1	雨水排水路集水樹の位置や排水経路の変更、重量の変更理由について、詳細に説明すること。(雨水排水路集水樹の設置目的・用途含む)	今回回答	「1.概要」、注記*1、*2及び*3として、雨水排水路集水樹の位置や排水経路の変更内容、重量の変更理由について、雨水排水路集水樹の設置目的・用途を含めて追記しました。	NS2-補-019改04「工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)」P.1,2	
4	2023/1/31	NS2-補-019改 02	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)	P.4	設計進捗に伴って変更した排水経路について、見直した理由について説明すること。	今回回答	注記*2として、設計進捗に伴って変更した排水経路の見直し理由を追記しました。	NS2-補-019改04「工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)」P.2	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(技術基準要求機器リスト及び設定根拠(別添))

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～No.304は、NS2-他-301改01で整理済みのため省略。						
305	NS2-補-019改04	工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)	P.2	注記*4として、設置作業時間に関する補足を追記しました。	2023/2/10	
306	NS2-補-019改04	工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)	P.3	表2について、各設置箇所の変更前後の体積を追記しました。また、追記に伴い、構成を見直しました。	2023/2/10	
307	NS2-補-019改04	工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)	P.4	表3の名称を修正しました。(下線部参照) (旧)表3 重量 設計変更内容 (新)表3 放射性物質吸着材 設計変更内容	2023/2/10	
308	NS2-補-019改04	工事計画に係る補足説明資料(設備別記載事項の設定根拠に関する説明書)	P.5	図11に方位及び既設/新設の追記並びに旧:雨水排水路集水柵の残置について明示しました。また、凡例を修正しました。	2023/2/10	