

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(ガスタービン発電機建物の地震応答計算書)

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-補-024-07改01	ガスタービン発電機建物の地震応答計算書に関する補足説明資料	P.7	表2-1の誘発上下動の項目を削除しました。	2023/2/17	
2	NS2-補-024-07改01	ガスタービン発電機建物の地震応答計算書に関する補足説明資料	P.22	スケルトン曲線の算定プロセスについて、通りごとの諸元をせん断断面積で重み付け平均し算出している旨の記載を追加しました。	2023/2/17	
3	NS2-補-024-07改01	ガスタービン発電機建物の地震応答計算書に関する補足説明資料	P.105	機器・配管系への影響については別紙5に示す旨の記載を追加しました。	2023/2/17	