

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 2-006-67改01
提出年月日	2023年2月20日

VI-2-6-7-1-4 スクラバ容器温度の耐震性についての計算書

2023年2月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
2.2 評価方針	3
2.3 適用規格・基準等	3
3. 評価部位	4
4. 機能維持評価	4
4.1 機能維持評価用加速度	4
4.2 機能確認済加速度	5
5. 評価結果	6
5.1 重大事故等対処設備としての評価結果	6

1. 概要

本計算書は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針に基づき、スクラバ容器温度が設計用地震力に対して十分な電気的機能を維持できることを説明するものである。

スクラバ容器温度は、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、重大事故等対処設備としての電気的機能維持評価を示す。

2. 一般事項

2.1 構造計画

スクラバ容器温度の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>検出器は、スクラバ容器に直接取り付けられた熱電対座にボルトを用いて固定する。</p>	<p>熱電対</p>	<p>(単位：mm)</p>

2.2 評価方針

スクラバ容器温度の機能維持評価は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した電氣的機能維持の方針に基づき、機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下であることを、「4. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「5. 評価結果」に示す。

スクラバ容器温度の耐震評価フローを図 2-1 に示す。

スクラバ容器温度は、小型で軽量であり十分に剛性が高いとみなせるため、固有周期の計算は省略し、据付位置の設計用震度を適用した評価を実施する。

なお、VI-2-9-4-7-1-2「第1ベントフィルタ スクラバ容器の耐震性についての計算書」にて示すとおり、スクラバ容器の固有周期は、0.05 秒以下であり、剛構造であることを確認していることから、スクラバ容器の据付場所における設計用震度を適用する。




図 2-1 スクラバ容器温度の耐震評価フロー

2.3 適用規格・基準等

本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。

- ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984 ((社) 日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987 ((社) 日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版 ((社) 日本電気協会)

3. 評価部位

スクラバ容器温度は、スクラバ容器に直接取り付けられた熱電対座に挿入され固定されることから、スクラバ容器が支持している。スクラバ容器の構造強度評価はVI-2-9-4-7-1-2「第1ベントフィルタ スクラバ容器の耐震性についての計算書」にて実施しているため、本計算書では、スクラバ容器の地震応答解析結果を用いたスクラバ容器温度の電氣的機能維持評価について示す。

4. 機能維持評価

スクラバ容器温度の電氣的機能維持評価について、以下に示す。

4.1 機能維持評価用加速度

スクラバ容器温度はスクラバ容器に直接取り付けられた熱電対座に挿入され固定されることから、機能維持評価用加速度は、VI-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき、設計用震度Ⅱ（基準地震動 S_s ）により定まる加速度とする。機能維持評価用加速度を表4-1に示す。

表4-1 機能維持評価用加速度 (×9.8m/s²)

機器名称	対象機器設置箇所 (m)	方向	機能維持評価用加速度
スクラバ容器温度	第1ベントフィルタ格納槽 EL 2.7*	水平	3.48
		鉛直	3.39

注記*：基準床レベルを示す。

4.2 機能確認済加速度

スクラバ容器温度の機能確認済加速度には、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、同形式の検出器単体の正弦波加振試験において電気的機能の健全性を確認した加速度を適用する。

機能確認済加速度を表 4-2 に示す。

表 4-2 機能確認済加速度 (×9.8m/s²)

機器名称	方向	機能確認済加速度
スクラバ容器温度	水平	<input type="text"/>
	鉛直	<input type="text"/>

5. 評価結果

5.1 重大事故等対処設備としての評価結果

スクラバ容器温度の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。機能維持評価用加速度は機能確認済加速度以下であり、設計用地震力に対して電氣的機能が維持されていることを確認した。

(1) 機能維持評価結果

電氣的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

【スクラバ容器温度の耐震性についての計算結果】

1. 重大事故等対処設備

1.1 電氣的機能維持の評価結果

(×9.8m/s²)

		機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度
スクラバ容器温度	水平方向	3.48	<input type="text"/>
	鉛直方向	3.39	<input type="text"/>

注記*：機能維持評価用加速度は、VI-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき、設計用震度Ⅱ（基準地震動S_s）により定まる加速度とする。

機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。