

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 2-009-36
提出年月日	2023年2月22日

VI-2-9-4-5-4-1 管の耐震性についての計算書
(窒素ガス代替注入系)

2023年2月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. 概要	1
2. 概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1 概略系統図	2
2.2 鳥瞰図	4
3. 計算条件	10
3.1 計算方法	10
3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態	11
3.3 設計条件	12
3.4 材料及び許容応力	22
3.5 設計用地震力	23
4. 解析結果及び評価	24
4.1 固有周期及び設計震度	24
4.2 評価結果	31
4.2.1 管の応力評価結果	31
4.2.2 支持構造物評価結果	32
4.2.3 弁の動的機能維持の評価結果	33
4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	34

1. 概要

本計算書は、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法 添付資料-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、窒素ガス代替注入系の管、支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度を有し、動的機能を維持できることを説明するものである。

計算結果の記載方法は、以下に示すとおりである。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、全10モデルのうち、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち、種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。

(3) 弁


機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として、弁型式別に評価結果を記載する。

2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例

記 号	内 容
	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
	工事計画記載範囲外の管、又は工事計画記載範囲の管のうち 本系統の管であって計算書作成対象範囲外の管 及び 他系統の管であって系統の概略を示すために表記する管
	鳥瞰図番号（代表モデル）
	鳥瞰図番号（代表モデル以外）
	アンカ
[管クラス]	
DB1	クラス 1 管
DB2	クラス 2 管
DB3	クラス 3 管
DB4	クラス 4 管
SA2	重大事故等クラス 2 管
SA3	重大事故等クラス 3 管
DB1/SA2	重大事故等クラス 2 管であってクラス 1 管
DB2/SA2	重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 管
DB3/SA2	重大事故等クラス 2 管であってクラス 3 管
DB4/SA2	重大事故等クラス 2 管であってクラス 4 管



[注] 太線範囲の管クラス : SA2

窒素ガス代替注入系概略系統図

2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

記 号	内 容
— (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(SA)」、設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(DB)」とする。)
— (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
- - - (破線)	工事計画記載範囲外の管、又は工事計画記載範囲の管のうち 本系統 の管であって 計算書作成対象範囲外 の管及び 他系統 の管であつて解析モデルの概略を示すために表記する管
●	質点
○×	アンカ
	レストレイント
	レストレイント（斜め拘束の場合）
	スナッバ
	スナッバ（斜め拘束の場合）
	ハンガ
	リジットハンガ
	拘束点の地震による相対変位量(mm) (＊は評価点番号、矢印は拘束方向を示す。また、□内に変位量を記載する。なお、S _s 機能維持の範囲はS _s 地震動による変位量のみを記載する。)
注：鳥瞰図中の寸法の単位はmmである。	

鳥瞰図

ANI-R-3SP(SA)

鳥瞰図

ANI-R-5SP (SA) (2/4)

∞

鳥瞰図

ANI-R-5SP (SA) (3/4)

3. 計算条件

3.1 計算方法

管の構造強度評価は、基本方針に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは「HISAP」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類 ^{*1}	設備分類 ^{*2}	機器等の区分	耐震重要度分類	荷重の組合せ ^{*3, *4}	許容応力状態 ^{*5}
原子炉格納施設	放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備	窒素ガス代替注入系	S A	常設／緩和	重大事故等 クラス2管	—	I L + S s	IV A S
							II L + S s	
							V L (L) + S d ^{*6, *7, *8}	V A S
							V L (L L) + S s ^{*6, *9}	
							V L + S s ^{*10}	

注記*1 : S Aは重大事故等対処設備を示す。

*2 : 「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

*3 : 運転状態の添字Lは荷重、(L)は荷重が長期間作用している状態、(L L)は(L)より更に長期的に荷重が作用している状態を示す。

*4 : 許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

*5 : 許容応力状態V A Sは許容応力状態IV A Sの許容限界を使用し、許容応力状態IV A Sとして評価を実施する。

*6 : 原子炉格納容器バウンダリにおいて考慮する。

*7 : 原子炉格納容器バウンダリは、事象の進展によっては、重大事故等時の最大荷重の発生タイミングが遅くなる可能性があることから、保守的に重大事故等時の最大荷重とS d 地震力の組合せを考慮する。

*8 : 原子炉格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用しない場合）における荷重条件を適用する。

*9 : 原子炉格納容器過圧・過温破損（残留熱代替除去系を使用する場合）における荷重条件を適用する。

*10 : 原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリを除く設備は必ずしも重大事故等時の荷重の時間履歴を詳細に評価しないことから、重大事故等時の最大荷重とS s 地震力の組合せを考慮する。

3.3 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 ANI-R-3SP

管番号	対応する評価点	許容応力状態	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)
1	1A~19W	III A S	—	—
		IV A S	0.93	66
		V A S	0.93	66
2	20W~29W	III A S	—	—
		IV A S	0.93	200
		V A S	0.93	200
3	30W~32W	III A S	—	—
		IV A S	0.93	200
		V A S	0.93	200
4	33W~34W	III A S	—	—
		IV A S	0.853	200
		V A S	0.853	200
5	35W~40W	III A S	—	—
		IV A S	0.853	200
		V A S	0.853	200
6	40W~41	III A S	—	—
		IV A S	0.853	200
		V A S	0.853	200
7	41~45W	III A S	—	—
		IV A S	0.853	200
		V A S	0.853	200

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図 ANI-R-3SP

管番号	対応する評価点	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度 分類	縦弾性係数 (MPa)
1	1A～19W	60.5	5.5	STPT410	—	201667
2	20W～29W	60.5	5.5	STPT410	—	201667
3	30W～32W	60.5	5.5	STPT410	—	200400
4	33W～34W	60.5	5.5	STPT410	—	200400
5	35W～40W	27.2	3.9	STPT410	—	200400
6	40W～41	27.2	3.9	S25C	—	200400
7	41～45W	27.2	3.9	SUS316LTP	—	191800

配管の付加質量

鳥瞰図 ANI-R-3SP

質量	対応する評価点
	501~7W, 11~1201

弁部の質量

鳥 瞰 図 ANI-R-3SP

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	19W~20W, 29W~30W		32W~33W

弁部の寸法

鳥 瞰 図 ANI-R-3SP

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
19W~20W				29W~30W			
32W~33W							

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図 ANI-R-3SP

支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N·mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1A						
** 8 **						
8						
** 13 **						
13						
** 16 **						
16						
** 21 **						
21						
** 31 **						
31						
46N						

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 ANI-R-5SP

管番号	対応する評価点	許容応力状態	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)
1	1A~160A	III A S	—	—
		IV A S	0.93	66
		V A S	0.93	66

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥　瞰　図　ANI-R-5SP

管番号	対応する評価点	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度 分類	縦弾性係数 (MPa)
1	1A～160A	60.5	5.5	STPT410	—	201667

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図 ANI-R-5SP

支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N·mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1A						
6						
8						
14						
18						
22						
26						
36						
41						
47						
50						
55						
** 55 **						
59						
64						
73						
78						
84						
89						
93						
100						
104						
110						
** 110 **						
117						
122						
** 122 **						
125						

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図 ANI-R-5SP

支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N·mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
** 125 **						
131						
** 131 **						
136						
** 136 **						
139						
143						
149						
154						
** 154 **						
160A						

3.4 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材 料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa)			
		S _m	S _y	S _u	S
STPT410	66	—	231	407	—
STPT410	200	—	207	404	—
S25C	200	—	218	406	—
SUS316LTP	200	—	120	407	—

3.5 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答スペクトル及び等価繰り返し回数を下表に示す。

なお、設計用床応答スペクトルは、VI-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき設定したものを用いる。減衰定数は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。等価繰り返し回数は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき設定したものを用いる。

鳥瞰図	建物・構築物	標高	減衰定数 (%)	等価繰り返し回数	
				S d	S s
ANI-R-3SP	原子炉建物				
ANI-R-5SP	原子炉建物				

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥瞰図 ANI-R-3SP

適用する地震動等		基準地震動 S s		
モード ^{*1}	固有周期 (s)	応答水平震度		応答鉛直震度
		X方向	Z方向	Y方向
1 次				
動的震度 ^{*2, *3}				

注記*1：固有周期が0.050 s 以上のモードを示す。0.020 s 以上0.050 s 未満のモードに対しては、最大応答加速度又はこれを上回る震度を適用する。なお、1次固有周期が0.050s未満である場合は、1次モードのみを示す。

*2：設計用震度Ⅱ(基準地震動 S s)

*3：最大応答加速度を1.2倍した震度

代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次頁以降に示す。

代表的振動モード図 (1次)

固有周期及び設計震度

鳥瞰図 ANI-R-5SP

適用する地震動等		基準地震動 S s		
モード ^{*1}	固有 周期 (s)	応答水平震度 ^{*2}		応答鉛直 震度 ^{*2}
		X方向	Z方向	Y方向
1 次				
動的震度 ^{*3, *4}				

注記*1：固有周期が0.050 s 以上のモードを示す。0.020 s 以上0.050 s 未満のモードに対しても、最大応答加速度又はこれを上回る震度を適用する。なお、1次固有周期が0.050 s未満である場合は、1次モードのみを示す。

*2：設計用床応答スペクトルⅡ（基準地震動 S s）により得られる震度

*3：設計用震度Ⅱ（基準地震動 S s）

*4：最大応答加速度を1.2倍した震度

各モードに対応する刺激係数

鳥瞰図 ANI-R-5SP

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				

注記* : モード質量を正規化するモードベクトルを用いる。

代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次頁以降に示す。

代表的振動モード図 (1次)

4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

重大事故等クラス2管

許容応力 状態	最大応力区分(許容応力)	鳥瞰図 番号	最大応力 評価点	応力評価		疲労評価 疲労累積係数 U S s
				計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	
IVAS	一次応力 S p r m($0.9 \cdot S_u$)	ANI-R-5SP	87W	114	366	—
	一次+二次応力 S n ($2 \cdot S_y$)	ANI-R-3SP	35W	191	414	—
VAS	一次応力 S p r m($0.9 \cdot S_u$)	ANI-R-5SP	87W	114	366	—
	一次+二次応力 S n ($2 \cdot S_y$)	ANI-R-3SP	35W	191	414	—

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果（荷重評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	評価結果		
					計算荷重 (kN)	許容荷重(kN)	
						一次評価 ^{*1}	二次評価 ^{*2}
—	メカニカルスナッパ	—	VI-2-1-12 「配管及び支持構造物の耐震計算について」参照	—	—	—	—
—	オイルスナッパ	—		—	—	—	—
—	ロッドレストレイント	—		—	—	—	—
—	スプリングハンガ	—		—	—	—	—
—	コンスタントハンガ	—		—	—	—	—
—	リジットハンガ	—		—	—	—	—

注記*1：あらかじめ設定した設計上の基準値を許容荷重として実施する評価

*2：計算荷重があらかじめ設定した設計上の基準値を超過した箇所に対して、JEAG4601に定める許容限界を満足する範囲内で新たに設定した設計上の基準値を許容荷重として実施する評価。なお、一次評価を満足する場合は「—」と記載する。

支持構造物評価結果（応力評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	支持点荷重						評価結果		
					反力(kN)			モーメント(kN・m)			応力 分類	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)
					Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz			
RE-ANI-201	レストレイント	ラグ	SGV410	100	2	2	5	—	—	—	組合せ	70	139
AN-ANI-119	アンカ	ラグ	SGV410	100	3	1	1	1	1	1	組合せ	65	139

4.2.3 弁の動的機能維持の評価結果

下表に示すとおり水平及び鉛直方向の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は水平及び鉛直方向を合成した機能維持評価用加速度が動作機能確認済加速度以下かつ計算応力が許容応力以下である。

弁番号	形式	要求機能 ^{*1}	機能維持評価用加速度 (×9.8m/s ²)			機能確認済加速度 (×9.8m/s ²)		詳細評価 ^{*2, *3}					
			水平	鉛直	合成 ^{*3, *4}	水平	鉛直	水平	鉛直	評価部位	応力分類	計算応力	許容応力
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注記*1：弁に要求される機能に応じて以下を記載する。

α (S s) : 基準地震動 S s, 弾性設計用地震動 S d 時に動的機能が要求されるもの

β (S s) : 基準地震動 S s, 弾性設計用地震動 S d 後に動的機能が要求されるもの

*2 : 水平又は鉛直方向の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過する場合は詳細評価を実施し, 水平及び鉛直方向を合成した機能維持評価用加速度が動作機能確認済加速度の最小値以下かつ計算応力が許容応力以下であることを確認する。

*3 : 詳細評価対象外の場合は「—」と記載する。

*4 : 水平及び鉛直方向の機能維持評価用加速度をベクトル和により合成した値であり, 詳細評価を実施する場合に使用する。

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管

No	鳥瞰図番号	許容応力状態IV A S									
		一次応力評価					一次+二次応力評価				
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	疲労累積 係数
1	ANI-R-1SP	74	106	366	3.45	—	74	201	462	2.29	—
2	ANI-R-2SP	9W	98	366	3.73	—	9W	186	462	2.48	—
3	ANI-R-3SP	13	38	366	9.63	—	35W	191	414	2.16	—
4	ANI-R-4SP	72	95	366	3.85	—	72	179	462	2.58	—
5	ANI-R-5SP	87W	114	366	3.21	○	87W	199	462	2.32	—
6	ANI-R-6SP	7W	28	363	12.96	—	24W	175	414	2.36	—
7	ANI-R-7SP	64W	95	366	3.85	—	64W	182	462	2.53	—
8	ANI-R-8SP	141	97	366	3.77	—	141	186	462	2.48	—
9	ANI-R-9SP	12	101	366	3.62	—	48	186	462	2.48	—
10	ANI-R-10SP	198W	112	366	3.26	—	198W	209	462	2.21	—

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

重大事故等クラス2管

No	鳥瞰図番号	許容応力状態 V A S									
		一次応力評価					一次+二次応力評価				
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	疲労累積 係数
1	ANI-R-1SP	74	106	366	3.45	—	74	201	462	2.29	—
2	ANI-R-2SP	9W	98	366	3.73	—	9W	186	462	2.48	—
3	ANI-R-3SP	13	38	366	9.63	—	35W	191	414	2.16	—
4	ANI-R-4SP	72	95	366	3.85	—	72	179	462	2.58	—
5	ANI-R-5SP	87W	114	366	3.21	○	87W	199	462	2.32	—
6	ANI-R-6SP	7W	28	363	12.96	—	24W	175	414	2.36	—
7	ANI-R-7SP	64W	95	366	3.85	—	64W	182	462	2.53	—
8	ANI-R-8SP	141	97	366	3.77	—	141	186	462	2.48	—
9	ANI-R-9SP	12	101	366	3.62	—	48	186	462	2.48	—
10	ANI-R-10SP	198W	112	366	3.26	—	198W	209	462	2.21	—