

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(中央制御室遮蔽(1, 2号機共用)の耐震性についての計算書)

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添2-008-20	VI-2-8-4-3 中央制御室遮蔽(1, 2号機共用)の耐震性についての計算書	P.2,3	資料の修正に伴い, 目次のページ番号を修正しました。	2023/2/27	
2	NS2-添2-008-20	VI-2-8-4-3 中央制御室遮蔽(1, 2号機共用)の耐震性についての計算書	P.13	地盤のS波速度 V_s 及びP波速度 V_p の不確かさは, VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づいて設定していることを追記しました。	2023/2/27	
3	NS2-添2-008-20	VI-2-8-4-3 中央制御室遮蔽(1, 2号機共用)の耐震性についての計算書	P.34	図4-5を力学モデルとして正確な記載となるように修正しました。	2023/2/27	
4	NS2-添2-008-20	VI-2-8-4-3 中央制御室遮蔽(1, 2号機共用)の耐震性についての計算書	P.38,40	耐震壁について, 地震時面内せん断応力度による必要鉄筋比並びに地震時曲げモーメント及び軸力による必要鉄筋比の算定方法を追記しました	2023/2/27	
5	NS2-添2-008-20	VI-2-8-4-3 中央制御室遮蔽(1, 2号機共用)の耐震性についての計算書	P.42	以下の記載を訂正しました。(下線部参照) (旧)地震時土圧 (新)土圧	2023/2/27	