

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(地震荷重と風荷重の組合せについて)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-補-025-24改01	地震荷重と風荷重の組合せについて	P.2	速度圧の算定条件である建物高さについて、制御室建物における高さの考え方に関する注記を追記しました。	2023/3/6	