

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添2-014-12	VI-2-11-2-6-1 ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書	全般	建物名称の変更に伴い「燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備」を「ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備」に適正化しました。	2023/2/6	
2	NS2-補-025-20改01	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別紙1-3	剛性評価について、各構面の2次元フレームモデルに水平力(単位荷重)を与え、荷重-変形関係から算出する旨を追記しました。	2023/3/17	
3	NS2-補-025-20改01	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別紙1-2, 別紙1-6~1-8	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の排気筒への固定状況が分かるよう図2-3~図2-5を追加しました。	2023/3/17	