

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(設計及び工事に係る品質マネジメントシステム)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への反映箇所	備考
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁					
1	2022/12/8	NS2-添1-079(比)	比較表(VI-1-10-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.76	「別表2 品質保証ランク」及び「別表3 調達対象物のグレード分けに応じた管理項目」に関して、機電設備関係のB、Cランクに該当するものとして土木建築関係のⅡランクとされていることについて、問題ないことの根拠を説明すること。	2023/2/16	備考欄に、機電設備関係のB、Cランクに該当するものとして土木建築関係のⅡランクとされていることが問題ないことの根拠を記載しました。	NS2-添1-079改01(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)」P.76	
2	2022/12/8	NS2-添1-079(比)	比較表(VI-1-10-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.40	検査総括責任者の検査体制について、検査業務に支障がないことの説明を適切な箇所に追記して説明すること。また、品質保証部長が兼務している理由についても説明すること。	2023/2/16	備考欄に、検査総括責任者の検査体制が検査業務に支障ないこと及び品質保証部長が兼務している理由を記載しました。	NS2-添1-079改01(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)」P.40,45	
3	2023/2/16	NS2-添1-079改01(比)	別添資料	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.40	検査総括と品質保証を品質保証部長が兼務している理由を先行プラントの体制を踏まえて説明すること。	今回回答	備考欄に、検査総括責任者と品質保証活動の総括を品質保証部長が兼務している理由を先行プラントとの体制の違いを踏まえて記載しました。	NS2-添1-079改02(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)」P.40	
4	2023/2/16	NS2-添1-079改01	別添資料	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.45	品質保証部長の活動内容を先行プラントの記載を踏まえて説明すること。	今回回答	使用前事業者検査の体制として品質保証部長の活動内容を記載しました。	NS2-添1-079改02「VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」P.36 NS2-添1-079改02(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)」P.45 NS2-補-003改02「工事計画に係る補足説明資料(設計及び工事に係る品質マネジメントシステム)」P.36(通し頁P.48)	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(設計及び工事に係る品質マネジメントシステム)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～322については、NS2-他-305で整理済みのため省略。						
323	NS2-添1-079改02	VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	P.36	使用前事業者検査の体制として品質保証部長の活動内容を記載しました。また、d以降の項番号を訂正しました。 (旧)記載なし (新)d. 品質保証部長 品質保証部長は、品質管理上の観点から、検査内容等への指導・助言を行う。	2023/3/28	
324	NS2-添1-079改02(比)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.19,40,48,49	文章中の「*」を上付きに訂正しました。	2023/3/28	
325	NS2-添1-079改02(比)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.40	備考欄に、検査総括責任者と品質保証活動の総括を品質保証部長が兼務している理由を先行プラントとの体制の違いを踏まえて記載しました。 ・先行プラントと組織体制が異なり、品質保証部に検査総括担当と品質保証担当が属する。このため、検査全体を総括する検査総括責任者を品質保証部長が務めることを社内手順に定め、発電所長が承認している	2023/3/28	