

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(耐震性についての計算書:1号機取水槽ピット部及び1号機取水槽漸拡ダクト部底版の耐震性についての計算書)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別, 目録番号	図書名称	該当頁					
詳細設計 申送り事項 No.139	審査会合 (R2.7.14)	-	設置許可まとめ 資料5条	添付資料29 1号炉取水槽流 路縮小工について	5条-別添 1-添付29- 21	取水槽の漸拡ダクト部の立坑の水位評価について、管路計算の条件として漸拡ダクト部の形状保持が前提となるのであれば、漸拡ダクト部が形状保持できている状態を確認し、必要であれば詳細設計段階で漸拡ダクト部の評価結果を説明すること。	後日回答			(分類【E】)

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:1号機取水槽ピット部及び1号機取水槽漸拡ダクト部底版の耐震性についての計算書)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-補-027-10-104改01	1号機取水槽ピット部及び1号機取水槽漸拡ダクト部底版の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	全般	対策工として漸拡ダクト部充填コンクリートを打設することを前提とした資料構成としました。	2023/3/23	