

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(浸水防護施設(方針))

| No.                               | 図書番号             | 図書名称                              | 該当頁        | 適正化内容  | 提出年月日     | 備考 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|----|
| No.1～143は、NS2-他-239改06で整理済みのため省略。 |                  |                                   |            |  |           |    |
| 144                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.5        | 誤記を適正化しました。(下線部参照)<br>(旧)多重鋼管杭擁壁<br>(新)多重鋼管杭式擁壁                      | 2023/3/23 |    |
| 145                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.11,12    | 防波壁に設置する漂流物対策工について、性能目標としておおむね弾性にとどまることを確認する方針としたことから、記載を適正化しました。    | 2023/3/23 |    |
| 146                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.27       | 屋外排水路逆止弁の構造設計、評価方針の記載を適正化しました。                                       | 2023/3/23 |    |
| 147                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.28       | 表3.2-4 構造計画(屋外排水路逆止弁)(1/2)の記載を適正化しました。                               | 2023/3/23 |    |
| 148                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.29       | 表3.2-4 構造計画(屋外排水路逆止弁)(2/2)の図を適正化しました。                                | 2023/3/23 |    |
| 149                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.30       | a.取水槽除じん機エリア防水壁の主体構造に「はり」を追記しました。                                    | 2023/3/23 |    |
| 150                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.31       | 表3.2-5-1の主体構造に「はり」を追記しました。   | 2023/3/23 |    |
| 151                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.32       | 表3.2-5-1の説明図に「取水槽外側」、「取水槽内側」を追記しました。                                 | 2023/3/23 |    |
| 152                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.44       | 表3.2-8のうち配置図を最新化しました。  | 2023/3/23 |    |
| 153                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.50,51    | 誤記を修正しました。(下線部参照)<br>(旧)または<br>(新)又は                                 | 2023/3/23 |    |
| 154                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.56       | 荷重の組合せについて、余震荷重の記載を追記しました。   | 2023/3/23 |    |
| 155                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.59       | 表4.1-1(3/3)において誤記を修正しました。  | 2023/3/23 |    |
| 156                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.66       | 表4.1-2(3/5) 津波防護に関する施設の強度計算における荷重の組合せの記載を適正化しました。                    | 2023/3/23 |    |
| 157                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.69,71,73 | 防波壁に設置する漂流物対策工について、性能目標としておおむね弾性にとどまることを確認する方針としたことから、記載を適正化しました。    | 2023/3/23 |    |
| 158                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.71       | 誤記について、以下のとおり修正しました。(下線部参照)<br>(旧)漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)<br>(新)漂流物対策工(鋼材) | 2023/3/23 |    |
| 159                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.77       | (4) 屋外排水路逆止弁の記載を適正化しました。   | 2023/3/23 |    |
| 160                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.84～100   | 表4.2-1(9/20)に屋外排水路逆止弁を追記しました。<br>また、表の追加に伴い、表番号を適正化しました。             | 2023/3/23 |    |
| 161                               | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.93       | 表4.2-1(10/29)にアンカーボルトを追記しました。  | 2023/3/23 |    |

| No. | 図書番号             | 図書名称                              | 該当頁   | 適正化内容  | 提出年月日     | 備考 |
|-----|------------------|-----------------------------------|-------|--|-----------|----|
| 162 | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.95  | 表4.2-1(12/20)の許容限界の記載を適正化しました。<br>また、評価部位から「扉枠」を削除し、以下の記載を適正化しました。(下線部参照)<br>・締付ボルト<br>(旧)軸力 (新)圧縮 | 2023/3/23 |    |
| 163 | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.103 | 逆T擁壁の評価内容について記載を適正化しました。   | 2023/3/23 |    |
| 164 | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.106 | 表5.2-1 評価部位及び評価内容の記載を適正化しました。  | 2023/3/23 |    |
| 165 | NS2-添3-015-01改06 | VI-3-別添3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針 | P.109 | 表5.2-3-1の評価部位「扉枠」を削除しました。また、以下の記載を適正化しました。(下線部参照)<br>・締付ボルト<br>(旧)軸力<br>(新)圧縮                      | 2023/3/23 |    |