

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(健全性)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への反映箇所	備考
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁					
1	2022/5/12	NS2-補-020改11	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)〈環境条件の設定他〉	P.1061	「漏えい上記」について、記載を適正化すること。	2022/7/5	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)漏えい上記 (新)漏えい蒸気	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の10. P.2(通し頁P.951)	
2	2022/5/12	NS2-補-020改11	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)〈環境条件の設定他〉	P.1065	「重大事故当時」について、記載を適正化すること。	2022/7/5	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)重大事故当時 (新)重大事故等時	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の10. P.6(通し頁P.955)	
3	2022/5/12	NS2-添1-025(比)	比較表(VI-1-1-7)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.1	廃棄物処理設備の改造内容を備考で説明すること。	2022/7/5	サイトバンクに設置しているドレン配管の改造であることが分かるよう、備考に追記しました。	NS2-添1-025改01(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」P.1.50	
4	2022/5/12	NS2-添1-025(比)	比較表(VI-1-1-7)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.27	スロッシングによる燃料プール水位低下の影響に関する補足説明資料の該当箇所について、備考欄への記載を検討すること。	2022/7/5	備考欄に、スロッシングによる燃料プール水位低下の影響に関する補足説明資料の該当箇所を記載しました。	NS2-添1-025改01(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」P.27	
5	2022/5/12	NS2-添1-025(比)	比較表(VI-1-1-7)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.35	「機器の健全性が確認可能な設備」について、先行電力と記載が異なることから相違理由の備考欄への記載を検討すること。	2022/7/5	先行電力との記載の相違理由を備考に追記しました。 〈追記内容〉 島根2号機では、「機能・性能確認、各部の経年劣化対策及び日常点検をすることにより、機器の健全性が確認可能な設備」を、分解・開放が不要な設備として記載している	NS2-添1-025改01(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」P.35	
6	2022/5/12	NS2-添1-025(比)	比較表(VI-1-1-7)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.19	重大事故等の波及的影響について、先行プラントとの差異を含めて説明すること。	2022/7/5	重大事故等対処設備については、設計基準事故対処設備等と位置的分散を図ることで自然現象に対して必要な機能を同時に喪失しない設計としていることから、島根2号機においては、自然現象を他の設備へ悪影響を与える項目としては選定しておりません。 なお、波及的影響に対する基本方針については、「2.3 環境条件等(4)」に記載先を示しております。	NS2-添1-025改01(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」P.19	
7	2022/6/2	NS2-補-020改13(補足6)	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.31	「緊急時対策書」の記載を適正化すること。	2022/7/5	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)緊急時対策書 (新)緊急時対策近	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の6. P.1(通し頁P.833)	
8	2022/6/2	NS2-補-020改13(補足7)	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.37	*2について、「内外に2重に設置」だと内と外で2箇所ずつ設置しているように読めるため、記載の適正化を検討すること。	2022/7/5	内外に設置された両方のシール機能が同時に喪失した場合であることが分かるよう記載を適正化しました。	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の7. P.4(通し頁P.839)	
9	2022/6/2	NS2-補-020改13(補足7)	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.47	電線管貫通部の本数が内と外で違う理由を説明すること。	2022/7/5	所員用エアロックの内側扉と外側扉には共通して、表示灯及びリミットスイッチ用のケーブルが貫通しています。これに加え、外側扉には所員用エアロック内に設置する照明、電話、分電盤等に用いるケーブルが貫通しているため、所員用エアロックの内側扉と外側扉で電線貫通部の本数が異なっています。	-	

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
10	2022/6/2	NS2-補-020改13(補足7)	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.35,45	テフロン材の引張強度について、P35とP45で未照射材のパーセンテージの記載が相違しているため、記載の統一を検討すること。	2022/7/5	2項「放射線照射特性」は、積算線量による引張強度への影響が小さい範囲について説明しているものであることから、10 <sup>0</sup> Gyを10 <sup>3</sup> Gyに、20%を30%にそれぞれ見直し、記載を適正化しました。 なお、同様に別添資料4から読み取った数値を記載している4.2項については、それぞれの事象(通常運転時、設計基準事故時、重大事故等時)において想定される積算線量に対する引張強度の低下率を記載していることから、現状の記載のままとします。	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の7. P.2(通し頁P.837)	
11	2022/6/2	NS2-補-020改13(補足7)	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.50	交換後のシール材の適用箇所がわかるよう記載を検討すること。	2022/7/5	構造図について、テフロン材使用箇所及び交換箇所が分かるように変更しました。	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の7. P.15~17(通し頁P.850~852)	
12	2022/6/2	NS2-補-020改13(補足8)	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.62	「低圧炉心スプレイ系」の記載を適正化すること。	2022/7/5	括弧を追加し、「(低圧炉心スプレイ系)」に記載を適正化しました。	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の8. P.5(通し頁P.864)	
13	2022/6/2	NS2-補-020改13(補足9)	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.138	改良シリンダへの取替の有無について文中での記載を検討すること。	2022/7/5	更なる安全性向上対策としてすべてのSRVシリンダを改良シリンダに取り替えることを踏まえ、記載の適正化を実施しました。	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の9. P.29(通し頁P.940)	
14	2022/6/2	NS2-補-020改13(補足11)	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.164	原子炉水位計凝縮槽の温度計について、補足11への追加要素を検討すること。	2022/7/5	原子炉水位計凝縮槽温度は自主対策設備であるため、補足11の表1及び表2に原子炉水位計凝縮槽温度を記載しました。	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の11. P.9,15(通し頁P.1112,1118)	
15	2022/6/2	NS2-補-020改13(補足12)	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.175	格納容器酸素濃度(B系)及び格納容器酸素濃度(SA)について、図1への追加を検討すること。	2022/7/5	長期的な監視機能維持の説明にあたり、図1へ注記として格納容器酸素濃度(B系)及び格納容器酸素濃度(SA)を記載しました。	NS2-補-020改16「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の12. P.3(通し頁P.1130)	
16	2022/7/5	NS2-補-020改16	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)＜燃料プール監視カメラ用冷却設備を除く＞	P.940	SRVシリンダ、電磁弁を今回の停止期間中に取り替えることが分かるように記載を検討すること。	2022/8/4	逃がし安全弁のシリンダと電磁弁の改良型への取替を、今停止期間中に実施する旨記載しました。 また、シリンダと電磁弁の記載が整合するように、文章を適正化しました。	NS2-補-020改22「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.9のP.29,37(通し頁P.57,65)	
17	2022/7/5	NS2-補-020改16	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)＜燃料プール監視カメラ用冷却設備を除く＞	P.858	図中において、積算線量依存性が低い範囲が分かるように記載を検討すること。	2022/8/4	積算線量依存性が低い範囲を図示しました。また、通常運転時、設計基準事故時、重大事故等時における積算線量に対するテフロン材の引張強度を図示しました。	NS2-補-020改22「工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)」資料No.1の P.23(通し頁P.27)	
18	2022/7/5	NS2-他-119改01	回答整理表	島根原子力発電所第2号機指摘事項に対する回答整理表(健全性)	P.2	No.10の回答について、補足説明資料P.847の「テフロン材の引張強度は未照射材の10%程度まで低下する」との関係性を踏まえた記載を検討すること。	2022/8/4	No.10の回答に、引張強度の低下に関する記載の意図を追記しました。	-	
19	2022/7/5	NS2-補-020改16	補足説明資料	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)＜燃料プール監視カメラ用冷却設備を除く＞	P.1020~1025	室容積と熱容量の桁処理の保守性について説明すること。	2022/8/4	室温の上昇評価において、室容積及び熱容量は小数点1桁丸め(四捨五入)としていますが、室容積及び熱容量の小数点1桁は温度の計算結果に対して十分に小さい寄与であり、最終的な環境温度設定(原子炉建物原子炉棟地下エリア:100℃、RHARポンプ設置エリア:66℃、第1ベントフィルタ格納槽:60℃)の際に確保しているマージンに包絡されず。	-	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(健全性)

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～No.182までは、NS2-他-119改04で整理済みのため省略						
183	NS2-補-020改47	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.45,183,246	格納容器酸素濃度(SA)の検出器の基板の部品変更に伴い、放射線設計値が変更となるため、設計値の記載を変更しました。	2023/3/28	
184	NS2-補-020改47	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.254	格納容器酸素濃度(SA)の検出器の基板の部品変更に伴う放射線設計値の変更により、事故後に機能を維持する日数が変更となることから、図1の注記*2の記載を変更しました。(下線部参照) (旧)事故後24日 (新)事故後10日	2023/3/28	
185	NS2-補-020改47	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.330	図91について、変更前は格納容器酸素濃度(SA)の検出器内に基板が含まれていましたが、検出器の基板の部品変更に伴う放射線設計値の変更により、基板への放射線による影響を考慮して、基板を検出器から分離し遮蔽するため、検出器と基板の分離及び分離に伴う検出器の外形変更を反映しました。	2023/3/28	
186	NS2-補-020改47	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.341	格納容器酸素濃度(SA)の検出器の基板の部品変更に伴う放射線設計値の変更により、事故後に機能を維持する日数が変更となることから、記載を変更しました。(下線部参照) (旧)事故後24日 (新)事故後10日	2023/3/28	
187	NS2-補-020改47	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)	P.342	格納容器酸素濃度(SA)の検出器の基板の部品変更に伴い、放射線設計値が変更となるため、設計値の記載を変更しました。 また、設計値の変更に伴い、環境設計条件に記載する日数及び日数に対応する放射線の数値を見直しました。	2023/3/28	
188	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.40	重大事故等時において、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能として使用する格納容器フィルタベント系は、原子炉格納施設と兼用していないため、誤記を訂正しました。(下線部参照) (旧)・格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(放射線管理施設及び原子炉格納施設と兼用) (新)・格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(放射線管理施設と兼用)	2023/4/28	
189	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.43	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「重大事故等時において、水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止する機能」へ「格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出」を追加しました。	2023/4/28	
190	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.47,48	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「重大事故等時において、水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止する機能」を追加しました。また、これに伴い、以降の項番号を適正化しました。	2023/4/28	
191	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.50	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「重大事故等時において、原子炉格納容器の過圧破損を防止する機能」のうち「格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」について、放射線管理施設と兼用している旨を追記しました。(下線部参照) (旧)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (新)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(放射線管理施設と兼用)	2023/4/28	
192	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.51	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「重大事故等時において、水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止する機能」へ「格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出」を追加しました。	2023/4/28	
193	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.73	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第63条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」機能へ第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ)及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(低レンジ)を追加しました。	2023/4/28	

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
194	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.79～102	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、表3-3-1へ「(第68条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出」機能を追加しました。 また、これに伴い表3-3-1の表題について、「1/24」等を適正化しました。	2023/4/28	
195	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.81,124,141	誤記を訂正しました。(下線部参照) (旧)可搬式窒素供給装置 (新)可搬式窒素供給装置	2023/4/28	
196	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.122	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第63条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び除熱」機能へ第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ)及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(低レンジ)を追加しました。	2023/4/28	
197	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.122～131	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、表3-4-1へ「(第68条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出」機能を追加しました。 また、これに伴い表3-4-1の表題について、「1/10」等を適正化しました。	2023/4/28	
198	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.123	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第65条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」機能へ第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ)及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(低レンジ)を追加しました。	2023/4/28	
199	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.123	常設代替交流電源設備は、非常用交流電源設備(「非常用ディーゼル発電設備」及び「高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備」)に対し多様性を有する設計としていたことから記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)格納容器フィルタベント系は、非常用ディーゼル発電設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備 (新)格納容器フィルタベント系は、非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備	2023/4/28	
200	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.132～144	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、表3-5-1へ「(第68条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出」機能を追加しました。 これに伴い表3-5-1の表題について、「1/10」等を適正化しました。 また、11/13に記載していました「(第70条)大気への放射性物質の拡散抑制 ※ 水源は海を使用」について、13/13に移動しました。	2023/4/28	
201	NS2-添1-025改05	VI-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	P.135	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第65条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」機能へ第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ)及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(低レンジ)を追加しました。	2023/4/28	
202	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.1.【第54条に対する適合性の整理表】	P.128,130,132,134,136,416,418	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第63条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」機能へ第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ)及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(低レンジ)を追加したことに伴い、「位置的分散を図る対象設備」へ第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ)及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(低レンジ)を追加しました。	2023/4/28	
203	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.1.【第54条に対する適合性の整理表】	P.226,428,572,574,576,578～580	誤記を訂正しました。(下線部参照) (旧)可搬式窒素供給装置 (新)可搬式窒素供給装置	2023/4/28	
204	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.1.【第54条に対する適合性の整理表】	P.241,242,433～438,583～592	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第68条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出」機能を追加しました。	2023/4/28	
205	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.1.【第54条に対する適合性の整理表】	P.419,420	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第63条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」機能のうち、「第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)」を追加しました。	2023/4/28	
206	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.1.【第54条に対する適合性の整理表】	P.422,424,522,524,526,528,530	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第65条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」機能へ第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ)及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(低レンジ)を追加したことに伴い、「位置的分散を図る対象設備」へ第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ)及び第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(低レンジ)を追加しました。	2023/4/28	

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
207	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.1.【第54条に対する適合性の整理表】	P.425,426	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第65条)格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」機能のうち、「第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)」を追加しました。	2023/4/28	
208	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.5.【共用・相互接続設備について】	P.858,859	共用を取り止める1号機設備とは、閉止フランジ等による物理的切り離し又は系統構成により共用設備として1号機設備を使用しないこととする旨を追記しました。	2023/4/28	
209	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.8.【実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則】の第54条及び第59条から第77条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧表】	P.867,870	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」機能へ第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)を追加しました。	2023/4/28	
210	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.8.【実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則】の第54条及び第59条から第77条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧表】	P.867	機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備について、誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)残留熱除去系(格納容器冷却モード)及び原子炉補機冷却系(原子炉補機海水系を含む。) (新)二	2023/4/28	
211	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.8.【実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則】の第54条及び第59条から第77条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧表】	P.871,872,874,875,877,888	常設又は可搬型の種別の記載について、誤記を修正しました。	2023/4/28	
212	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.8.【実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則】の第54条及び第59条から第77条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧表】	P.872	機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備について、誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)－ (新)可燃性ガス濃度制御系	2023/4/28	
213	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.8.【実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則】の第54条及び第59条から第77条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧表】	P.873	実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈の改正を反映し、「(第68条)水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備」に「格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出」機能を追加しました。 また、追加に伴い、注記*3を追記しました。	2023/4/28	
214	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.8.【実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則】の第54条及び第59条から第77条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧表】	P.885	機能の名称の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)原子炉圧力容器への注水量 (新)原子炉格納容器への注水量	2023/4/28	
215	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.8.【実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則】の第54条及び第59条から第77条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧表】	P.885	機能を代替する主要な重大事故等対処施設の代替注水流量(常設)に対応する主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータについて、ベDESTAL水位の記載が漏れていたため追記しました。	2023/4/28	

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
216	NS2-補-020改50	工事計画に係る補足説明資料(安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書)資料No.1.8.【「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の第54条及び第59条から第77条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧表】	P.888	機能を代替する主要な重大事故等対処施設の残留熱代替除去系原子炉注水流量に対応する主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータについて、サブプレッションプール水位(SA)の記載が漏れていたため追記しました。	2023/4/28	