

【第1168回審査会合(2023.7.14) コメント一覧表】

区分	No.	コメント	備考
福浦断層	1	福浦断層南部で確認された福浦断層に対応しない断層について、震源として考慮する活断層ではないと判断した根拠を資料に追記すること。	
断層o (鉱物脈法による評価)	2	OS-5.5”の薄片① 範囲Aについては、活動性評価の主たる根拠となることが確認できた。ただし、薄片内の空隙が活動性評価に影響がないことの資料の適正化を行うこと。 OS-5.5”の薄片①範囲B, OS-7孔の薄片③, ④については、活動性を評価することができないデータとして位置付けること。	
断層o (地形面の変位の有無による評価)	3	段丘面内縁標高、旧汀線高度に基づく検討については、断層oの延長部での評価であることから、活動性評価の主たる根拠とはならないものの、鉱物脈法による評価結果を支持するデータとして位置付けること。 地形面、岩盤上面の高度の比較については、適切な断面線が設定できないことから、活動性を評価することができないデータとして位置付けること。	
断層o (破砕部性状の比較)	4	破砕部性状の比較に用いている敷地内断層の例として、陸域の断層のデータも示すこと。	
断層o (活動性評価まとめ)	5	文献調査、空中写真判読については、主たる根拠を支持するデータとして位置づけること。破砕部性状の比較からの評価、切り合い関係からの評価、反射法地震探査結果については、主たる根拠と整合するデータとして位置付けること。	
富来川南岸断層	6	富来川南岸断層の北東端の評価について、断層はLoc.Aで認められなくなることを確認しているが、安全側に重力異常急変部が途絶える地点を北東端と評価していることが分かるように資料を適正化すること。	