

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(外部火災への配慮)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別, 目録番号	図書名称	該当頁					
1	2022/2/3	NS2-添1-007	施設共通説明書(VI-1-1-3-5)	VI-1-1-3-5 外部火災への配慮に関する説明書	P.13	排気筒モニター等の外部火災影響評価について、他の設備で代表していることを説明すること。	2022/4/7	火災源からの離隔距離や材質を踏まえて、他の設備で代表していることを追記しました。	NS2-添1-007 改01「VI-1-1-3-5 外部火災への配慮に関する説明書」VI-1-1-3-5-2のP.2(通し頁P.13)	
2	2022/2/3	NS2-添1-007	施設共通説明書(VI-1-1-3-5)	VI-1-1-3-5 外部火災への配慮に関する説明書	P.36	水素ガストレーラ等の配置について説明すること。	2022/4/7	変圧器及び水素ガストレーラの配置に係る項目を追加しました。	NS2-補-018-05 改01「外部火災への配慮に関する説明書に係る補足説明資料」P.47	
3	2022/2/3	NS2-添1-007	施設共通説明書(VI-1-1-3-5)	VI-1-1-3-5 外部火災への配慮に関する説明書	P.57	燃料輸送車両の評価方針について説明すること。	2022/4/7	燃料輸送車両の火災想定場所は、外部火災の影響を考慮する施設に最も接近する場所である旨の記載を追記しました。	NS2-添1-007 改01「VI-1-1-3-5 外部火災への配慮に関する説明書」VI-1-1-3-5-5のP.34,35(通し頁P.57,58)	
4	2022/4/7	NS2-添1-007改01(比)	比較表(VI-1-1-3-5)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-3-5 外部火災への配慮に関する説明書)	P.13	外部火災の影響を考慮する施設の評価について、補足説明資料を用いて評価の代表性を説明すること。	2022/6/2	外部火災の影響を考慮する施設のうち他の施設の評価で代表するものについて、それぞれ代表となる施設を設置許可審査資料の記載を踏まえて追記しました。	NS2-補-018-05改02「外部火災への配慮に関する説明書に係る補足説明資料」P.19	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(外部火災への配慮)

No.	図書番号	図書名称	該当頁 (通し頁)	適正化内容	提出年月日	備考
1	NS2-添1-007	VI-1-1-3-5 外部火災への配慮に関する説明書	P.61	項番号の誤記を修正しました。	2022/1/31	
2	NS2-基-007-4改01	基本設計方針に関する説明資料 【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止 (外部火災)】	P.4	読み替え後の用語を使用しないため、「工事計画認可申請書 基本設計方針(後)」の記載を適正化しました。 (下線部参照) (旧)原子炉補機海水ポンプ(高圧炉心スプレイ補機海水ポンプを含む。)(以下「海水ポンプ」という。) (新)原子炉補機海水ポンプ(高圧炉心スプレイ補機海水ポンプを含む。)	2022/4/4	
3	NS2-基-007-4改01	基本設計方針に関する説明資料 【第7条 外部からの衝撃による損傷の防止 (外部火災)】	P.37	「設置変更許可申請書 添付書類八」の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)侵入を阻止することで評価対象施設の安全機能を損なわない設計外とする。 (新)侵入を阻止することで評価対象施設の安全機能を損なわない設計とする。	2022/4/4	
4	NS2-添1-007改02	VI-1-1-3-5 外部火災への配慮に関する説明書	P.7,13,98	設備名称の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)ディーゼル発電機 (新)ディーゼル発電設備	2022/10/19	
5	NS2-補-018-05改04	外部火災への配慮に関する説明書に係る 補足説明資料	P.2,19,50	設備名称の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)ディーゼル発電機 (新)ディーゼル発電設備	2022/10/19	
6	NS2-補-018-05改04	外部火災への配慮に関する説明書に係る 補足説明資料	P.8,50,53	設備名称の誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)非常用ディーゼル機関 (新)ディーゼル機関	2022/10/19	