

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機))

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1~16については、NS2-他299で整理済みのため省略。						
17	NS2-添2-002-37改01	VI-2-2-37 屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書	P.7	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)道路橋示方書・同解説 V耐震設計編(日本道路協会, 2002年) (新)道路橋示方書・同解説(I共通編・IV下部構造編)(日本道路協会平成14年3月)	2023/3/24	
18	NS2-添2-002-37改01	VI-2-2-37 屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書	P.9	評価対象断面図を適正化しました。また、記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)断面 (新)断面位置	2023/3/24	
19	NS2-添2-002-37改01	VI-2-2-37 屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書	P.38	表3-8に備考欄を追記しました。	2023/3/24	
20	NS2-添2-002-37改01	VI-2-2-37 屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書	P.99	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)最大加速度分布図 (新)最大応答加速度分布図	2023/3/24	
21	NS2-添2-002-38改01	VI-2-2-38 屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の耐震性についての計算書	P.8	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)道路橋示方書・同解説 V耐震設計編(日本道路協会, 2002年) (新)道路橋示方書・同解説(I共通編・IV下部構造編)(日本道路協会平成14年3月)	2023/3/24	
22	NS2-添2-002-38改01	VI-2-2-38 屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の耐震性についての計算書	P.10	評価対象断面図を適正化しました。また、記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)断面 (新)断面位置	2023/3/24	
23	NS2-添2-002-38改01	VI-2-2-38 屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の耐震性についての計算書	P.11	具体的な材料名を追記しました。	2023/3/24	
24	NS2-添2-002-38改01	VI-2-2-38 屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の耐震性についての計算書	P.12	記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)土木学会マニュアル (新)土木学会マニュアル2005	2023/3/24	
25	NS2-添2-002-38改01	VI-2-2-38 屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の耐震性についての計算書	P.17	構造解析係数に具体的な数値を追記しました。	2023/3/24	
26	NS2-補-026-13改02	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書及び耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.7.22	記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)断面 (新)断面位置	2023/3/24	
27	NS2-補-026-13改02	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書及び耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.41	記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)材料物性の実強度を考慮した解析ケース (新)材料物性のばらつきを考慮した解析ケース	2023/3/24	
28	NS2-補-026-13改02	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書及び耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.66	表5-1に備考欄を追記しました。	2023/3/24	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
29	NS2-補-026-13改02	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書及び耐震性についての計算書に関する補足説明資料	参考1-1	記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)コンクリート実強度を反映した解析ケース (新)材料物性のばらつきを考慮した解析ケース	2023/3/24	
30	NS2-補-026-13改02	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書及び耐震性についての計算書に関する補足説明資料	参考1-2	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)最大加速度分布図 (新)最大応答加速度分布図	2023/3/24	
31	NS2-補-026-13改02	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)の地震応答計算書及び耐震性についての計算書に関する補足説明資料	参考2-1,2	ダクト蓋と構造物の間にクリアランスがある図面に適正化しました。	2023/3/24	