

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(耐震性についての計算書:炉心支持構造物)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別, 目録番号	図書名称	該当頁					
1	2022/9/30	NS2-添2-003- 04改01	耐震(計算書)(VI- 2-3-2-2-2)	VI-2-3-2-2-2 炉心シュラウドの耐震性についての計算書	P.12	炉心シュラウドの耐震性評価について、既工認で実施している疲労評価を今回工認では実施しない理由を説明すること。	2023/2/15	炉心シュラウドでは、既工認において熱荷重等に対する強度評価として疲労評価を実施しています。 炉心支持構造物に対しては、地震荷重による疲労評価は規格上要求が無いことから、既工認及び今回工認において、疲労評価は行っていません。	—	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:炉心支持構造物)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～70については、NS2-他-306で整理済みのため省略。						
71	NS2-添2-003-03改02	VI-2-3-2-2-1 炉心支持構造物の応力解析の方針	目次	他図書と記載を統一するため、図表目次を削除しました。	2023/4/7	
72	NS2-添2-003-04改02	VI-2-3-2-2-2 炉心シュラウドの耐震性についての計算書	目次	他図書と記載を統一するため、図表目次を削除しました。	2023/4/7	
73	NS2-添2-003-05改02	VI-2-3-2-2-3 シュラウドサポートの耐震性についての計算書	目次	他図書と記載を統一するため、図表目次を削除しました。	2023/4/7	
74	NS2-添2-003-06改02	VI-2-3-2-2-4 上部格子板の耐震性についての計算書	目次	他図書と記載を統一するため、図表目次を削除しました。	2023/4/7	
75	NS2-添2-003-07改02	VI-2-3-2-2-5 炉心支持板の耐震性についての計算書	目次	他図書と記載を統一するため、図表目次を削除しました。	2023/4/7	
76	NS2-添2-003-08改02	VI-2-3-2-2-6 燃料支持金具の耐震性についての計算書	目次	他図書と記載を統一するため、図表目次を削除しました。	2023/4/7	
77	NS2-添2-003-09改02	VI-2-3-2-2-7 制御棒案内管の耐震性についての計算書	目次	他図書と記載を統一するため、図表目次を削除しました。	2023/4/7	